

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO**

Pranešame, kad gauti klausimai Transformatorių pastočių nenaudojamų įrenginių atjungimo projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1 klausimas:** Prašome patikslinti: PU 4.2.2.1p.; 5.2.2.1p.; 6.2.2.1p.; 7.2.2.1p.; 8.2.2.1p.; 9.2.2.1p. „Turi būti pataisyti esami RAA dalies brėžiniai“. Ar LITGRID AB pateiks esamus „Ignalinos atominės elektrinės TP“, „Kalvelių TP“, „Pabradės TP“, „Šalčininkų TP“, „Kybartų TP“, „Bitėnų TP“ RAA dalių brėžinius redaguojamame (dwg) formate?

**Atsakymas:** IAE TP, Kybartų TP, Bitėnų TP ir Pabradės TP Užsakovas RAA brėžinius pateiks redaguojamu DWG formatu. Kalvelių TP ir Šalčininkų TP RAA brėžiniai bus pateikti PDF formatu.

**2 klausimas:** Šiuo pirkimu perkama projektavimo paslauga. Patikslinti TU 4.2.4 punkto reikalavimus (fiziniai darbai neperkami, projekto apimtyje RAA terminalų konfigūracijos nekeičiamos ir nepateikiamos).

**Atsakymas:** Šiuo pirkimu perkamos tik projektavimo paslaugos. Fiziniai darbai nėra perkami. RAA terminalų konfigūracijų keitimas ir pateikimas projekto rengimo metu nenumatomas, tačiau parengtame projekte privalo būti numatyti Techninės užduoties 4.2.4 punkte nurodyti darbai ir jų apimtys, įskaitant, bet neapsiribojant šiame punkte išvardytais darbais.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. [rugile.endzinaite@litgrid.eu](mailto:rugile.endzinaite@litgrid.eu)