

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“****PIRKIMŲ KOMISIJA**

Pirkimo dalyviams

2026-06-26 Nr. (7.26)S-93

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

UAB „Visagino energija“ (toliau – perkantysis subjektas) Pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2026-06-23 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (Pranešimo ID 698676) gavo tiekėjo klausimus dėl mažos vertės pirkimo „Biokuro vandens šildymo katilo pakuros remonto darbų pirkimas“, atliekamo skelbiamos apklausos būdu (pirkimo Nr. 8491253, toliau – pirkimas), dokumentų.


Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Atsakymai
1.	Ar prie šoninių ardelių yra išpiltas betonas ir jeigu yra tai nuo ardelės koks aukštis?	Perkantysis subjektas patikslina, kad prie šoninių ardelių yra išpiltas betonas, aukštis nuo ardelės yra nuo 15 iki 30 cm.
2.	Dėl žertuvo maitinimo sąramos – pagal pateiktas TS medžiaga, nuotraukas matosi, kad sąrama yra ženkliai pažeista. Pagal TS nėra nurodyta sąramos remontas. Rekomenduojame ją išgriauti ir perdaryti nes apatinė dalis yra ištrupėjusi ir tik laikinas remontas neatlaikys garantinio termino, todėl siūlome keisti visą sąramą.	Perkantysis subjektas paaiškina, kad, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 planuojamo darbų kiekio lentelėje, yra numatomas kuro padavimo sąramos dalinio remonto atlikimas.
3.	Pagal TS nurodoma, kad reikia pakeisti Arkos dešimt eilių. Jeigu rangovas išims minimas eiles sienos laikysis ir nenugrius? Ar Užsakovas yra numatęs, kad gali taip atsitikti?	Perkantysis subjektas paaiškina, kad rangovas atsako už pasirinkto darbų atlikimo būdo tinkamumą, saugų remonto darbų atlikimą bei laikymąsi galiojančių techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų ir darbų saugos reikalavimų. Perkantysis subjektas nurodo, kad Sąlygų priede Nr. 1 (Techninėje specifikacijoje) nurodyta visų planuojamų remonto darbų apimtis, tarp jų ir pakuros tarpinės arkos dešimties eilių pakeitimas. Rangovas, vykdydamas remonto darbus, privalo įvertinti darbų vykdymo technologiją, pasirinkti tinkamą darbų atlikimo būdą, o esant poreikiui, numatyti bei įrengti laikinas konstrukcijų sutvirtinimo, atitvarų ar kitas saugos priemones, jeigu

		<p>jos yra būtinos užtikrinti konstrukcijos stabilumą darbų vykdymo metu.</p> <p>Perkantysis subjektas taip pat atkreipia dėmesį, kad Pirkimo dokumentuose (Priedas Nr. 2 (Pasiūlymo forma) „<i>Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susijusios su atliekamais darbais, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): 1. visas su biokuro katilo pakuros remontu susijusias išlaidas; 2. transporto išlaidas (jeigu tokių bus); 3. darbų atlikimo metu susidariusių atliekų sutvarkymą; 4. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidas.</i>“, Priedas Nr. 3 (Sutarties sąlygos) „2.8. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad jis išsamiai išanalizavo jam pateiktus Užsakovo dokumentus (Techninę specifikaciją, Darbų apimtį ir terminus, techninius reikalavimus ir visus kitus pirkimo dokumentus), numatė ir įvertino visas aplinkybes ir išlaidas, galinčias turėti įtakos Darbų kokybei ir rezultatui. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį ir (ar) pasiekti Darbų rezultatą, Rangovui reikia atlikti papildomus, patirti papildomų išlaidų, patiekti papildomą įrangą ir pan., kurių Rangovas, kaip savo srities profesionalas nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir turėjo juos numatyti arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ir (ar) išlaidos, tai visos tokios papildomos išlaidos tenka Rangovui.“), yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad Rangovas turi įsivertinti visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos atliekamiems remonto darbams, bei galimas patirti išlaidas šių remonto darbų atlikimo metu, ir, jeigu Rangovo nuomone, yra numatomos papildomos išlaidos, jas įskaičiuoti į teikiamo pasiūlymo kainą.</p>
4.	Ar pakura šiuo metu dirba ir jeigu ne ar būtų galima apžiūrėti objektą?	Perkantysis subjektas patikslina, kad Biokuro vandens šildymo katilo VHB

		<p>8000 pakura Calidum Ember 12000 šiuo metu nedirba.</p> <p>Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kaip ir nurodyta Priede Nr. 1 (Techninė specifikacija), Perkantysis subjektas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pakuros apžiūros, tačiau Tiekėjams bus sudarytos galimybės atvykti į darbų atlikimo vietą ir ją apžiūrėti.</p>
--	--	--

Komisijos pirmininkas



Rimantas Niparavičius

