

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS		
1.	Punktas 4.2.3.1 numato, kad visa sena katilinės įranga demontuojama. Tame tarpe demontuojama ir katilinės DSRĮ su skaitikliu ir vamzdynu. 4.2.1 punkte "Aprašo parengimas" nenumato katilinės vidaus dujotiekio projekto, nors reikalavimai DSRĮ įrangai yra numatyti 4.2.3.19 ir 4.2.3.20 punktuose. Klausimas. Ar Apraše turi būti katilinės DSRĮ ir vidaus dujotiekio projektas numatantis naujos įrangos montavimą?	Turi būti parengtas katilinės DSRĮ ir vidaus dujotiekio paprastojo remonto aprašas.		
2.	TS punktuose 4.2.3.1 ir 4.2.3.10 numato patalpų šildymo sistemų radiatorių demontavimo ir naujų montavimo darbai. Klausimas. Ką daryti su konkurso objektais, kuriuose nėra patalpų šildymo sistemų arba patalpos šildomos elektriniais radiatoriais?	Objektuose kur nėra numatytos patalpų šildymo sistemos, kai patalpų šildymui taikomi elektriniai radiatoriai, projektuoti patalpų šildymo sistemų nereikia. Patalpų šildymui liks esami elektriniai radiatoriai.		
3.	Atlikus objektų apžiūrą (Švenčionėlių, Pravėnos ir Birštono DSS), buvo nustatyta, kad Švenčionėlių ir Pravėnos DSS'uose, reikia iškelti dyzelinius generatorius, nes patalpos yra mažos ir dėl dyzelino bako jos tampa Bsg kategorijos, o šioje kategorijoje dujinių katilų ir dujotiekio būti neturėtų. Klausimas. Ar tokiu atveju reikia įvertinti dyzelinių generatorių iškėlimą? Klausimas. Ar Jurbarko ir Šakių DSS'uose irgi reikia vertinti dyzelinių generatorių iškėlimą?	DSS katilinėse sumontuotų elektros generatorių ir jų kuro bakų iškelti neplanuota. Nauja katilinės įranga turi būti suprojektuota ir sumontuota taip, kad tilptų patalpoje kartu su esamais generatoriais ir jų kuro bakais. DSS katilinės, su jose sumontuotais dujiniais katilais, elektros generatoriais ir jų kuro bakais, pagal STR 2.01.04:2003 1 priedo lentelę priskiriamos Dg kategorijai: <table><tr><td>D_g</td><td>Karštos, įkaitusios, išlydytos nedegios medžiagos; medžiagos, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna; degios dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.</td></tr></table> 	D _g	Karštos, įkaitusios, išlydytos nedegios medžiagos; medžiagos, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna; degios dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.
D _g	Karštos, įkaitusios, išlydytos nedegios medžiagos; medžiagos, kurias apdorojant išspinduliuojama šiluma, išskiriamos kibirkštys ar liepsna; degios dujos, skysčiai ir kietos medžiagos, kurios naudojamos kaip kuras arba sunaikinamos deginant.			

4.	Pirkimo sąlygų SPS 6 priedas. Ar nėra perteklinis reikalavimas pateikti lentelę "Kvalifikacijos reikalavimas turėti patirtį (Sąlygų 2 lentelės 12 p. ir 1 p. p.), nes 2 lentelės 1. punktas yra reikalavimas įmonės kvalifikacijai, o 12 p. nurodo reikalavimą turėti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, kuris padengiamas mokymo įstaigos išduotu galiojančiu statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimu.	Pridedamas aktualus SPS 6 priedas „Specialistų sąrašas“, taikoma visoms pirkimo objekto dalims. Specialistų patirtis nereikalaujama. Pažymime, kad užpildytas SPS 6 priedas turi būti pateiktas tik Perkančiajam subjektui pareikalavus, t.y. bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę, pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
----	---	---