



ARJ valdymo spintos maitinimo ir kabelių apsaugos automatėliai
ARJ valdymo spintos maitinimo apsaugos automatėliai
Valdymo pultelių maitinimo apsauginis automatėlis
ARJ valdymo grandinių ARJ relė
ARJ valdymo grandinių ARJ relės uždaras kontaktas
ARJ valdymo grandinių ARJ relės atviras kontaktas
II š.S. Įtampos kontrolės signalas kontrolieriui (automatinis)
II š.S. Įtampos kontrolės signalas kontrolieriui (automatinis)
Elektroninis valdymo pultelis
I š.S. Automato išjungimas (rankinis)
I š.S. Automato įjungimas (rankinis)
I š.S. Automato išjungimo indikacija (rankinis)
I š.S. Automato įjungimo indikacija(rankinis)
I š.S. Automato išjungimas (automatinis)
I š.S. Automato įjungimas (automatinis)
I š.S. Automato mechaninio užvedimo el. varikliukas (rankinis/automatinis)
I š.S. Automato įjungimo indikacija (automatinis)
I š.S. Automato išjungimo indikacija (automatinis)
I š.S. Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
I š.S. Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
Elektroninis valdymo pultelis
II š.S. Automato išjungimas (rankinis)
II š.S. Automato įjungimas (rankinis)
II š.S. Automato išjungimo indikacija (rankinis)
II š.S. Automato įjungimo indikacija(rankinis)
II š.S. Automato išjungimas (automatinis)
II š.S. Automato įjungimas (automatinis)
II š.S. Automato mechaninio užvedimo el. varikliukas (rankinis/automatinis)
II š.S. Automato įjungimo indikacija (automatinis)
II š.S. Automato išjungimo indikacija (automatinis)
II š.S. Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
II š.S. Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
Elektroninis valdymo pultelis
Sekcijinio Automato išjungimas (rankinis)
Sekcijinio Automato įjungimas (rankinis)
Sekcijinio Automato išjungimo indikacija (rankinis)
Sekcijinio Automato įjungimo indikacija (rankinis)
Sekcijinio Automato išjungimas (automatinis)
Sekcijinio Automato įjungimas (automatinis)
Sekcijinio Automato mechaninio užvedimo el. varikliukas (rankinis/automatinis)
Sekcijinio Automato įjungimo indikacija(automatinis)
Sekcijinio Automato išjungimo indikacija (automatinis)
Sekcijinio Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
Sekcijinio Automato įjungimo ir padėties signalas kontrolieriui (automatinis)
Klaidingų automatų jungimosi blokavimas
Automatų klaidingo jungimosi blokavimo padėties signalas kontrolieriui (automatinis/rankinis)
ARJ valdymo kontrolierio maitinimas

ARJ Valdymo kontrolieris  
SR A201FU

		<b>AB „KAUNO ENERGIJA“</b>		<b>NOREIKIŠKIŲ KATILINĖ</b>		
Tvirtino	EAIPS viršininkas		2011-	ARJ SKYDO 0,4 kV I ir II ŠYŲŲ SEKCIJOS PRINCIPINĖ ELEKTRINĖ SCHEMA Nr. NO-007	Laida	
Tikrino	EAIPS meistras		2011-			
Braižė	EAIPS technikė		2011-			
AB „KAUNO ENERGIJA“				TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO TARNYBA ELEKTROS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS	Lapas 1	Lapų 1