

Tiekėjams

DĖL „(VPP-736) UŽDARYMO ĮTAISŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SCADA SISTEMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 8440370

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
|----------|---|--|
| 1. | Dėl 6.15-6.19 p.: Patvirtinkite, kad visi funkciniai reikalavimai (AD integracija, komandų pasirašymas, algoritmų kūrimas) yra tik reikalavimai tiekiamo valdiklio gamykliniam funkcionalumui. Patį programavimą ir integraciją atliks Užsakovas pagal 6.14 p. | Patvirtiname, kad reikalavimai tiekiamo valdiklio gamykliniam funkcionalumui bei projekto parengimui. Patį programavimą ir integraciją atliks Užsakovas. |
| 2. | Dėl 6.23 p.: Patvirtinkite, kad visi valdiklio ir centrinės SCADA programavimo bei sujungimo darbai (tiek objekte, tiek valdymo centre) yra Užsakovo atsakomybė. | Taip, patvirtiname. |
| 3. | Dėl 6.24 p.: Patvirtinkite, kad Rangovo atsakomybė testavimo metu baigiasi ties fiziniu signalų patikrinimu objekte iki valdiklio gnybtų (cold commissioning). Testavimas SCADA vizualizacijoje yra Užsakovo atsakomybė, ir Rangovo objekto pridavimas negali nuo to priklausyti. | Taip, patvirtiname su sąlyga, kad sumontuotame valdiklyje nebus fizinių gedimų, o už gedimų šalinimą atsakingas Rangovas. |
| 4. | Dėl 6.24.3 p.: Patvirtinkite, kad reikalavimai pateikti programos kodas/komentarus ir prievolė savo sąskaita taisyti programavimo klaidas būsimam šio pirkimo Rangovui netaikomi, nes Rangovas programavimo paslaugų neatlieka | Taip, patvirtiname, bet projekte turi būti pateikti reikalavimai dokumentacijai. |