



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Liudiškių g. 28, LT-29126, Anykščiai Tel. +370 381 58788.

el. paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 154138664

Laima Jovaišienė

2025 m. gegužės 9 d.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. SP 25-28

Objekto adresas: J. Biliūno g. 24, Debeikių mstl., Anykščių r.

1. Vandentiekio įvadas/tinklai:

1.1. Vandentiekio tinklus pakloti PE arba kitais geriamajam vandeniui skirtais vamzdžiais diametrą parenkant pagal projektuojamą vandens poreikį, prisijungiant prie esamų vandentiekio tinklų sumontuojant balną ir požeminę sklendę, apytikslė pajungimo vieta nurodyta pridedamoje schemoje, pajungimo vietą tikslinti atvykus UAB „Anykščių vandenys“ atstovui. Vamzdžius kloti ne mažiau kaip 1,5 m gylyje.

1.2. Vandens apskaitai sumontuoti skaitiklį su uždaromąją armatūra ir grubaus valymo filtru.

1.3. Vidaus tinklų apsaugai rekomenduojame montuoti slėgio reguliatorių.

2. Buitinių nuotekų išvadas/tinklai:

2.1 Nuotekų nuvedimui iš pastato pakloti nuotekų išvadą S klasės PVC lauko kanalizacijos vamzdžiais, diametrą parenkant pagal projektuojamą nuotekų kiekį, įgilinama ne mažiau 1,2 m., formuoti ne mažesni kaip 2% nuolydį, pajungti į esamą buitinių nuotekų tinklų liniją sumontuojant nuotekų šulinį, apytikslė vieta nurodyta pridedamoje schemoje, pajungimo vietą tikslinti atvykus UAB „Anykščių vandenys“ atstovui. **Esant nepalankiam aukščių skirtumui, kada neįmanoma įrengti savitakinės kanalizacijos, įrengti nuotekų siurblinę ir spaudiminę liniją.**

2.2. Nuotekų nuvedimo atšakos vamzdyno posūkio vietose kai posūkis statesnis nei 15% arba kai atšakos atstumas didesnis nei 30 m., montuoti papildomus g/b arba PE nuotekų apžiūros šulinius.

2.3. Nuotekų išvade įrengti atbulinį vožtuvą.

2.4. Jei bus vykdoma maitinimo veikla, įrengti riebalų gaudyklę.

2.5. Į nuotekų išvadą draudžiama: jungti drenažą, paviršines (lietaus) nuotekas ir kt.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Abonentas privalo vykdyti/vadovautis vandentvarkos ūkio taisyklių, STR reikalavimais, bei kitais galiojančiais teisės aktais.

3.2. Gauti raštišką žemės savininkų sutikimą, jei per jų sklypus bus klojami vandentiekio ir nuotekų tinklai.

3.3. Prieš pradėdant darbus iškviešti UAB „Anykščių vandenys“ atstovą/atstovus tel. +37065605060 jei reikia, suderinti žemės kasinėjimo darbų leidimą su visomis suinteresuotomis įmonėmis ir institucijomis

3.4. Prieš užpilant tranšėjas Užsakovas privalo iškviešti UAB „Anykščių vandenys“ atstovą atliktų darbų priėmimui tel. +370-65605060.

3.5. Dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį, darbų zona baigus darbus turi būti švari, tvarkinga.

3.6. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

3.7. Atlikti įrengtiems tinklams geodezinius matavimus ir pateikti paklotų tinklų planus (išpildomasias geodezinės nuotraukas), vieną popierinį egzempliorių ir vieną skaitmeninį variantą;

3.8. Sumontuoti apskaitos prietaisą su nuotolinio nuskaitymo funkcija.

3.9. Išpildžius sąlygų reikalavimus sudaryti vandens tiekimo – nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Anykščių vandenys“.

Prisijungimo sąlygų galiojimo terminas - **2028-05-09**.

Vyr. inžinierius

Egidijus Šileikis

