



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-02

DĖL ATSAKymo PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-06-26 Tiekėjas pateikė klausimą (tiekėjo tekstas neredaguotas):
“Prašome patikslinti lubų TS pagal kiekius. Prie žiniaraščio kiekio nėra nurodyta kuria specifikacija iš projekto vadovautis. Šiai dienai viskas suplakta į vieną vietą ir neįmanoma suprasti kas reikalinga. Kad ir akustinės segmentinės lubos – konstrukcijos ir mazgai yra vatinių akustinių plokščių o pati plokštė aprašyta kaip medžio plaušo. Storiai irgi prieštarauja patys sau. Renginių erdvė, auditorijos, turi būti pagal TS skirtingų rūšių lubos. Žiniaraščiuose suplakta.”

Atsakymas - Lubų kiekiai pateikti dviejuose žiniaraščiuose:

- PAKABINAMŲ LUBŲ ŽINIARAŠTIS 24030-01-TDP-A-Z-010-01-01-0
- AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS 24030-01-TDP-A-Z-013-01-01-A

Žiniaraštyje PAKABINAMŲ LUBŲ ŽINIARAŠTIS pateikti visų medžiagų kiekiai aprašyti PAKABINAMŲ LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad akustinio tinko sistemą sudaro perlito pagrindu pagamintas akustinis tinkas su 40 mm storio mineralinės vatos plokšte.

Žiniaraštyje AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS pateiktų dalies medžiagų kiekiai aprašyti PAKABINAMŲ LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0 (Poz. 1.1, 1.2, 2), likusių medžiagų aprašymai pateikti AKUSTIKOS TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-017-01-01-0.

AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS patikslintas: poz. 1 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS išskiriant į Poz. 1.1 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS RENGINIŲ ERDVĖJE CM2.2 ir Poz. 1.2 AKUSTINĖS SEGMENTINĖS PAKABINAMOS LUBOS AUDITORIJOJE 1M22.

Šių lubų aprašymai yra LUBŲ TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0, atitinkamai skyriuose 6.3 ir 6.4. Specifikacijose nurodyti storiai, medžiagiškumas (mineralinė vata). Medžio plaušo plokštės luboms nėra naudojamos, jų specifikacijų aprašymuose nėra.

Poz. 2 AKUSTINĖS VATOS LUBOS vadovautis LUBŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ 24030-01-TDP-A-T-014-01-01-0 skyriumi AKUSTINIO TINKO SISTEMA.

1. Priedas Nr. 1. AKUSTIKOS ŽINIARAŠTIS

Komisijos pirmininkas



Žydrūnas Vyčius