



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-02/2

DĖL ATSAKOMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-06-30 Tiekėjas pateikė klausimą (tiekėjo tekstas neredaguotas):

Klausimas

1. Prašau atsakyti į klausimą apie ventiliatorius. reikalingos specifikacijos.

1. Nėra šitų ventiliatorių paskalių. Prašome pateikti.

OBJEKTAS				VENTILIATORIAI				
DŠ-1; DŠ-2; DŠ-3	3	Renginių erdvė, koridoriai	Techninė patalpa		20000	3,00	3-400	Dūmų šalinimo ventiliatoriai
V-1	1	Viršslėgis L4 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	43373	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-2	1	Viršslėgis L5 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	44325	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-3	2	Viršslėgis L6 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	79051	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-4	2	Viršslėgis L7 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	77781	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-5	1	Viršslėgis L3 laiptinė	Ant stogo	-	33970	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
ID-1	1	Ventiliatorius dujų šalinimui iš saugyklių	Rūsyje	-	1600	0,370	1-230	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius

Atsakymas

UAB "M. K. ČIURLIONIS"				VENTILIATORIAI				
DS-1; DS-2; DS-3	3	Renginių erdvė, koridoriai	Techninė patalpa		20000/200	3,00	3-400	Dūmų šalinimo ventiliatoriai
V-1	1	Viršslėgis L4 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	43373/150	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-2	1	Viršslėgis L5 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	44325/150	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-3	2	Viršslėgis L6 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	79051/150	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-4	2	Viršslėgis L7 laiptinė	Techninėje patalpoje	-	77781/150	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
V-5	1	Viršslėgis L3 laiptinė	Ant stogo	-	33970/150	5,5	3-400	Viršslėgio ventiliatorius su slėgio palaikymo sistema
ID-1	1	Ventiliatorius dujų šalinimui iš saugyklių	Rūsyje	-	1600/250	0,370	1-230	Kanalinis oro šalinimo ventiliatorius

Komisijos pirmininkas

Žydrūnas Vyčius