

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-01-22

DĖL PIRKIMO Nr. 592083 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 592083), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

SK projekto dalyje TS 17.2.4 techninių parametrų lentelėje pateiktos normos neatitinka standarto EN 13476-2 2lentelėje pateiktus parametrus. Remiantis standartu, nurodyta temperatūra yra +95 °C.

Prašome patikslinti UV vamzdžių parametrus.

Atsakymas: Patikslinama TS 17 17.2.4 lentelėje pateikiama informacija:

Atsparumas temperatūrai	Nuo -40 °C iki +95 °C
-------------------------	-----------------------

2. Klausimas

SK projekto dalies TS 17.2.3 beslėgei savitakinei nuotekų sistemai numatomi PVC vamzdžiai. Ar gali tiekėjas, projekte siūlomus naudoti PVC vamzdžius, pakeisti į PP gofruotus vamzdžius?

Atsakymas: Rangovas gali naudoti vietoje PVC vamzdžių gofruotus PP vamzdžius, vamzdžiai turi būti skirti naudoti eismo zonoje.

3. Klausimas

Pagal SK dalies žiniaraštį 1.05 eilutę metalinės sprastasiinės $W \geq 2020 \text{cm}^3$ kiekis 636t. $W \geq 2020 \text{cm}^3$ gaminio svoris atitinka 83,5kg/m. Brėžinyje randame 305vnt, kas būtų 305,6t (305*12m*83,5kg/m).

Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas: Kiekis patikslinamas, SK dalies p.1.05 bendras reikalingas sprastasiinių kiekis turi būti 400,8 t.

Nagrinėjant projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai 20,461 km tilto per Šešupę rekonstravimas“ statinio konstrukcijų dalį iškilo šie klausimai:

4. Klausimas:

Ar galima ant perdangos asfalto mišinį MA 11S pakeisti į mišinį SMA 11S?

Atsakymas: Teikėjas teikdamas pasiūlymą turi vertinti projekte numatytus sprendinius. Asfalto mišinio MA 11 S keisti į asfalto mišinį SMA 11S negalima.

5. Klausimas:

Projekte numatyta turėklus tvirtinti prie metalinių įdėtinųjų detalių turėkliniuose blokuose virinant. Ar galima turėklus montuoti į iš anksto paruoštas skylės blokuose?

Atsakymas: Darbai vykdomi pagal projekto sprendinius.

6. Klausimas:

Projekte šlaitų tvirtinimui naudoti esamas šlaitų tvirtinimo plyteles. Kas įvertins jų tinkamumą antriniam jų panaudojimui?

Atsakymas: Konstrukcijų tinkamumą vertina komisija sudaryta iš Kultūros paveldo departamento atstovo, Rangovo, Techninio prižiūrėtojo ir Projekto vykdymo priežiūros atstovo sudarant objekto apžiūros aktą.

7. Klausimas:

Ar galima keisti laikino tilto fizinius parametrus išlaikant projektinius reikalavimus laikomajai galiai?

Atsakymas: Rangovas tikslina laikino tilto konstrukcijas pagal savo technines galimybes nebloginant važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų zonos pločio ir nemažinant upės pratekėjimo ploto. Laikino tilto sprendiniai turi būti detalizuojami Rangovo parengtame technologiniame projekte.

8. Klausimas:

Perdangos sijos betonuojamos pradedant nuo tarpinių atramų. Betonuojami pirmiausia kraštiniai tarpatramiai. Kraštiniai tarpatramiai gali būti betonuojami ant pastolių atremiant ant gruntinio pagrindo. Centrinis tarpatramis betonuojamas panaudojant kabamuosius pastolius.

Atsakymas: Betonavimo etapai nurodyti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

9. Klausimas:

Statinio konstrukcijų dalies projekto žiniaraštyje 3.05 pozicijoje yra numatytas „apsauginio vamzdžio įrengimas“ – 1672kg. Prašome nurodyti tai plastikinis ar metalinis vamzdis, koks diametras ir kiekį metrais.

Atsakymas: Naudojami metaliniai vamzdžiai D273x10 mm ir D244,5x6,0 mm. Apsauginių vamzdžių kiekis pateiktas brėžinyje HE-23-I.004-TDP-SK.BR-05.

10. Klausimas:

Ar galima keisti spraustasienės įrengimo vietas nurodytas projekte į kitas rangovo manymu svarbesnes ar būtinas vietas?

Atsakymas: Spraustasienių vietas tikslina ir detalizuoja Rangovas savo parengtame technologiniame projekte.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
