



DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo mažos vertės (770-26) Magistralinių slėginių gaisrinių žarnų pirkimą (CVP IS ID8606790) (toliau – Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu. Teikiame atsakymus į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo sąlygas:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas*:
1.	<p>Prašome peržiūrėti Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 „Prekių techninių parametru atitikties lentelė“ 15 punkte nustatytą reikalavimą, pagal kurį gaisrinėms žarnos turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 60 mėnesių garantinis terminas, ir pagrįsti tokio reikalavimo būtinumą bei proporcingumą pirkimo objektui.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad ugniagesių tarnybose naudojamų gaisrinių žarnų eksploatavimo trukmė paprastai yra 36 mėnesiai. Eksploatacijos metu žarnos patiria intensyvių mechaninių poveikį, trinasi į įvairius paviršius, yra veikiamos temperatūros svyravimų, cheminių medžiagų ir kitų veiksnių, todėl natūralus jų nusidėvėjimas yra neišvengiamas ir priklauso nuo naudojimo intensyvumo bei sąlygų.</p> <p>Be to, gaisrinės žarnos eksploatacijos metu privalo būti periodiškai tikrinamos ir prižiūrimos. Esant poreikiui atliekami remonto darbai – žarnų vulkanizavimas, sujungimo movų perrišimas ar kiti eksploataciniai darbai. Todėl vien tik garantinio termino nustatymas neapibrėžia tiekėjo atsakomybės ribų ir neleidžia objektyviai atskirti gaminio defektų nuo natūralaus nusidėvėjimo ar netinkamos eksploatacijos pasekmių.</p> <p>Taip pat pažymime, kad gaisrinės žarnos, atitinkančios standarto DIN 14811 reikalavimus, yra išbandytos ir sertifikuotos naudoti pagal jų paskirtį gaisrų gesinimo darbams. Šis standartas nustato esminius žarnų kokybės, atsparumo ir saugos reikalavimus.</p> <p>Atsižvelgdami į tai, manome, kad 60 mėnesių garantinio termino reikalavimas nėra pakankamai pagrįstas pirkimo objekto specifikacija ir gali būti neproporcingas. Todėl prašome šį reikalavimą panaikinti arba pakeisti jį aiškiai apibrėžtu reikalavimu dėl gaminio atitikties DIN 14811 standartui ir gamintojo nustatytų kokybės reikalavimų užtikrinimo.</p>
1.	Atsakymas:
	<p>Išnagrinėję Jūsų pateiktas pastabas dėl Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 „Prekių techninių parametru atitikties lentelė“ 15 punkte nustatyto reikalavimo, informuojame, kad šio reikalavimo keisti neplanuojame.</p> <p>Sutinkame, kad gaisrinės žarnos eksploatacijos metu patiria mechaninį poveikį, natūraliai dėvisi ir turi būti periodiškai tikrinamos bei prižiūrimos. Tačiau pažymime, kad garantija nėra skirta kompensuoti natūralų gaminio nusidėvėjimą ar netinkamos eksploatacijos pasekmes. Garantija taikoma gamintojo atsakomybei už gaminio kokybę, medžiagų ir gamybos defektus. Siekdamas išvengti skirtingo garantijos apimtys interpretavimo, Perkantysis subjektas patikslins techninės specifikacijos nuostatą, nustatydamas, kad 60 mėnesių garantija taikoma gamybos ir medžiagų defektams, tačiau netaikoma natūraliam nusidėvėjimui, netinkamai eksploatacijai, mechaniniams pažeidimams ar eksploatacinių remonto darbų pasekmėms.</p>



	<p>Taip pat pažymime, kad standartas DIN 14811 nustato gaisrinių žarnų techninius, kokybės ir saugos reikalavimus, tačiau nereglementuoja garantinio laikotarpio trukmės. Todėl vien gaminio atitiktis šiam standartui nepakeičia gamintojo prisiimamos garantinės atsakomybės. Perkančiojo subjekto atliktas rinkos vertinimas rodo, kad tarptautinėje rinkoje yra gamintojų, kurie analogiškiems gaminiams taiko 60 mėnesių ir ilgesnius garantinius laikotarpius (pvz. <u>Warranty Nantong Sentian Fire-Fighting Equipment Co.,Ltd.</u>; <u>MUNICIPAL HOSE WARRANTY / Nafhc ir kt.</u>), o atskirais atvejais – net 10 ar 20 metų garantijas gamybos ir medžiagų defektams. Todėl 60 mėnesių garantijos reikalavimas nelaikytinas išskirtiniu ar neproporcingu ir nepagrįstai neriboja konkurencijos.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, Perkantysis subjektas mano, kad nustatytas garantinio laikotarpio reikalavimas yra pagrįstas pirkimo tikslu – užtikrinti ilgalaikę įsigyjamų gaisrinių žarnų kokybę ir gamintojo atsakomybę už gaminio defektus, todėl reikalavimas paliekamas galioti.</p>	
	Tiekėjo klausimas*:	Atsakymas:
2.	<p>Prašome patikslinti - perkamų 25 m ilgio žarnų kiekis yra 28 vnt., o jungčių taip pat 28 vnt., tačiau jungčių TS 7 punkte nurodyta, kad jungtys turi būti abiejuose žarnos galuose. Tokiu atveju, ar neturėtų būti perkami 56 vnt. jungčių?</p>	<p>Prašome vadovautis SPS 1 priedo Techninė specifikacija 3.3 punkte nurodyta informacija, bei Techninės specifikacijos 1 priede „Jungtis“ 7 p. nustatytais reikalavimais, bei kita, Techninėje specifikacijoje pateikta informacija.</p>
3.	<p>Prašome patikslinti ar bus reikalingas Gaisrų tyrimo centro sertifikatas ar užteks Europos sąjungos sertifikato arba atitikties deklaracijos?</p> <p>pagal gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga atitiks privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisro gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“</p>	<p>Patiksliname, kad atskiro gaisrų tyrimo centro sertifikato nereikalaujame. Pakanka Europos Sąjungos sertifikato arba ES atitikties deklaracijos, patvirtinančios, kad siūloma įranga atitinka taikomus privalomuosius saugos reikalavimus.</p>
4.	<p>Konkurcingam pasiūlymų pateikimui prašome pratęsti dokumentu pateikimo terminą bent iki 2026-07-10d 13 val</p>	<p>Atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, pratęsiame pasiūlymo pateikimo terminą iki 2026-07-13 10:00 val.</p>

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo dokumentų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Pirkimo organizatorius