



VYTAUTO
DIDŽIOJO
UNIVERSITETAS
MCMXXII

DALYVIAMS

2026-07-03 Nr. VP-296

ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KLAUSIMUS

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro supaprastinto konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „*ŽŪA parko sutvarkymo darbai*“ (CVP IS pirkimo ID 8441625) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į dalyvių klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas (klausimai dėl apšvietimo dalies):

- 1. Prašome nurodyti kabelius ir jo kiekius;*
- 2. Prašome nurodyti vamzdžius ir jų kiekius;*
- 3. Trasos kasimo (mechanizuoto/ rankiniu būdu/ uždaru būdu) kiekius;*
- 4. Prašau pateikti lauko kištukinių lizdų techninę specifikaciją.*

Atsakymas:

Preliminarūs / orientaciniai kiekiai:

Cu 5x2,5mm² - 12650 m;

Cu 5x4mm² - 400 m;

Al 4x16mm² - 2200 m;

Al 4x50mm² - 150 m;

Al 5x240mm² - 10 m;

Vamzdžių kiekis, diametras ir techninės charakteristikos: atitinkamai pagal kabelius ir jų įrengimo vietą.

Skirstomasis skydas: Apšvietimo valdymo skydas;

Kabelių paklojimo būdas atviras, tranšėjos kasamos mechaniniu būdu.

Uždaru būdu (~100 m) klojama po keliu.

2. Klausimas:

Pagal pateiktą informaciją neįmanoma paskaičiuoti elektros darbų. Pateiktame apželdinimo projekte nurodyti tik elektros ėmėjai ir neaišku iš kur reikia vesti kabelius, statyti elektros spintas, koks reikalingas galingumas ir t.t. Pagal pateiktą informaciją neįmanoma paskaičiuoti elektros darbų. Pateiktame apželdinimo projekte nurodyti tik elektros ėmėjai ir neaišku iš kur reikia vesti kabelius, statyti elektros spintas, koks reikalingas galingumas ir t.t. Prašome pateikti trūkstamą informaciją.

Atsakymas:

Rengiant pasiūlymą prašome vadovautis atsakyme į 1 klausimą pateikta informacija.

3. Klausimas:

...is pateikto atskaymo visteik nera aisku, kuriu darbu nereikia vertinti, ar galite pateikti excel ziniarasti? ar sie darbai visi nurodyti zemiau nera perkami ziniarastyje nuo nr 4 iki nr 13 imtinai?

4. Projektuojamos daugiamečių augalų zonos (šienaujamų, kultūrinių javų ir žydinčių pievelių plotai neįskaičiuojami). Atsižvelgiant į augalų augimo sąlygas, augalų zonose turi būti užtikrintas jiems tinkamas gruntas, visa tai įvertina ir užtikrina projekto dalies vykdytojas, ir jei reikia pagerina grunto kokybę reikiamose vietose. 5558,0 m²

4.1. Natūralia pušies žieve mulčiuojami daugiamečių augalų plotai. Naudojamas pušies žievės mulčas fr. 5 -15 mm (mulčo sluoksnis ne mažiau 7 cm.). 5080,0 m²

4.2. Skalda dengiami daugiamečių augalų plotai. Naudojama granito arba bazalto skalda, pilkos spalvos, fr. 30 -50 -80 mm. Prieš sodinant augalus ir užpilant plotus skalda, zonose patiesiama speciali geotekstilė (apsauganti skaldą nuo susimaišymo su gruntu). 174,0 m²

4.3. Smėliu dengiami daugiamečių augalų plotai. Zona dengiama 7 10 cm sluoksniu, sukuriant sauso tipo augalų zoną. Naudojamas gamtinis arba sijotas smėlis fr. 0 - 4 mm. 304,0 m²

5 Projektuojama petankės žaidimo aikštelė. Aikštelė rekomenduojama įsirengti vadovaujantis Lietuvos petankės asociacijos rekomendacijomis (atsižvelgti į aikštelės bortavimą, dangas ir jų sluoksnius, nuolydžius), rekomenduojama danga dolomitinių/granitinių atsijų mišinys (derantis prie šalia projektuojamos augalų zonos dengiamos skalda). 88,0 m²

[pašalintas techninis tekstas].

Ekspozicinės demonstracinės skirtingu laiku pjaunamos augalų zonos - pievelės. Zonos nuo įprastos vejos atskiriamos formuojant griovelius ir yra įdirbamos –paruošiamos sėjai. Sėklai naudojamas lietuviškų žydinčių pievų mišinys. Kartą per sezoną pjaunamoje pievelėje rekomenduojama, kad būtų įsėta papildomai vienmečių augalų (kosmėjos, rugiagėlės, astrai ir pan. (augalai kurie lengvai sėjasi)). 494,0 m² 124,0 m² 209,0 m² 161,0 m²

7.

6.1. Vieną kartą per sezoną pjaunama pievelė

6.2. Du kartus per sezoną pjaunama pievelė

6.3. Kartą per mėnesį pjaunama pievelė

Projektuojamos žydinčios pievelės. Zonos nuo įprastos vejos atskiriamos formuojant griovelius ir yra įdirbamos, išpurenami paviršiai – paruošiami sėjai.

Sėjamas daugiamečių, vienmečių žydinčių gėlių ir dekoratyvinių smilginių augalų mišinys (papildomai rekomenduojama, kad būtų įsėta kosmėjų, rugiagėlių, astrų ir pan. (augalų kurie lengvai sėjasi)). Pievelės šienaujamos kartą per sezoną, pagal žydinčių pievų pjovimo ir priežiūros rekomendacijas, pateiktas projekto apraše. 1660,0 m²

8 Projektuojami įvairių kultūrų javų ekspoziciniai laukeliai, kur agrarinėmis technologijomis įdirbus žemę sėjami pasirinkto tipo varpiniai ir/arba ankštiniai javai. Kiekvienais metais gali būti pasirenkamos skirtingos javų rūšys, taip pat kiekvienas atskiras laukelis, gali būti užsėjamas skirtingomis kultūromis. Laukeliai nuo vejų atribojami formuojant griovelius. 741,0 m²

9 Edukacinėje vaikų erdvėje projektuojami įdirbami ir užsėjami įvairių javų, daržovių, uogų ir pan. laukeliai, skirti vaikams patiems sėti, auginti, prižiūrėti, skinti ir ragauti derlių. Taip pat numatyta vieta labirintui iš pasirinktų augalų, kuris kasmet gali keistis. Nurodyti laukeliai kasmet paruošiami iš naujo. 417,0 m²

10 Edukacinėje vaikų erdvėje projektuojama zona skirta smėlio žaidimams. Zonai reikalingas specialus paruošimas: nukasamas iki 20 cm grunto sluoksnis tiesiama plėvelė apačioje, ir pilamas reikalingas sluoksnis smėlio, taip pat smėlis nuo kitų dangų atskiriamas specialiu borteliu. 15,0 m²

11 Naujai sėjami vejos plotai. Pateikiamas naujai sėjamos vejos plotas, brėžiniuose nurodytose zonose (pažymėta šviesiai žalia spalva). 1061,0 m²

12 Esamos vejos rekonstrukcija (reikalingus rekonstruoti vejos plotus visoje parko 122,7 m²

13 teritorijoje įvertina ir tikslina projekto dalies vykdytojas). Teritorijoje esami želdynai (medžių ir krūmų grupės) sutvarkomi (genima, valoma, šalinami silpni ir sergantys, standartų neatitinkantys augalai), kur pažymėta - pašalinami. Nurodytas šalinamų krūmynų plotas. 570,0 m²

Atsakymas:

Patvirtiname, kad aukščiau minimi darbai, išskyrus punktus Nr. 5, 10, 11, 12, 13, neperkami. Punktuose Nr. 5, 10, 11, 12, 13 išvardinti darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymą.

4. Klausimas:

Siekdami pateikti tikslią ir viešųjų pirkimų principus atitinkančią sąmatą bei pasiūlymą pirkimui, prašome patikslinti techninės specifikacijos/žiniaraščių reikalavimus.

Žiniaraštyje prie naujų gaminių (pavyzdžiui, „Lauko fotelis STC 257. Matmenys 700 x 725 x 710(H) mm. Spalva RAL 6027. Elemento pavyzdys pateiktas projekto prieduose. www.mmcite.it“) yra nurodyti konkretūs gamintojų modeliai bei tiesioginės internetinės nuorodos į konkrečių tiekėjų tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis (LR VPĮ 37 straipsnio 3 dalis), techninėje specifikacijoje negalima nurodyti konkretaus modelio, šaltinio, gamintojo ar prekės ženklo, jei tai sudarytų palankesnes sąlygas tam tikriems tiekėjams arba juos diskriminuotų. Jei tokių objektų neįmanoma aprašyti tiksliai ir suprantamai, specifikacijoje privalo būti nurodyta frazė „arba analogas“.

Atsižvelgiant į tai, prašome:

1. Patvirtinti, kad rangovai/tiekėjai sąmatoje ir vykdydami darbus gali siūlyti bei naudoti analogiškus gaminius, atitinkančius esminius funkcinius ir estetinius reikalavimus.

2. Patikslinti, kokie yra esminiai ir kritiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinamas siūlomų gaminių ekvivalentiškumas (pvz., matmenų paklaidos režiai, medžiagiškumas, sertifikatai), kadangi vien nuoroda į konkretų gamintojo puslapį pažeidžia VPĮ lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Taip pat, atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose keliamus specifinius reikalavimus mažosios architektūros elementams bei siekdami pateikti kuo tikslesnį ir kokybiškesnį pasiūlymą, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent keletai dienų. Prašymą grindžiame šiomis objektyviomis aplinkybėmis:

1. Šiuo metu rinkoje yra aktyvus vasaros atostogų metas, todėl specializuotų gaminių gamintojai ir oficialūs atstovai užklaudas dėl tikslų kainų bei techninių specifikacijų atitikimo vertina ir atsakymus pateikia žymiai lėčiau nei įprastai.

2. Norint profesionaliai ir atsakingai įvertinti projekte numatytų naujų gaminių parametrus bei pateikti realią rinkos kainą atitinkančią sąmatą, reikalingas papildomas laikas oficialiems gamintojų pasiūlymams gauti ir apdoroti..

Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo specialiųjų sąlygų 2.3 punktą nustato:

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Taigi, tiekėjas gali siūlyti bei naudoti analogiškus gaminius, atitinkančius esminius funkcinius ir estetinius reikalavimus

5. Klausimas:

prašome patikslinti pirkimo dokumentus:

1. Jūsų techninėje specifikacijoje nurodyti gaminiai:

S2. Lauko fotelis STC257

S7. Suoliukas SAT110

S8. Gultas RVA250

S12. Suoliukas LOW460

S13. Suoliukas LOB 480

S15. Staliukas LAG 910

S16. Suoliukas LVS20 ir papildomi elementai jo įrengimui

S17. Suoliukas LVS22 ir papildomi elementai jo įrengimui

S18. Suoliukas LVS21 ir papildomi elementai jo įrengimui

S19. Staliukas su šachmatų lenta TCH 415

S20. Aukšta kėdė LBS185

S21. Aukštas stalas LBS955

S22-23. Suoliukų su stalu komplektai RTS150, RTS151

B11. Pergolė - pavėsinė su baldais

B16. Autobusų stotelė AE310a-ZS

B17. Dviračių saugykla su stogine EDG370-02

B19. Stoginė edukacinei erdvei PIN150

Prašome patikslinti, ar šie gaminiai nėra patentuoti?

Atsakymas:

Perkančiajai organizacijai nėra žinoma ar šie gaminiai patentuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas gali siūlyti bei naudoti analogiškus gaminius, atitinkančius esminius funkcinius ir estetinius reikalavimus

6. Klausimas:

Skaičiuojame mažąją architektūrą ir A17 numeriu yra pažymėtos skulptūros. Patikslinkite, kokios tai skulptūros? Ar jas tieksite patys, ar tai yra mūsų atsakomybė? Jei mūsų, yra būtini brėžiniai ar specifikacijos kokios tai skulptūros, nes dabar iš žiniaraščio tai nėra aišku..

Atsakymas:

Skulptūrų A17 šiuo pirkimu neperkame

7. Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad Sklypo apželdinimo projekto „7.4. TAKŲ, AIKŠTELIŲ, KITŲ DANGŲ BEI ŽELDINIŲ ZONŲ ĮRENGIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS“ žiniaraščio 6-13 eilutės nėra perkamos

Atsakymas:

Rengiant pasiūlymą prašome vadovautis atsakyme į 3 klausimą pateikta informacija.

Perkančioji organizacija papildomai pažymi, kad tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi vadovautis pirkimo sąlygose pateiktu projektu .

Projektas turi būti vertinamas kaip išreikštų sprendinių visuma, apimanti visus tiekėjui būtinus atlikti darbus, visas tiekėjui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas.

Perkančioji organizacija pažymi, kad rangovas, kaip savo srities profesionalas, turi pasitelkti savo patirtį ir kvalifikaciją vertinant pateiktą visa apimtimi ir teikti optimalų pasiūlymą.

Komisijos pirmininkė



Vilma Pavloviene

Vytautas Bitkevičius, tel. (0 37) 78 81 31, el. p. vytautas.bitkevicius@vdu.lt