



ATSAKYMAI Į DALYVIŲ KLAUSIMUS BEI DĖL PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro supaprastinto konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „ŽŪA parko sutvarkymo darbai“ (CVP IS pirkimo ID 8441625) (toliau – Pirkimas).

Perkančioji organizacija teikia atsakymus į dalyvių klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, klojamo vamzdyno technines specifikacijas ir kiekį metrais:

7.4. TAKŲ, AIKŠTELIŲ, KITŲ DANGŲ BEI ŽELDINIŲ ZONŲ ĮRENGIMUI REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

21	Vandens hidrantas (iki hidrantų (ir vandens kolonėlių) atvedamas vamzdynas su pastoviu vandens slėgiu, naudojama savaime nusidrenuojanti sistema (kad vanduo žiemos metu neužšaltų vamzdynuose).	17 vnt.
----	--	---------

Atsakymas:

Preliminarus klojamo vamzdyno kiekis, vertinant tik 17 vnt. vandens hidrantų, būtų apie 1000 m. Vandens kolonėlės jungiant kaip atšakas nuo klojamo hidrantų vamzdyno, tuomet papildomas vamzdyno kiekis kolonėlėms preliminariai būtų apie 150 m. Kiekis nustatytas pagal projekte pažymėtus hidrantų taškus ir preliminarų trasavimą nuo orientacinės esamos vandentiekio trasos zonos Studentų g. pusėje. Galutinis kiekis tikslinamas darbų vykdymo / techninio darbo projekto rengimo metu pagal faktinę trasą ir esamų tinklų padėtį.

Konkretus prisijungimo prie esamų vandentiekio tinklų taškas projekte nėra detalizuotas ir turi būti tikslinamas techninio darbo projekto / rangovo techninio sprendinio rengimo metu, gavus esamų vandentiekio tinklų valdytojo sąlygas ir suderinimus.

Vamzdynas turi užtikrinti pastovų vandens slėgį ties visais vandens paėmimo taškais. Sistema / vamzdyno dalis, skirta hidrantų ir vandens kolonėlių pajungimui, turi būti įrengiama su savaime nusidrenuojančiais sprendiniais, kad žiemos metu vanduo neužšaltų vamzdynuose. Konkretūs nusidrenavimo mazgai ir jų išdėstymas tikslinami rangovo techniniame sprendinyje / techninio darbo projekto metu.

Vamzdynui naudojami slėginiam lauko vandentiekiui tinkami vamzdžiai ir fasoninės dalys, atsparūs klojimui grunte, skirti darbui slėginiame vandens tinkle. Vamzdžių medžiaga, skersmuo ir slėgio klasė turi būti parenkami rangovo techninio sprendinio / techninio darbo projekto metu, atlikus hidraulinius skaičiavimus pagal pasirinktų hidrantų ir kolonėlių gamintojo techninius reikalavimus,

reikalingą darbinį debitą, minimalų darbinį slėgį, vienalaikiškumą ir esamo vandentiekio įvado parametrus.

Vamzdyno įrengimo apimtis turi apimti magistralines atkarpas, atšakas iki hidrantų ir kolonėlių, fasonines dalis, uždaromąją armatūrą, pajungimo mazgus ir nusidrenavimo mazgus.

2. Klausimas:

Vis dar kyla klausimų dėl to ką pirkime vertinti ir ko ne. Jūsų paskelbtame dokumente apie technines specifikacijas yra punktas "Perkami tik projekte aprašyti parko sutvarkymo darbai. Augalai ir jų sodinimo bei vejų įrengimo darbai šiame pirkime neperkami." Tačiau 2026-07-03 dieną Jūs 3 klausimo atsakyme patikslinote, kad iš 7.4. žiniaraščio vertinti tik 5, 10, 11, 12, 13 punktuose išvardintus darbus, t.y.:

5. Projektuojama petankės žaidimo aikštelė. Aikštelė rekomenduojama įsirengti vadovaujantis Lietuvos petankės asociacijos rekomendacijomis (atsižvelgti į aikštelės bortavimą, dangas ir jų sluoksnius, nuolydžius), rekomenduojama danga dolomitinių/granitinių atsijų mišinys (derantis prie šalia projektuojamos augalų zonos dengiamos skalda).

10. Edukacinėje vaikų erdvėje projektuojama zona skirta smėlio žaidimams. Zonai reikalingas specialus paruošimas: nukasamas iki 20 cm grunto sluoknis tiesiama plėvelė apačioje, ir pilamas reikalingas sluoksnis smėlio, taip pat smėlis nuo kitų dangų atskiriamas specialiu borteliu.

11. Naujai sėjami vejų plotai. Pateikiamas naujai sėjamos vejų plotas, brėžiniuose nurodytose zonose (pažymėta šviesiai žalia spalva).

12. Esamos vejų rekonstrukcija (reikalingus rekonstruoti vejų plotus visoje parko teritorijoje įvertina ir tikslina projekto dalies vykdytojas).

13. Teritorijoje esami želdynai (medžių ir krūmų grupės) sutvarkomi (genima, valoma, šalinami silpni ir sergantys, standartų neatitinkantys augalai), kur pažymėta - pašalinami. Nurodytas šalinamų krūmynų plotas.

Primitytinai reikalaujame excel failo, kuris patikslintų, kokie tiksliai darbai yra perkami, tam kad būtų užtikrinta, jog visi skaičiuos smėlio vienodai, nes dabar bendruosiuose reikalavimuose rašoma, kad vejų įrengimo darbai neperkami, bet 11 punkte iš žiniaraščio yra vejų įrengimo darbas.

Atsakymas:

Prašome vadovautis 2026-07-03 dieną pateikta informacija atsakant į tiekėjų klausimus.

3. Klausimas:

Galbūt yra numatyta maksimali konkurso vertė?

Atsakymas:

Perkančioji organizacija informuoja, kad maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra nustatyta, tačiau perkančioji organizacija yra nusprendusi jos neskelbti.

4. Klausimas:

Is pateiktų atsakymų vistiek nėra aišku ką skaičiuoti. tai nereikia vertinti DP paruošimo ir bus kaip papildomas darbas jei reikės? rašėte, kad vejų nereikia vertinti, bet paskutiniame atsakyme rašote, kad vis gi reikia vertinti punktą nr. 12.

12 Esamos vejų rekonstrukcija (reikalingus rekonstruoti vejų plotus visoje parko teritorijoje įvertina ir tikslina projekto dalies vykdytojas). 49 122,7 m²

ką konkrečiai reiškia vejų rekonstrukcija? kiek cm juodžemį įrengti? veja atsodinti? tikrai vertinti šį punktą? prašome pateikti excel žiniaraštį, visiems tiekėjams, kad būtų aišku kas turi būti įvertinta, nes visi supras skirtingai, taip kaip suprantą.

Atsakymas:

Prašome vadovautis 2026-07-03 dieną pateikta informacija atsakant į tiekėjų klausimus.

Primename, kad dėl techninio darbo projekto buvome pateikę atsakymą 2026-06-25 dieną:

„Informuojame, kad techninio darbo projekto parengimas nėra savarankiška pirkimo objekto dalis, kuriai būtų nustatyta konkreti apimtis ar atskiras įkainis.

Pirkimo dokumentuose numatyta galimybė rengti techninį darbo projektą siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai vykdant Sutartį pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus paaiškėtų tokio projekto ar kitų su projektavimu susijusių dokumentų parengimo būtinybė, už jų parengimą ir gavimą būtų atsakingas Rangovas.

Perkančioji organizacija šiuo metu negali tiksliai nustatyti, ar tokio projekto rengimas bus reikalingas, taip pat negali apibrėžti jo apimties, kadangi tai priklausys nuo faktinių aplinkybių bei taikytinų teisės aktų reikalavimų darbų vykdymo metu. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, privalės įvertinti teisės aktų reikalavimus ir, esant poreikiui, užtikrinti tik tokios apimties projektavimo paslaugų atlikimą, kokios yra būtinos tinkamam Sutarties vykdymui ir teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui“.

5. Klausimas:

Atsižvelgiant į PO pateiktus atsakymus, atkreipiame Perkančiosios organizacijos dėmesį, kad žemiau išvardinti techninėje specifikacijoje nurodyti gaminiai yra patentuoto / registruoto dizaino gaminiai:

S2. Lauko fotelis STC257

S7. Suoliukas SAT110

S8. Gultas RVA250

S12. Suoliukas LOW460

S13. Suoliukas LOB480

S15. Staliukas LAG910

S16. Suoliukas LVS20 ir papildomi elementai jo įrengimui

S17. Suoliukas LVS22 ir papildomi elementai jo įrengimui

S18. Suoliukas LVS21 ir papildomi elementai jo įrengimui

S19. Staliukas su šachmatų lenta TCH415

S20. Aukšta kėdė LBS185

S21. Aukštas stalas LBS955

S22–S23. Suoliukų su stalu komplektai RTS150, RTS151

B11. Pergolė / pavėsinė su baldais

B16. Autobusų stotelė AE310a-ZS

B17. Dviračių saugykla su stogine EDG370-02

B19. Stoginė edukacinei erdvei PIN150

Šių gaminių dizaino savininkas yra mmcité, o išskirtines atstovavimo ir tiekimo teises Lietuvoje bei Baltijos regione turi UAB „Naujieji ženklai“. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad kiti tiekėjai neturi teisės siūlyti identiškų ar iš esmės tapačių gaminių, kadangi tai pažeistų registruoto dizaino apsaugą. Tai reiškia, kad techninėje specifikacijoje pateikti detalūs šių gaminių brėžiniai, vizualizacijos ir individualizuoti aprašymai faktiškai eliminuoja galimybę kitiems tiekėjams dalyvauti pirkime lygiavertėmis sąlygomis.

Nors formaliai gali būti nurodoma galimybė siūlyti analogiškus ar lygiaverčius gaminius, šiuo konkrečiu atveju tokia galimybė yra iš esmės deklaratyvi. Gaminių forma, konstrukciniai sprendiniai, proporcijos ir dizaino elementai yra individualizuoti bei saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jų atkartojimas ar itin artimų analogų siūlymas sukeltų akivaizdžių intelektinės nuosavybės pažeidimo riziką. Papildomai pažymime, kad tokio pobūdžio reikalavimai kelia reikšmingą teisinę riziką tiek tiekėjams, tiek pačiai Perkančiajai organizacijai, kadangi dizaino teisių turėtojas galėtų ginčyti tokių gaminių tiekimą ar naudojimą dėl galimų intelektinės nuosavybės pažeidimų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principais, taip pat techninių specifikacijų rengimo principais, Perkančioji organizacija privalo techninius reikalavimus formuluoti taip, kad nebūtų dirbtinai privilegijuojamas konkretus gamintojas, prekės ženklas ar tiekėjas bei nebūtų nepagrįstai ribojama konkurencija. Šiuo atveju techninė specifikacija, įtraukiant konkrečius patentuoto dizaino gaminius su itin detaliais vizualiniais ir konstrukciniais aprašymais, faktiškai sukuria situaciją, kai pirkime realiai gali dalyvauti tik vienas konkretus tiekėjas arba konkretaus gamintojo atstovas.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, prašome pašalinti iš techninės specifikacijos konkrečių patentuoto dizaino gaminių brėžinius, vizualizacijas ir individualizuotus aprašymus arba techninius reikalavimus performuluoti taip, kad jie būtų grindžiami objektyviais funkciniais, techniniais ir kokybiniais kriterijais, užtikrinančiais realią konkurenciją tarp tiekėjų.

Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas gali siūlyti bei naudoti analogiškus gaminius, atitinkančius esminius funkcinius ir estetinius reikalavimus.

6. Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas:

Elektrotechnikos dalis

Klausimai:

1. Konkrečiai nurodyti vamzdžių diametrus ir kiekius;

2. Pateikti AVS skydo schemą;

3. Nurodyti koks vamzdis klojamas uždaru būdu.

Pateikite prašau konkretų ir išsamų DKŽ, tam kad visi tiekėjai skaičiuotų ir įsivertintų vienodai.

Atsakymas:

Prašome vadovautis 2026-07-03 dieną pateikta informacija atsakant į tiekėjų klausimus.

Skydų schemos projekte nėra detalizuotos ir turi būti tikslinamos techninio darbo projekto / rangovo techninio sprendinio rengimo metu.

Perkančioji organizacija papildomai pažymi, kad tiekėjas rengdamas pasiūlymą turi vadovautis pirkimo sąlygose pateiktu projektu.

Projektas turi būti vertinamas kaip išreikštų sprendinių visuma, apimanti visus tiekėjui būtinus atlikti darbus, visas tiekėjui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas.

Perkančioji organizacija pažymi, kad rangovas, kaip savo srities profesionalas, turi pasitelkti savo patirtį ir kvalifikaciją vertinant pateiktą visą apimtį ir teikti optimalų pasiūlymą.

Papildomai informuojame, kad Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2026 m. liepos 8 d. posėdžio metu nusprendė pratęsti pasiūlymų pateikimo laiką:

Eil. Nr.	Skelbime buvo numatytas terminas:	Perkančiosios organizacijos priimtas pratęstas terminas:
1.	Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas: Data: 2026-07-10 Vietos laikas: 09:30 val.	Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas: Data: 2026-07-15 Vietos laikas: 09:30 val.
2.	Susipažinimo su pasiūlymais data: Data: 2026-07-10 Vietos laikas: 10:00 val.	Susipažinimo su pasiūlymais data: Data: 2026-07-15 Vietos laikas: 10:00 val.

Komisijos pirmininkė

Vilma Pavlovienė

Greta Stirbytė, tel. (+370 37) 78 81 30, el. p. greta.stirbyte@vdu.lt