



2026-07-08

Pirkimo dalyviams  
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

CVP IS pirkimo numeris	8562404
Pirkimo būdas	Atviras konkursas
Pirkimo objekto dalis	-
Pirkimo pavadinimas*	Automatinės gaisro gesinimo dujomis sistemos eksploatacijos ir periodinės techninės priežiūros paslaugos, Nr. 4486/2026/TVPC

\*toliau – Pirkimas.

### DĖL PRAŠYMO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas <sup>1</sup>	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas <sup>2</sup>
1.	2026-07-03	Pasiūlymo forma	5 dalies „Siūlomo pirkimo objekto kaina“ lentelės 9 punktas „Rankinio aktyvatoriaus (dujų paleidimo mygtukas) plombavimas (atlikus metinį kompleksinį bandymą). (darbai ir medžiagos).“	<i>Sveiki, prašau patikslinti pasiūlymo (5. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA) 9. Punkta: 9. Rankinio aktyvatoriaus (dujų paleidimo mygtukas) plombavimas (atlikus metinį kompleksinį bandymą). (darbai ir medžiagos). vnt. 300 Ar pasiūlymo lentelės 9</i>	Informuojame, kad pasiūlymo formos 9 punkte nėra padaryta klaida. <b>Tai yra ne tikslus, o preliminarus plombavimų kiekis, kuris sutarties vykdymo metu gali mažėti ar didėti.</b> Per PO abi saugyklas iš viso yra apie 50 mygtukų. Paaiškiname, kad per visą sutarties galiojimo laikotarpį būtų preliminariai 3 kompleksiniai metiniai bandymai. Taip pat būna atvejų, kuomet randamos pažeistos plombos ne bandymų metu.  Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo keisti ar tikslinti nurodyto plombavimo <b>preliminarus</b> kiekio.

<sup>1</sup> Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

<sup>2</sup> Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Eil. Nr.	PO atsakymo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas <sup>1</sup>	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas <sup>2</sup>
				<i>punkte nėra padaryta klaida nurodant kiekį?</i>	
2.	2026-07-08	Pasiūlymo forma	5 dalies „Siūlomo pirkimo objekto kaina“ punktai: „1.Darbai, atliekami kartą per mėnesį“ „2.Darbai, atliekami kartą per metus“; „3.Gesinimo dujomis sistemos vamzdynų prapūtimo su sausu azotu paslauga abiejose saugyklose (darbai ir medžiagos)“; „12.Patalpų sandarumo bandymas pagal LST EN15004-1 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus“.	<i>Prašome patikslinti pasiūlymo formos 5 lentelėje nurodytus kiekius lentelę - 1 ir 2 punktuose į vieną kartą reikia įtraukti dviejų pastatų (kartų) kasmėnesinės/kasmetinės priežiūros? - 3 punkte numatyti iškart dviejų pastatų sistemas (dvi sistemos), ar vienos sistemos? - 12 punktas numatyti iškart dviejų pastatų patalpų sandarumą, ar vieno pastato?</i>	Paaškiname, kad į Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 dalies „Siūlomo pirkimo objekto kaina“ 1, 2, 3, 12 punktuose nustatytą preliminarų paslaugų kiekį yra / turi būti teikiant pasiūlymą įtraukiamos abi automatinės sistemos gaisro gesinimo dujomis sistemos ir visos patalpos (t. y. abi saugyklos nurodytos Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ - bibliotekos naujoji saugykla, esanti Universiteto g. 1, Vilnius, ir senoji saugykla, esanti Šv. Jono g. 6,8, Vilnius).  <u>Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Pirkimo Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 dalies „Siūlomo pirkimo objekto kaina“ 1 – 8 punktuose ir 12 punkte turi nurodyti bendrą abiem saugykloms įkainį už kiekvieną atitinkamą paslaugą.</u>  Taip pat informuojame, kad nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus. Jis sutarties vykdymo metu gali mažėti ar didėti.