



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 8577890

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą P-2026/15165 „Lauko žaidimų įrangos pirkimas Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyriaus vaikų žaidimų aikštei“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus klausimus:

1. Techninėje specifikacijoje prie įrenginių laisvo kritimo aukščio reikalavimų nurodoma sąlyga „jeigu nėra įrengiama papildoma saugi danga“, tačiau pirkimo dokumentuose nėra detalizuota papildomos saugios/smūgį slopinančios dangos apimtis, kiekiai, medžiaga ar įrengimo vietos. Prašome patvirtinti, kad tiekėjui siūlant įrenginius, kurių gamintojo nurodytas laisvo kritimo aukštis ir naudojimo sąlygos atitinka techninės specifikacijos reikalavimus be papildomos saugios dangos įrengimo, tokios dangos įrengimo į pasiūlymo kainą įtraukti nereikia.

Patvirtiname, kad jeigu tiekėjas pasiūlo įrenginius, kurie atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus saugos reikalavimus be papildomos saugios (smūgį slopinančios) dangos įrengimo, tokios dangos įrengimo išlaidų į pasiūlymo kainą įtraukti nereikia.

2. Prašome patikslinti, kokia esama danga/pagrindas yra numatytose įrenginių montavimo vietose. Taip pat prašome nurodyti, ar tiekėjas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą, turi vertinti tik įrangos montavimą pagal gamintojo instrukcijas, ar pirkimo dokumentuose numatyti ir kiti pagrindo paruošimo, dangos įrengimo ar teritorijos rekonstrukcijos darbai.

Tiekėjas privalo pasiūlyti įrenginius, atitinkančius techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Jei siūlomiesiems įrenginiams pagal gamintojo reikalavimus būtina įrengti saugią (smūgį slopinančią) dangą, jos įrengimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas taip pat turi įsivertinti ir į pasiūlymo kainą įtraukti pagrindo paruošimo, dangos įrengimo bei kitus su įrenginių sumontavimu susijusius darbus, jeigu jie būtini tinkamam įrenginių įrengimui.

3. Pirkimo dokumentuose nėra pateikta konkreti įrenginių išdėstymo schema su montavimo vietomis ir saugos zonomis. Prašome patikslinti, ar konkrečios montavimo vietos bus derinamos po sutarties sudarymo, atsižvelgiant į siūlomų gaminių gamintojo nurodytas saugos zonas ir montavimo reikalavimus.

Pagal techninės specifikacijos 5 punktą tiekėjas prieš montavimą privalo suderinti su perkančiąja organizacija įrenginių išdėstymo vietas, užtikrindamas, kad nesikirstų įrenginių

saugos zonos ir būtų užtikrinti saugūs praėjimai bei prieigos. Projekte yra numatytos preliminarios įrenginių įrengimo vietos, kurios bus tikslinamos su laimėjusiu tiekėju po sutarties sudarymo.

4. Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija yra įsivertinusi, kad visi techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai su gamintojų nustatytomis saugos zonomis telpa numatytoje teritorijoje, nepažeidžiant LST EN 1176 ar lygiaverčių standartų reikalavimų.

Patvirtiname, kad perkančioji organizacija yra įsivertinusi, jog visi techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai, įvertinus gamintojų nustatytas saugos zonas, telpa numatytoje teritorijoje ir atitinka taikytinų standartų (pvz., LST EN 1176 ar lygiaverčių) reikalavimus.

5. Techninėje specifikacijoje laipiojimo kompleksui nurodyta: „Laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 2,20 m; tiekėjas privalo nurodyti reikiamą saugią dangą pagal įrenginio faktinį kritimo aukštį.“ Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad tiekėjas gali siūlyti laipiojimo kompleksą su mažesniu faktiniu laisvo kritimo aukščiu, kuriam pagal gamintojo dokumentus papildoma saugi/smūgį slopinanti danga nėra reikalinga, ir tokiu atveju tokios dangos įrengimo į pasiūlymo kainą įtraukti

nereikia.

Patiksliname, kad techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas „laisvo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 2,20 m“ reiškia maksimaliai leidžiamą laisvo kritimo aukštį. Tiekėjas gali siūlyti laipiojimo kompleksą, kurio faktinis laisvo kritimo aukštis yra mažesnis, jeigu siūlomas įrenginys atitinka visus kitus techninėje specifikacijoje nustatytus funkcinius, techninius, saugos ir kokybės reikalavimus.

Reikalavimas „tiekėjas privalo nurodyti reikiamą saugią dangą pagal įrenginio faktinį kritimo aukštį“ reiškia, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti konkretaus siūlomo įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį ir pagal gamintojo techninius dokumentus, montavimo instrukcijas bei taikytinus saugos reikalavimus nurodyti, kokia danga yra reikalinga saugiam įrenginio naudojimui.

Jeigu tiekėjo siūlomo laipiojimo komplekso faktinis laisvo kritimo aukštis yra toks, kad pagal gamintojo dokumentus ir taikytinus saugos reikalavimus papildoma saugi / smūgį slopinanti danga nėra reikalinga, tokiu atveju papildomos saugios / smūgį slopinančios dangos įrengimo išlaidų į pasiūlymo kainą įtraukti nereikia.

Kartu pažymime, kad tiekėjas visais atvejais atsako už tai, kad siūlomas įrenginys būtų tinkamai, saugiai ir pagal gamintojo reikalavimus sumontuotas. Jeigu pagal siūlomo įrenginio faktinį laisvo kritimo aukštį ir gamintojo dokumentus saugi / smūgį slopinanti danga yra reikalinga, jos įrengimas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

Mažesnis faktinis laisvo kritimo aukštis savaime nebus laikomas neatitikimu, jeigu dėl to nėra pabloginamos techninėje specifikacijoje nustatytos įrenginio funkcinės savybės, naudojimo paskirtis ir saugos reikalavimai.

Pažymime, kad siūlomi gaminiai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus bei leistinus nuokrypius.

6. Prašome patikslinti, ar teritorijos sutvarkymas po montavimo suprantamas kaip montavimo metu susidariusių atliekų surinkimas, išvežimas ir montavimo vietos palikimas saugios naudoti būklės, jei pirkimo dokumentuose nėra atskirai nurodyti kiti darbai.

Teritorijos sutvarkymas po montavimo suprantamas kaip po montavimo metu susidariusių šiukšlių išvežimas bei montavimo vietos palikimas nepakitusia būkle, tai reiškia jei montavimo metu buvo pažeista danga, ji turi būti atstatyta.

7. Pirkimo dokumentuose nėra pateiktos pageidaujamų įrenginių vizualizacijos ar analogų pavyzdžiai. Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija turi orientacines vizualizacijas/pavyzdžius, ar tiekėjai gali siūlyti bet kurio gamintojo lygiaverčius gaminius, atitinkančius techninėje specifikacijoje nurodytus funkcinius ir saugos reikalavimus.

Teikėjas gali siūlyti bet kurio gamintojo lygiaverčius gaminius.

8. Pirkimo dokumentuose numatytas 2 mėn. terminas visų prekių pristatymui, sumontavimui ir perdavimui. Atsižvelgiant į tai, kad sezono metu gamyklinės gamybos vaikų žaidimų įrangos gamyba, komplektavimas, transportavimas ir montavimas gali užtrukti ilgiau, prašome pagrįsti, kodėl nustatytas būtent toks terminas ir ar jis objektyviai būtinas šiam pirkimui. Taip pat prašome įvertinti, ar toks terminas nepagrįstai neriboja tiekėjų konkurencijos ir nesudaro pranašumo tiekėjams, kurie konkrečius gaminius jau turi sandėlyje.

Paaiškiname, kad pirkimo dokumentuose nustatytas 2 mėn. terminas visų prekių pristatymui, sumontavimui ir perdavimui buvo nustatytas įvertinus pirkimo objekto pobūdį, projekto įgyvendinimo grafiką, planuojamą vaikų žaidimų erdvių įrengimo poreikį ir tai, kad perkama gamyklinės gamybos vaikų žaidimų įranga, kurios gamyba ir tiekimas rinkoje yra įprastai vykdomi pagal standartinius gamintojų sprendinius.

Terminas buvo nustatytas siekiant užtikrinti, kad įranga būtų pristatyta, sumontuota ir perduota naudoti laiku, nepažeidžiant projekto veiklų įgyvendinimo terminų ir sudarant galimybę įranga naudotis pagal suplanuotą paskirtį. Kadangi pirkimo objektas susijęs su vaikų žaidimų erdvės įrengimu, buvo svarbu užtikrinti, kad įranga būtų sumontuota ir parengta naudoti dar tinkamu sezono laikotarpiu, kai galima atlikti montavimo darbus lauko sąlygomis ir užtikrinti saugų įrangos perdavimą naudoti.

Pažymime, kad nustatytas terminas nebuvo siejamas su konkrečiu tiekėju ar konkrečiais gaminiais, esančiais sandėlyje. Pirkimo dokumentuose nebuvo reikalaujama, kad tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu jau turėtų prekes sandėlyje. Tiekėjai galėjo siūlyti lygiaverčius gamyklinės gamybos įrenginius, atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus, o 2 mėn. terminas buvo taikomas vienodai visiems tiekėjams nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Taip pat pažymime, kad pirkimo objektas nėra individualiai projektuojamas ar iš esmės nestandartinis gaminytis, kuriam būtų būtinas ilgas projektavimo, derinimo ar specialios gamybos laikotarpis. Pirkimo dokumentuose buvo perkama vaikų žaidimų įranga ir jos įrengimas, todėl, vertinant pirkimo objekto apimtį ir pobūdį, 2 mėn. terminas buvo laikytas pakankamu prekių komplektavimui, pristatymui, montavimui ir perdavimui.

Vertinant galimą poveikį tiekėjų konkurencijai, laikytina, kad nustatytas terminas pats savaime nesudaro nepagrįsto pranašumo tiekėjams, turintiems gaminius sandėlyje, kadangi tiekėjams nebuvo nustatyta pareiga siūlyti tik sandėliuojamus gaminius, o pirkimo sąlygos leido siūlyti lygiaverčius techninius sprendinius. Terminas buvo nustatytas ne siekiant apriboti tiekėjų ratą, o atsižvelgiant į objektyvų poreikį laiku įgyvendinti projekto veiklas ir perduoti įrengtą žaidimų erdvę naudoti.

Kartu pažymime, kad tiekėjo pareiga yra įsivertinti savo galimybes laiku pagaminti, sukomplektuoti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti įrangą.

9. Kad tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti pasiūlymo kainą, saugos zonų atitiktį, montavimo darbų apimtį ir gauti gamintojų patvirtinančius dokumentus, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ne trumpiau kaip 5 darbo dienoms nuo atsakymų į tiekėjų klausimus ir, jei taikoma, pirkimo dokumentų patikslinimų paskelbimo dienos.

Pasiūlymų pateikimo terminas nebus pratęstas. Kaip nustatyta pirkimo sąlygose, perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos.

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 8577890
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-09 Nr. (18.25 E) VŠ1-1106
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Šličiuvienė Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 16:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-04-27 09:33 - 2027-04-27 09:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-09 nuorašą suformavo Dovilė Šličiuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“