



IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,
el. paštas info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,
a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2026-07- Nr. VPS-...

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO (PIRKIMO NR. 8463621)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (Perkančioji organizacija) informuoja, kad gauti tiekėjo paklausimai dėl atviro konkurso būdu atliekamo supaprastinto pirkimo (toliau – Pirkimas) „Užterštos teritorijos Didžiasalyje, Didžiasalio sen., tvarkymas“. Tiekėjo paklausimai gauti pavėluotai, nesilaikant Pirkimo dokumentuose nustatytų terminų, tačiau Perkančioji organizacija teikia atsakymus, nes tai gali būti aktualu visiems tiekėjams.

Tiekėjas prašo patikslinti:

„Teritorijos tvarkymo plano 12 lentelės „Numatomas darbų grafikas“ 9 eilutėje nurodyta, kad numatytas laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemos įrengimo komplektas. Tačiau teritorijos tvarkymo plane neradome papildomos informacijos apie laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemos įrengimo vietą, apimtį ir techninius sprendinius. Prašome patikslinti šią informaciją bei pateikti atitinkamus brėžinius ar kitą projekto dokumentaciją, jei tokia yra numatyta“.

Perkančioji organizacija informuoja kad „Teritorijos tvarkymo plane (rengėjas UAB „Geoaplinka“) laikino gruntinio vandens lygio pažeminimo sistemos įrengimas nurodytas tik kaip darbų apimtys/grafiko punktas, be konkrečios sistemos vietos, apimtys ar techninių sprendinių aprašymo ar brėžinio. Atskiros šios sistemos projekto pirkimo dokumentacijoje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad gruntinio vandens sąlygos teritorijoje yra pateiktos Tvarkymo plane ir gręžinių duomenyse, konkretaus laikino vandens lygio pažeminimo sprendinio parinkimas priskiriamas rangovo kompetencijai, atsižvelgiant į jo pasirinktą darbų vykdymo technologiją ir saugos reikalavimus“.

Tiekėjas klausia „dėl vandens pažeminimo įrangos objekte“.

Perkančioji organizacija pateikia atsakymus į klausimus:

1 Klausimas. „Iškasos parametrai: Koks yra tikslus planuojamos duobės/tranšėjos gylis (metrais) bei matmenys (ilgis ir plotis)?

Atsakymas. „Tikslus vienas iškasos gylis ir matmenys plane nenurodyti, nes teršimo zona yra netaisyklingos formos. Vietinis gylis kiekviename gręžinio taške pateiktas Tvarkymo plane. Bendras valomas plotas – 2 486 m²“.

2 klausimas. „Elektros tiekimas: Ar objekte bus užtikrintas 3 fazių elektros įvadas siurbliams (darbas vyks 24/7)?“

Atsakymas. „Perkančioji organizacija informuoja, kad esamo elektros įvado teritorijoje techninėje dokumentacijoje nenumatyta. Elektros tiekimo (įskaitant, jei reikia, laikino generatoriaus) užtikrinimas darbams vykdyti yra rangovo atsakomybė ir turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą“.

3 klausimas. „Išsiurbto vandens tvarkymas ir utilizavimas: Kadangi vanduo šioje teritorijoje turi padidintą ChDS rodiklį, tiesiogiai į aplinką jo išleisti negalima. Prašome nurodyti, kokį vandens valymo / utilizavimo sprendimą esate numatę“.

Atsakymas. „Iš gruntinio vandens lygio žeminimo sistemos išsiurbto vandens tvarkymo/valymo sprendinys tvarkymo plane detalai neaprašytas. Kadangi vanduo teritorijoje gali būti užterštas naftos produktais, rangovas privalo pats numatyti tinkamą surinkimo, laikino valymo ir/ar utilizavimo/perdavimo licencijuotam atliekų tvarkytojui sprendimą, atitinkantį galiojančius aplinkosaugos reikalavimus, ir šias išlaidas įtraukti į pasiūlymo kainą“.

Perkančioji organizacija informuoja, kad pasiūlymų pateikimo terminas iš 2026-07-13 10.00 val. nukeliamas į 2026-07-16 10.00 val.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Neringa Jefimovienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų paklausimų ir pasiūlymų pateikimo termino (pirkimo Nr. 8463621)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-09 Nr. VPS-398
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Neringa Jefimovienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-09 16:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-09 16:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-07-02 09:48 - 2029-07-01 09:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-09)
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-09 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“