



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-09

DĖL ATSAKymo PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-01 buvo gauti tiekėjo klausimai (Tiekėjo klausimų tekstas neredaguotas):

1. Prašome pateikti numatytų grindjuosčių specifikacijas.

Atsakymas: Pridedamos patikslintos projekto Architektūrinės dalies APDAILOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

2. Prašome patikslinti granito plokščių kiekius. Grindų darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai: 580 m2 ir 238 m2, granito plokščių kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai: 1287 vnt- 566,28 m2, 400 vnt- 132 m2, 75 vnt- 16,88 m2. Kiekiai nesutampa bei neina suprasti kuriam grindų plotui priskirti.

Atsakymas: Patikslintas granito plokščių kiekis. Pridedamas patikslintas APDAILOS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-008-01-01-A.

3. Prašome nurodyti GR-GP1 grindų detalės nuolydį formuojančio smėlbetonio klasę ir storį.

Atsakymas: Nuolydžius formuojančio betono klasė C16/20-XC2, nearmuotas. Sluoksnio storis, priklausomai nuo nuolydžio, svyruoja tarp 50 – 190 mm.

PRIDEDAMA:

1. APDAILOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS P330-01-TDP-A-T-013-01-01-A, 7 lapai;

2. APDAILOS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-008-01-01-A, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Žydrūnas Vyčius