



GR-B1
ŠLIFUOTO BETONO GRINDYS ANT GRUNTO

MINERALINIS PAVIRŠIAUS SAVYBES GERINANTIS KIETIKLIS
BETONAS C30/37, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINĖ PLĖVELĖ, 0.2 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA /STIPRIS GNIUŽDANT >=200 KPA PRIE 10% DEFORMACIJOS/ KLIJUOTINĖ HIDROIZOLIACIJA, 1 SL.
PARUOŠIAMASIS BETONO SLUOKSNIS C16/20-XC1, NEARMUOTAS
SUTANKINTAS SKALDOS - ŽVYRO MIŠINYS /Evd>45 MPa/
GEOTEKSTILĖ, 200 G/M²
SUTANKINTAS ESAMAS GRUNTAS /Evd>20 MPa/




GR-B2
ŠLIFUOTO BETONO GRINDYS ANT GRUNTO

MINERALINIS PAVIRŠIAUS SAVYBES GERINANTIS KIETIKLIS
BETONAS C30/37, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA /STIPRIS GNIUŽDANT >=200 KPA PRIE 10% DEFORMACIJOS/ KLIJUOTINĖ HIDROIZOLIACIJA, 1 SL.
PARUOŠIAMASIS BETONO SLUOKSNIS C16/20-XC1, NEARMUOTAS
SUTANKINTAS SKALDOS - ŽVYRO MIŠINYS /Evd>45 MPa/
GEOTEKSTILĖ, 200 G/M²
SUTANKINTAS ESAMAS GRUNTAS /Evd>20 MPa/




GR-BT1
POLIRUOTO TERACINIO BETONO GRINDYS ANT GRUNTO

APSAUGINIS SLUOKSNIS
POLIRUOTAS TERACINIS BETONAS
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA /STIPRIS GNIUŽDANT >=200 KPA PRIE 10% DEFORMACIJOS/ KLIJUOTINĖ HIDROIZOLIACIJA, 1 SL.
PARUOŠIAMASIS BETONO SLUOKSNIS C16/20-XC1, NEARMUOTAS
SUTANKINTAS SKALDOS - ŽVYRO MIŠINYS /Evd>45 MPa/
GEOTEKSTILĖ, 200 G/M²
SUTANKINTAS ESAMAS GRUNTAS /Evd>20 MPa/




GR-B3
ŠLIFUOTO BETONO GRINDYS ANT PERDANGOS

MINERALINIS PAVIRŠIAUS SAVYBES GERINANTIS KIETIKLIS
BETONAS C30/37, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ




GR-BT2
POLIRUOTO TERACINIO BETONO GRINDYS ANT PERDANGOS

APSAUGINIS SLUOKSNIS
POLIRUOTAS TERACINIS BETONAS
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ




GR-P1
PLYTELIŲ DANGOS GRINDYS ANT PERDANGOS

PLYTELIŲ DANGA, EPOKSIDINIŲ GLAISTŲ GLAISTYTOS SIŪLĖS, PLYTELIŲ KLIJAI, HIDROIZOLIACIJA
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ




GR-L1, L2, L3
LIEJAMOS DANGOS GRINDYS ANT PERDANGOS

LIEJAMA DANGA
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM, SU ORA ĮTRAUKIANČIU PRIEDU
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ




GR-M1
MEDŽIO DANGOS GRINDYS ANT PERDANGOS

MEDINIS TRISLUOKSNIS PARKETAS
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACINĖ METALIZUOTA PLĖVELĖ, 3 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ



GR-M2
MEDŽIO DANGOS GRINDYS ANT PERDANGOS

MEDINIS TRISLUOKSNIS PARKETAS
BETONAS C25/30, XC3, ARMUOTAS 4/150/150 MM
GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINĖ PLĖVELĖ, 0.2 MM
XPS ŠILUMOS IZOLIACIJA /STIPRIS GNIUŽDANT >=200 KPA PRIE 10% DEFORMACIJOS/
ESAMA G/B KONSTRUKCINĖ PLOKŠTĖ



PASTABOS:

- GRINDŲ KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI PATEIKTI STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALYJE. ARCHITEKTŪRINĖJE DALYJE VERTINAMA GRINDŲ APDAILA.
- GRINDŲ PLANUS ŽIŪR. BRĖŽINIUOSE 24030-01-TDP-A-B-013-01-04 -- 24030-01-TDP-A-B-013-04-04.
- MATMENYS PROJEKTINIAI, PATEIKTI MILIMETRAIS.

A	26.07.03	PATIKSLINTA PAGAL RANGOS KONKURSO DALYVIO UŽKLAUSĄ
0	25.10.15	
LAIDA	DATA	KEITIMŲ PAVAIDINIMAS (PRIEŽASTIS)
A 1511	NRPA 135	PV D. KRIAUCIŪNIENĖ 26.07.03
A 1249	NRPA 0034	PDV R. BINGELYTĖ BALTRUŠAITIENĖ 26.07.03
A 909	ARCH.	D. MILIŪNIENĖ 26.07.03
A 1880	ARCH.	V. MILIŪNAS 26.07.03
A 1559	ARCH.	A. RAMANAUSKAS 26.07.03
STATINYS	MUZIEJUS	
BRĖŽINYS	GRINDŲ DETALĖS	
		STATYTUOJAS NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
		PROJEKTAS VISUOMENINIO, KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, M. ŽILINSKO DAILĖS GALERIJOS - MUZIEJAUS, NEPRIKLAUSOMYBĖS A.12, KAUNE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
		Kolekcinieriaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastatas 45/130/ Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesėjų (22/149/
		aplant
		E.MILIŪNO STUDIJA
		Įm. k.: 302638855, Ulonų g. 2, Vilnius
		Telefonas: +37060979272, El. paštas: info@aplant.lt
		K. DONELAIČIO 63-5, LT-44245 KAUNAS, TEL. 8 37 228174, EL. PAŠTAS: studija@madidju.eu
		BRĖŽINYS SU PATEIKTA INFORMACIJA YRAUJA E. MILIŪNO STUDIJA AUTORSINIS DARBAS IR UŽSAKOVO NUOSAVYBĖ
		NAUDOTI TIKSLAMS NESUSILUŠIEMS SU PROJEKTUOJAMŲ OBJEKTŲ BE AUTORIŲ IR UŽSAKOVO ŽINIOS DRAUDŽIAMA
		©PROJEKTAS STATINYS STADIJA DALIS BRĖŽINIO NR. LAPAS LAPŲ LAIDA M1/10