



NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART

Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams

2026-07-09 /3

DĖL ATSAKYO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-03 buvo gauti tiekėjo klausimai (Tiekėjo klausimų tekstas neredaguotas):

1. Prašome pateikti numatytų grindjuosčių specifikacijas.

Atsakymas: Pridedamos patikslintos projekto Architektūrinės dalies APDAILOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

2. Prašome patikslinti granito plokščių kiekius. Grindų darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai: 580 m2 ir 238 m2, granito plokščių kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai: 1287 vnt- 566,28 m2, 400 vnt- 132 m2, 75 vnt- 16,88 m2. Kiekiai nesutampa bei neina suprasti kuriam grindų plotui priskirti.

GR-GP1	GRANITO PLOKŠČIŲ EKSPLOATUOJAMO STOGO DANGA	580.0			580.0
GR-GP2	GRANITO PLOKŠČIŲ DANGA ANT PERDANGOS	238.0		238.0	
GRANITO DANGOS PLOKŠTĖS					
POZ. EIL. NR.	PAVADINIMAS	ŽYMUO, TECH. SPECIFIKACIJA	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
1.	GRANITO PLOKŠTĖ 1100x400x60 MM /DEGINTAS PAVIRŠIUS/	34030-01-TDP-A-T-012-01-01	VNT.	1287.0	
2.	GRANITO PLOKŠTĖ 1100x300x60 MM /DEGINTAS PAVIRŠIUS/		VNT.	400.0	
3.	GRANITO PLOKŠTĖ 750x300x30 MM /POLIRUOTAS PAVIRŠIUS/		VNT.	75.0	
4.	ESAMIŲ GRANITO PAKOPIŲ DEMONTAVIMAS, VALYMAS SMĖLAVIMO BŪDU, KLJAVIMAS PAKOPIŲ L=400-1100 MM, BxH=400x120 MM		M / M²	7.0/2.8	

Atsakymas: Patikslintas granito plokščių kiekis. Pridedamas patikslintas APDAILOS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-008-01-01-A.

3. Prašome nurodyti GR-GP1 grindų detalės nuolydį formuojančio smėlbetonio klasę ir storį.

Atsakymas: Nuolydžius formuojančio betono klasė C16/20-XC2, nearmuotas. Sluoksnio storis, priklausomai nuo nuolydžio svyruoja tarp 50 – 190 mm.

PRIDEDAMA:

1. APDAILOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS P330-01-TDP-A-T-013-01-01-A, 7 lapai;
2. APDAILOS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS P330-01-TDP-A-Z-008-01-01-A. 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital letter 'J' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Žydrūnas Vyčius