

CVPIS registruotoms įmonėms

Nr. ĮS-

CVPIS priemonėmis

!

Nr.

**DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS**

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominės elektrinės, tarptautiniam viešajam pirkimui „158/2 past. lietaus nutekėjimo sistemos apšiltinimo darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. CVP IS 8074242), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus. Nors klausimai pateikti pavėluotai, nesilaikant Pirkimo dokumentų A dalies 3.1.1 punkte nurodytų prašymams paaiškinti Pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai termino (t. y. ne vėliau kaip iki 2026-07-08 imtinai), tačiau siekiant gauti daugiau pasiūlymų atitinkančių įmonės poreikius, klausimai išnagrinėti, teikiami atsakymai ir pratęsimi pasiūlymų pateikimo terminai.

**Prašymas (kalba netaisyta)**

Prašome patikslinti:

Prie konkursinės dokumentacijos yra pateiktas kieklių žiniaraštis (196692-158/2-PRP.SKŽ, punktas Nr.5) ir techninės specifikacijos (19692-158/2-PRP.TS, lapas 7, skyrius 2.2.4.3), kuriame yra pateiktas iš anksto izoliuotas (šiltintas, 3-in-1) vamzdis. Prašome nurodyti šiltintų vamzdžių gamintoją. Taip pat kieklių žiniaraštyje (196692-158/2-PRP.SKŽ) punkte Nr.5 yra pateikta pastaba, kad Rangovas gali taikyti alternatyvius sprendimus, vadovaudamasis priedu Nr. 2, kuriame jau žiniaraštyje (19692-158/2-PRP.SŽ. PRIEDAS Nr. 2), punkte Nr. 5 yra numatyti HDPE D125 nešiltinti vamzdžiai. Prašome patvirtinti, kad Rangovas kaip alternatyvą gali siūlyti ir nešiltintus HDPE vamzdžius.

**Atsakymas:**

Projekto Nr. 19692-158/2-PRP (toliau – projektas) techninės specifikacijos 2.2.4.5 punktą tikslina žemiau esanti pastaba „Siekdamas įgyvendinti 158/2 pastato lietaus nuotekų sistemos šildymo optimizavimo projekto koncepciją, rangovas gali taikyti alternatyvius konstrukcinius sprendimus, medžiagas ar įrenginius, vadovaudamasis technine informacija, pateikta priede Nr. 2.“.

Techninės užduoties 6.2 punkte nurodyta, kad „Egzistuojančius cinkuotus vamzdžius su išilginėmis siūlėmis reikalinga pakeisti į vamzdžius su termoizoliacija. Rangovas, iš anksto suderinęs su Užsakovu, gali naudoti projekte nurodytus arba alternatyvius lietaus nuvedimo vamzdžius su termoizoliacija, kurių techninės, eksploatacinės ir ilgaamžiškumo savybės nėra prastesnės už projekte numatytas.“

Tai reiškia, kad Rangovas gali siūlyti projekte ar projekto 2 priede nurodytą sistemą arba pasiūlyti lygiavertę sistemą, kurios techninės, eksploatacinės ir ilgaamžiškumo savybės nėra prastesnės už projekte

numatytas. Pažymime, kad abiem projekte numatytais sprendiniais yra užtikrinama vamzdynų termoizoliacija. Vienu atveju naudojami gamykloje iš anksto izoliuoti vamzdžiai, kitu atveju naudojami HDPE vamzdžiai, kurie objekte papildomai izoliuojami šilumos izoliacija pagal projekto reikalavimus.

Taigi, Rangovas gali siūlyti projekte nurodytus arba alternatyvius, ne prastesnių savybių nei nurodyta projekte, lietaus nuvedimo vamzdžius **su termoizoliacija**.

Dėl prašymo nurodyti gamintoją – Perkančioji organizacija neturi teisės nurodyti konkrečius medžiagų gamintojus. Rangovas gali siūlyti alternatyvius sprendinius, žr. atsakymą aukščiau.

**Terminai:**

Perkančioji organizacija nustato naujus terminus. Atitinkamai bus tikslinami Pirkimo dokumentai, Pirkimo dokumentų A dalies 2.1 punktą išdėstant nauja redakcija:

„2.1.4. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga: 2026-07-23 9:00 val.

2.1.5. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data: 2025-07-23.

Informacija apie pakeistus terminus bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Anastasija Zaneborec

Audrius Sipavičius, tel.: +370 646 19211, el. p.: [audrius.sipavicius@altra.lt](mailto:audrius.sipavicius@altra.lt)