



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ skyriaus „Boružėlė“ pastato rekonstravimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo** atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 8422364) sąlygų aprašo 54 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Ar, teikiant pasiūlymą, reikia vertintis archeologinius tyrinėjimus?

Atsakymas:

Taip. Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) 34) punkte nurodyta, kad rangovas savo sąskaita atlieka žvalgomouosius archeologinius tyrimus.

2. Klausimas:

Ar reikia vertintis želdinius? Jei taip, prašome pateikti želdinių žiniaraštį.

Atsakymas:

Taip, Rangovas turi vertintis želdinius. Želdinių taksacijos lentelė pateikta Sklypo plano dalies brėžinyje 24.02.73-TP-SP-1001, Aiškinamojo rašto p. 2.17, Bendrosios dalies skirsnyje Želdiniai (psl. 70-71). Sodinami želdiniai nurodyti projekto Sklypo plano dalies 24.02.73-TP-SP-AR 13 lape Sodinamų želdinių taksacijos lentelėje.

3. Klausimas:

SA sąnaudų žiniaraštyje pateikta: vaikų čiuožykla 1 kompl. ir vaikų žaidimo aikštelės įrenginys hole 1 kompl. (24.02.73-TP-SA-MŽ). Patikslinkite, ar reikia vertintis šiuos įrenginius? Jei taip, prašome pateikti technines specifikacijas.

Atsakymas:

Taip, Rangovas turi įsivertinti šiuos įrenginius. Vaikų žaidimo aikštelės techninė specifikacija pateikta kaip priedas prie Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos). Vaikų čiuožyklos techninė specifikacija pateikta Sklypo plano dalyje (2. 24.02.73-TP-SP).

4. Klausimas:

Prašome pateikti vitražo sienos konstrukcijų sprendinius. Kokia konstrukcija numatoma, koks konstrukcijos armavimas, medžiagiškumas, kiekiai?

Atsakymas:



Sienų tipas – armuotos monolitinės konstrukcijos - tai nurodyta konstrukcijų planuose 24.02.73-TP-SK-B-30302 ir 24.02.73-TP-SK-B-30303; Armavimas pateiktas 24.02.73-TP-SK-B-303023 - tikslinamas DP metu; Konstrukcijų kiekiai pateikti suvestiniame kiekių žiniaraštyje 24.02.73-TP-SK-SKŽ; Aliuminio kompozito plokščių tūrinių angokraščių įrengimas pateiktas brėž. SK-31504. Apdailinių medžiagų kiekiai pateikti 24.02.73-TP-SA-MŽ.

Statinio architektūros dalyje pateikta vitražų įrengimo schema, aprašymai. Esamo vitražas perkeliamas ant naujai įrengiamų sienų pagal techninį projektą, konkretizuojant darbo projekto metu ir įvertinant savo rizika esamą vitražą, jo būklę, jo demontavimą, saugojimą iki perkėlimo, ir patį perkėlimą, integruojant į interjerą, pagal poreikį derinant su vitražų autoriumi.

5. Klausimas:

Statinio architektūros dalyje, techninėse specifikacijose 12.5 ir 13 pateiktos grindjuostės. Pašome patikslinti, kuriomis TS vadovautis, nes sąnaudų žiniaraštyje jos nepatikslintos.

Atsakymas:

Grindjuosčių charakteristikos pateiktos Techninėse specifikacijose 13 p. Grindjuosčių įrengimas ir tipas parenkami darbo projekto metu.

6. Klausimas:

Kokius darbus vertintis 16 priedo "Įkainoto paslaugų ir darbų kainų lentelė" 4 pozicijoje "Technologinių sprendinių įrengimas"?

Atsakymas:

Techninė klaida. Atsižvelgiant į Užsakovo užduoties 38 punktą, šios pozicijos Įkainoto paslaugų ir darbų (veiklų) sąrašo formoje neturi būti. Prašome į šią eilutę nieko nevertinti ir ją palikti tuščią.

7. Klausimas:

Prašome detalizuoti langų ir durų brėžinius statinio architektūros dalyje. Pateikti nepilni brėžiniai 141;142;144 psl.

Atsakymas:

Projektą žiūrėti pilnoje apimtyje: TS, brėžinius, AR ir MŽ. Langų ir durų brėžiniai pateikti statinio architektūros dalyje, brėž. SA-2603 ir SA-2604. Sprendiniai detalizuojami darbo projekto rengimo metu.

8. Klausimas:

Prašome patikslinti akustinės cemento drožlių plokštės specifikacijas. Nėra konkrečiai nurodyta nei spalva, nei degumo klasė. Prašome detalizuoti.

Atsakymas:

Projektą žiūrėti pilnoje apimtyje: TS, brėžinius, AR ir MŽ. Akustinės cemento drožlių plokščių reikalavimai pateikti SA dalies TS Apdailos darbai p. 9.3. Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.



Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Inesa Gustaitienė, tel. +370 671 28463, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt

