



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

Visiems suinteresuotiems dalyviams
Pateikta CVP IS priemonėmis

2026-07-15

Nr. 26SR-VPS-3309

DĖL PRETENZIJOS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo mažos vertės pirkimą „Vėdinimo kameros rekonstrukcijos darbai (Santariškių g. 7, VAA korpusas) (Nr. 12293)“ (CVP IS Nr. 8469395) skelbiamos apklausos būdu.

Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo pretenziją dėl pirkime keliamo kvalifikacinio reikalavimo (SA sąlygų 3.1 p. numatytas kvalifikacinis reikalavimas - dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato).

Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo pretenziją 2026-07-14. Skelbimas apie pirkimą paviestas 2026-06-22. Vadovaujantis VPĮ 102 str. 1 d. 2 p. Pretenzija pateikta vėliau nei per 5 d. d. terminą nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Šiuo atveju pretenzija pateikta praleidus VPĮ 102 str. 1 d. 2 p. nustatytą terminą, tačiau Komisija nusprendė ją nagrinėti. Priimtas sprendimas pretenzijos netenkinti visa apimtimi.

Pretenzijos esmė: „Prašome patikslinti pirkimo dokumentus ir pašalinti 3.1 punkto reikalavimą dėl F-dujų pažymėjimo, kadangi techninėje specifikacijoje nurodyti dviejų vėdinimo įrenginių rekonstrukcija įrengiant oro drėkintuvus su vandens minkštinimo įrenginiais, drėkintuvai nenaudoja fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar jų alternatyvų, todėl šis kvalifikacinis reikalavimas nėra susijęs su pirkimo objektu.“.

Komisija paaiškina, kad oro drėkintuvai su minkštinimo įrenginiais bus montuojami vėdinimo sistemai, kurią aptarnauja vėdinimo įrenginiai (vėdinimo kamera) turintys šildymo/vėsinimo kontūrus su agregatais, kuriuose naudojamas šalčio agentas (F-dujos). Vykdamas vėdinimo kameros rekonstrukcijos darbus įrenginiai turės būti stabdomi ir vėl iš naujo paleidžiami bei derinami, tame tarpe ir vėsinimo agregatai naudojantys F-dujas, darbui su kuriais yra reikalingas kvalifikuotas personalas turintis pažymėjimus, atitinkančius šios srities reglamentavimą ir kontrolę.

Pirkimas vykdomas vėdinimo kameros rekonstrukcijos darbams, kuriuos sudaro veikiančios vėdinimo sistemos visumos su visais esamais įrenginiais rekonstrukcija, sumontuojant papildomą naują įrangą.

Komisija nutarė palikti nepakeistą sprendimą dėl SA sąlygų 3.1 p. nurodyto kvalifikacinio reikalavimo (dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato) taikymo ir jo nepanaikinti.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Daiva Gerybaitė

Daiva Gerybaitė, tel. +370 688 62195