



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Viešojo pirkimo tiekėjams ID 8638563

2026-07-15

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS IR PRAŠYMĄ

Pateikiame atsakymus į gautus paklausimus supaprastinto pirkimo atviram konkursui „Ugniagesių gelbėtojų įrangos pirkimas“ ID 8638563.

1 klausimas. „5 pirkimo dalyje aprašytam elektros generatoriui iškelti reikalavimai kelia abejonių, ar rinkoje egzistuoja visus juos atitinkanti prekė. Reikalaujamas svoris iki 88 kilogramų, tačiau 15 valandų darbo laikas nominaliu galingumu ir 9,5 kW maksimalus galingumas, kompaktiškas dydis bei kuro bakas, užtikrinantis bent 15 val. veikimą, atrodo sunkiai suderinami. Ar galite patvirtinti, kad techninės specifikacijos aprašyme nėra įsivėlusių klaidų? Ar, jei buvo atliktas rinkos tyrimas, tikrai yra visus reikalavimus atitinkantis generatorius?“

1 atsakymas. Techninę specifikaciją reikalinga tikslinti, todėl 5 pirkimo dalis „Elektros generatorius“ nutraukiama, dėl specifikacijos tikslinimo. Prašome šiai pirkimo daliai neteikti pasiūlymų.

2 klausimas. Techninėje specifikacijoje - 6.1_1 Pirkimo dalis. Ugniagesių aprangos komplektas 2.1.5 punkte reikalaujate: Drėgmės barjeras – dviejų komponentų mikroporinė membrana pagrįsta PTFE (polytetrafluoretilenas), kurios neaustinė medžiaga pagaminta meta-aramido ir para-aramido pluoštų. Drėgmės barjero tankis ne mažiau 170 g/m². Matome Jūsų techninės sąlygos reikalavime netikslumą. Pats drėgmės barjero PTFE sluoksnis sveria nuo 5 iki 35 g/m², o likusį svorį sudaro aramidinis pagrindo audinys ir klijai. Pasauliniai drėgmės barjero gamintojai stengiasi naudoti kuo lengvesnį drėgmės barjero sluoksnį - labiausiai paplitęs 135-145 g/m². Todėl prašome šį reikalavimą tikslinti ir keisti į: Drėgmės barjeras – dviejų komponentų mikroporinė membrana pagrįsta PTFE (polytetrafluoretilenas), kurios neaustinė medžiaga pagaminta meta-aramido ir para-aramido pluoštų. Drėgmės barjero tankis ne daugiau 170 g/m². Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad techninėje specifikacijoje nenurodėte jokių reikalavimų išoriniam audiniui ar jo spalvai.

2 atsakymas. Techninės specifikacijos 6.1_1 Pirkimo dalies „Ugniagesių aprangos komplektas“ 2.1.5 punkte nustatytas reikalavimas dėl drėgmės barjero tankio nebus keičiamas. Perkančioji organizacija, rengdama techninę specifikaciją, nustatė minimalius reikalavimus, kurie, jos vertinimu, yra būtini siekiant užtikrinti perkamos ugniagesių apsauginės aprangos funkcionalumą, patvarumą ir tinkamumą naudojimui numatytais eksploataavimo sąlygomis. Reikalavimas „drėgmės barjero tankis ne mažiau 170 g/m²“ yra paliekamas galioti. Pažymime, kad techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai taikomi visam drėgmės barjero sluoksniui kaip sudėtinei medžiagai, o ne tik atskiram PTFE membranos sluoksniui.

3 klausimas. Trečios pirkimo dalies nešiojamam pakraunamam prožektoriumi iškeltas reikalavimas: "2.1.2.4. Prožektorius turi turėti bent 3 šviesos režimus: maksimalus apšvietimas, vidutinis (bateriją tausojantis), mirksėjimo. "Prašome patikslinti, ar nurodyti švietimo režimai yra tik pavyzdiniai, ar privalomi būtent tokie, kokie yra nurodyti? Ar prožektorius bus laikomas lygiaverčiu ir atitinkančiu sąlygas, jei turi 3 šviesos režimus: maksimalų, vidutinį ir silpną švietimą?"

3 atsakymas. Techninėje specifikacijoje nurodyti šviesos režimai (maksimalus apšvietimas, vidutinis (bateriją tausojantis), mirksėjimo) yra privalomi ir siūloma prekė turi atitikti šiuos nurodytus režimus, kiti papildomi režimai galimi, tačiau nebūtini.

4 klausimas. *Susipažinę su 5 pirkimo dalies „Elektros generatorius“ technine specifikacija ir atlikę viešai prieinamų rinkoje esančių analogiškų generatorių bei gamintojų techninių dokumentų analizę, prašome patikslinti techninės specifikacijos reikalavimus arba pateikti jų pagrindimą. Mūsų vertinimu, techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų visuma – ne mažesnė kaip 9,5 kW galia, ne mažesnis kaip 25 l kuro bakas, ne trumpesnis kaip 15 val. darbo laikas su pilnu baku dirbant nominaliu galingumu, matmenys ne didesni kaip 680×550×550 mm, svoris ne didesnis kaip 88 kg ir triukšmo lygis ne didesnis kaip 75 dB – neatitinka realiai rinkoje esančių šios galios mobilių generatorių techninių galimybių. Atliktos analizės metu nepavyko nustatyti gamintojo dokumentais pagrįsto modelio, kuris atitiktų visus nurodytus reikalavimus kartu. Rinkoje randami modeliai paprastai neatitinka vieno ar kelių esminių parametrų: darbo laiko nominaliu galingumu, matmenų, svorio, triukšmo lygio arba galios reikalavimo. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti techninę specifikaciją pagal realias rinkos galimybes arba nurodyti bent vieną konkretų rinkoje esantį generatoriaus modelį, kuris gamintojo techniniais dokumentais pagrįstai atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.*

4 atsakymas. Techninę specifikaciją reikalinga tikslinti, todėl 5 pirkimo dalis „Elektros generatorius“ nutraukiama, dėl specifikacijos tikslinimo. Prašome šiai pirkimo daliai neteikti pasiūlymų.

Prašymas. *Atsižvelgiant į laiką, kuris reikalingas iš tiekėjų gauti visus reikiamus dokumentus konkursui pateikti, taip pat į tiekėjų vasaros atostogų laikotarpį, prašome konkurso pateikimo terminą nukelti iki 07-27.*

Atsakymas. Sutinkame pasiūlymų pateikimo terminą nukelti iš 2026 m. liepos 20 d. 9 val. 00 min. į 2026 m. liepos 28 d. 9 val. 00 min.

Paaškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. *Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.*

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į gautus paklausimus ir prašymą
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-15 Nr. VP3-295
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-15 15:21:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-15 15:21:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-15 15:22:10)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-15 15:22:10 DBSIS