

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Konkurso dalyviams

2025-01-

Nr. VS-

**DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO (SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU) SĄLYGŲ  
PAAIŠKINIMO**

Pateikiame atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą dėl mažos vertės pirkimo (skelbiamos apklausos būdu) „Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos relaksacinės erdvės, chemijos, fizikos kabinetų patalpų remonto darbų pirkimas TŪM“ (toliau – Konkursas), pirkimo Nr. 754241. Tiekėjo klausimas, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisytas.

**KLAUSIMAS:**

Chemijos kabinetas

Šioje oro šalinimo sistemoje, nesusidaro sprogios, kenksmingos ar agresyvios medžiagos, tačiau galimas nemalonus kvapas, todėl numatomas oro išmetimas virš stogo vertikaliai be stogelio

Klausimas: koks stogas virš chemijos kabineto – šlaitinis ar sutapdintas. Jei oro išmetimas virš stogo vertikaliai be stogelio, kaip bus apsaugota nuo lietaus vandens patekimo į ortakį

**ATSAKYMAS:**

Stogas virš chemijos kabineto yra sutapdintas, tačiau iš anksčiau yra palikta anga su kaminėliu tik šiuo metu ji yra užsandarinta. Dėl kaminėlio stogelio manytume, kad jis reikalingas.

**KLAUSIMAS:**

DAILĖS STUDIJA IR POILSIO ZONA

Nuotekų magistr. vedamas iki kiemo šulinio

Klausimas: patalpos randasi 3 aukšte. Nuotekų stovas pažymėtas kad randasi sienoje. Kokios sąlygos praeinant su nuotekų vamzdyno stovu per 1 ir 2 aukštus?

Ar yra pusrūsio patalpos?

Kiek toli nuotekų šulinys nuo pastato? Kokia kiemo danga tarp pastato iš šulinio, kokie reikalingi kiemo dangos atstatymo darbai

**ATSAKYMAS:**

Per 1 ir 2 aukštus yra aktų salės scena, po scena yra pusrūsis, stovai yra kampuose. Vienas stovas sienoje, kitas išorėje, šulinys nuo sienos nutolęs 4-5m. pievoje.

**KLAUSIMAS:**

Fizikos kabinetas

Žiniaraštyje Keičiama kriauklė klasėje pažymėta kad į pirkimą neįtraukta (pažymėta žiniaraštyje ruda spalva)

Brėžinyje Santechnikos planas (psl 72.) yra išnaša- k.š.v., FK - iš grindų, H450. Maišytuvo padėtį tikslinti pagal gaminio specifikacija. Plautivės spintelė tvirtinama ant grindų.

Kuo vadovautis?

**ATSAKYMAS:**

Šiuo metu fizikos kabinete kriauklė yra, bet mes norime ją naikinti.

**Nuorašas tikras**

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai; Telefonas +370 666 04 183; El. paštas [austra.vaisiunaite@birzai.lt](mailto:austra.vaisiunaite@birzai.lt)

**Biržų rajono savivaldybė**

2025-01-23

*Raštas siunčiamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis.*

Viešojo pirkimo komisijos narė

Austra Vaisiūnaitė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viešojo pirkimo komisija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO (SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-01-23 Nr. VS-36
<b>Adresatas</b>	Konkurso dalyviams
<b>Dokumentą pasirašė</b>	Vyriausioji specialistė AUSTRĀ VAISIŪNAITĖ
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-01-23 11:28:57
<b>Registratorius</b>	Vyriausioji specialistė AUSTRĀ VAISIŪNAITĖ
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2025-01-23 11:29:07
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-01-23 atspausdino Vyriausioji specialistė AUSTRĀ VAISIŪNAITĖ

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2025-01-23

Nuorašas tikras  
Biržų rajono savivaldybė  
2025-01-23