



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMĄ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **privažiuojamojo kelio (gatvės) atkarpos Nr. KL1278 nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 8720796)** sąlygų aprašo 53 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Projekto byloje Nr. 01_2025-62-01-XX-TDP-EL-0 v3_n, yra pateikta bendra vamzdžių specifikacija, tačiau surenkami kabelių vamzdžiai HDPE-PE Ø200 mm 1250 N, tokio gniuždymo nėra, gamintojai max deklaruoja 750 N, taip pat D200mm nėra, galima pasiūlyti d220mm.

Iš kur projekto rengėjai gavo duomenų apie HDPE-PE Ø315 mm 1250 N surenkamą vamzdį, jeigu tokio niekas negali pasiūlyti, negaminamas.

Prašome peržiūrėti projektą, dėl surenkamų vamzdžių.

1. Atsakymas:

Projekte vamzdžių skersmenys buvo parinkti atsižvelgiant į esamus, jau paklotus vamzdžius ir poreikį prie jų prijungti projektuojamą infrastruktūrą.

Įvertinus tiekėjo pateiktą informaciją ir rinkoje siūlomų gaminių technines charakteristikas, vietoje projekte nurodytų 1250 N gniuždymo stiprio surenkamų vamzdžių leidžiama naudoti 750 N gniuždymo stiprio d220 mm surenkamus vamzdžius.

1250 N gniuždymo stiprio reikalavimas projekte buvo nustatytas vadovaujantis anksčiau galiojusiais LITGRID techniniais reikalavimais. Atlikus papildomą vertinimą nustatyta, kad numatytomis įrengimo sąlygomis gali būti naudojami ir 750 N gniuždymo stiprio vamzdžiai.

Naudojant d220 mm vamzdžius, rangovas turi numatyti visus jų prijungimui prie esamų d200 mm ir d315 mm vamzdžių reikalingus perėjimus, jungiamąsias dalis bei susijusius darbus ir jų kainą įvertinti pasiūlyme

2. Klausimas:

Pjūvis pateiktas projekto Nr. 2025-62-01-XX-TDP-EL.B-03

300 kV kabelių linijos NordBalt dviejų kabelių pjūvis (kai kabeliai buvo kloti uždaru būdu)

Skaitome pastabą:

5. Atkasus ir radus netinkamo storio plokštes, sumontuoti naujas reikiama 120 mm storio.



Klausimas kaip gali būti paklotos plokštės, jeigu čia buvo vykdomas gręžimas?
Taip pat nėra parodyta pjūvyje kokiam gylyje pakloti kabeliai, vykdant gręžimą.

2. Atsakymas:

Pastaba dėl naujų plokščių sumontavimo taikoma toms plokštėms, kurios gali būti paklotos greta gręžimo atkarpos. Vykiant gręžimą paklotų kabelių gylyai pateikti išilginiame pjūvyje (Žr. Brėžinį 2025-62-01-XX-TDP-EL.B-05).

3. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, kad šiuo konkursu yra perkama tik Kairių gatvės dalis patenkanti į Klaipėdos miesto teritoriją, o likusi dalis iki poligono bus perkama atskirai Klaipėdos rajono savivaldybės?

3. Atsakymas:

Šiuo konkursu perkama tik dalis, patenkanti į Klaipėdos miesto teritoriją. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės pirkimų atsakyti negalime.

4. Klausimas:

Ar yra numatytas konkretus biudžetas darbams, kuriuos reikės atlikti ir užaktuoti šiais metais?

4. Atsakymas:

Rangovui atlikus darbus, už juos bus atsiskaitoma sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Planuojama, kad šiais metais turėtų būti atlikta maždaug 50 proc. darbų.

5. Klausimas:

Projekte numatytas augalų šalinimas. Ar reikia įsivertinti augalų atkuriamąją vertę ir jeigu taip kokią sumą?

5. Atsakymas:

Augalų atkuriamosios vertės į pasiūlymo kainą įsivertinti nereikia. Augalų atkuriamąją vertę apmoka perkančioji organizacija.

6. Klausimas:

„26. Rangovas privalo prieš darbų pradžią suderinti su AB „Litgrid“ darbų vykdymo technologiją, darbų vykdymo eiliškumą, darbų-atjungimų grafiką, mechanizmų naudojimo sąlygas bei visus kitus reikalaujamus organizacinius klausimus.“

Prašome informuoti kuriuo laikotarpiu bus galima atjungti 110 kV ir 330 kV kabelius?

AB Litgrid specifiškai turi šių kabelių atjungimo terminus, datas.

6. Atsakymas:

Kabelių atjungimo laikotarpių derinimo tvarka aprašyta AB „Litgrid“ sąlygose, pateiktose projekte. Atjungimo grafiką rangovas turi derinti su AB „Litgrid“, prieš pradėdamas darbus.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.



Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Ilona Dulkytė, tel. +37046396125, el. p. ilona.dulkyte@klaipeda.lt
Akvilė Norvilaitė, tel. +37046410537, el. p. akvile.norvilaite@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda
Tel. (0 46) 39 60 66, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188710823



2026–
Socialinės atsakomybės
metai