



Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba
Pakraščio g. 24, LT-49292 Kaunas,
tel. 0 373 10072, faks. 037310073



Neįgalaus asmens kėlimo platformos techninio patikrinimo ataskaita Nr. **12-691**

Išrašymo data **2025 10 22**

Žinios apie įrenginį

Įrenginio kodas	V/kelt.	Pagaminto metai: 2014	Gamintojas: UAB „Šiaulių liftas“	Gam. Nr. SLA20140602	Reg. Nr. LF-03-00439 KK-01-05926 (naujas)
Pastatymo vieta: Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.			Savininkas: Skemų socialinės globos namai		Įrenginio kategorija 0

Techninis patikrinimas

Patikrinimo kodas	Patikrinimo priežastis			
TP	X	Po sumontavimo	Periodinis	X
				Neeilinis

Patikrinimo rezultatai

Dokumentų ir įrenginio atitikties	-			Keltu platformos fiksavimo įtaisai	+
Pase nurodyti duomenys	+			Keltu perkrovimo kontrolės kontaktas	+
Brėžiniai, schemos (kinematinė, hidraulinė, elektrinė)	+	Įrenginio apžiūra		Gaudytojai, jų kontrolės aparatas	+
Montavimo, remonto instrukcijos	+	Metaliųjų konstrukcijų būklė	+	Keltu platform, ir šachtos durų saveika	+
Naudojimosi keltu taisyklės	-	Mechanizmai	+	Keltu platformos tikslus sustojimas	+
Atestuoti darbuotojai, instrukcijos	+	Skridiniai, ašys, jų apsauga	+	Keltu šachtos sienų būklė (apsauga)	+
Montavimo ir naudojimo instrukcija	+	Lynai, grandinės jų galų tvirtinimas	+	Keltu šachtos durų spygnos ir kontaktai	-
Ižeminimo varžų matavimo protokolai	+	Sraigtais, sraigtinės veržlės išsidėvėjimas	+	Platformos kraštinių padėčių išjungėjai	+
Keltu darbo ir tech.apžiūrų žurnalai	+	Hidraulinis agregatas	0	Elektros instaliacijos būklė	+
		Hidraulinės sistemos sujungimai	0	Valdymo signalizavimo, ryšio įrenginiai	-
		Aukšto slėgio žarnos	0	Keltu platformos apšvietimas	+
		Hidrauliniai cilindrai	0		
Keltu pastatymas ir sumontavimas		Apsauginis vožtuvas	0		
Matmenys, saugūs atstumai, nuokrypos	+	Avarinio nuleidimo įtaisai	+		
Suvirintieji sujungimai	+	Sarnyriiniai sujungimai	+		
Išardomieji sujungimai	+	Apsauga nuo kliūtis	+		
Elektros srovės tiekimo įrenginiai	+				

Atliktas įrenginio: statinis bandymas, bandomojo krovinio masė 500 kg. Bandymų rezultatai ☐ +
dinaminis bandymas, bandomojo krovinio masė 440 kg. ☐ +

Pastabos:

1. Įrenginys neatitinka gamintojo EB deklaracijoje nurodytų norminių dokumentų. Taisyklių 7.2
2. Neįspaudžiamas avarinio stabdymo mygtukas KPT 18.2.4 p.
3. Nėra avarinio išlaisvinimo instrukcijos KPT 18.1.1. p.
4. Nepatikimai veikia 2-o aukšto šachtos durų uždarymo kontaktas KPT 18.2.2 p.
5. Nėra priėjimo prie keltu mechanizmų

Techninio patikrinimo išvados

Tinkamas naudoti		Netinkamas naudoti	X
Leistina keliamaoji galia (kg) 400 kg. 3 sust.		Kito patikrinimo terminai	
Patikrinimas atliktas vadovaujantis MI 25-01	TP -		

Patikrinimą atliko

Data	Viešojo įstaiga „Kėlimo Įrenginių Priežiūros Tarnyba“	Parašas	Asmens žymeklis
2025 10 22	Ekspertas Arūnas Čekanauskas	Darbu vadovas Marius Gricius	
Patikrinime dalyvavo savininkas (atstovas)	V. Pavardė	Parašas	

Ataskaitos pildymas: patikrinimo rezultatai: + atitinka - neatitinka 0 netikrinama
Reikalingą tekstą įrašyti, tinkamą poziciją pažymėti X