

TECHNINĖS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Litesko“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

1.3. Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

1.4. Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – suskystintos naftos dujos komunaliniams poreikiams – skirtos šilumos gamybai katilinėje (toliau – Kuras).

2.2. Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Nupirkto iš Tiekėjo Kuro kiekis tonomis nustatomas pasveriant Kurą atvežusią transporto priemonę prieš ir po Kuro iškrovimo metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis (svėrimo paklaida ne didesnė kaip $\pm 0,5$ proc.), esančiomis Druskininkų rajoninėje katilinėje, adresu Pramonės g. 7, Druskininkai.

3.2. Transporto priemonės svėrimo paslaugą organizuoja ir ją apmoka Pirkėjas.

3.3. Maksimalus metinis Kuro poreikis yra 170 tonų.

3.4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso 3.3. punkte nurodyto Kuro kiekio. Kuras bus perkamas pagal faktinį poreikį.

3.5. Kuro poreikis gali keistis, priklausomai nuo lauko oro temperatūros reikšmingų pasikeitimų. Kuro kiekis gali didėti 20%, sudarius atskirą susitarimą.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ katilinė: Leipalingio katilinė, Alėjos g. 29, Leipalingio mstl., Leipalingio sen., Druskininkų sav., LT-67279.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Kurą į pristatymo vietos (pristatymo vieta nurodyta 4 punkte) požemines Suskystintų Naftos Dujų talpyklas pristato Tiekėjas savo transportu.

5.2. Pirkėjo Kuro talpyklų kiekiai ir tūriai:

5.2.1. UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ Leipalingio katilinėje įrengtos 2 vnt. po 9,15 m³ talpos.

5.3. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

5.4. Kuro vienos tonos kaina apskaičiuojama pagal formulę:

$$K = (D + K_0 + T + \text{Akcizas}) + \text{PVM, kur}$$

D – Kuro kainos dedamoji, lygi AB „Orlen Lietuva“ viešai skelbiamame kainų protokole nurodytai Suskystintų naftos dujų, PBT markės Pardavimo kaina vežant į akcizinį sandėlį AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale Kuro pristatymo į katilinę dieną, EUR/t (arba paskutinio paskelbto protokolo kainai prieš pristatymą jei pristatymo dienos protokolas neskelbiamas);

K₀ – antkainis/nuolaida nuo AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos Suskystintų naftos dujų, PBT markės Pardavimo kainos vežant į akcizinį sandėlį AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale, EUR/t;

T – Kuro transportavimo paslaugos kaina, EUR/t. Transportavimo kaina apima ir transportavimo išlaidas, susijusias su Kuro svėrimu;

Akcizas - akcizo mokestis, galiojantis PVM sąskaitos-faktūros išrašymo momentu;

PVM – pridėtinės vertės mokestis galiojantis PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentu.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Reikalavimai Kuro kokybei:

6.1.1. Kuro Žemutinė degimo šiluma $\geq 12,5$ kW/kg;

6.1.2. vandens kiekis 0 °C temperatūroje – nėra laisvo vandens;

6.1.3. bendras sieros kiekis (po odoravimo) ≤ 50 mg/kg.;

6.1.4. išgarinimo likučio kiekis ≤ 200 mg/kg;

6.1.5. vandenilio sulfido kiekis – negalimas;

6.1.6. Kure negali būti parafino.

6.2. Tiekėjas kartu su kiekviena Kuro partija privalo pateikti pristatyto Kuro kokybės pažymėjimą, kad Kuras atitinka kokybės reikalavimus.

6.3. Pirkėjui Kuro priėmimo metu pastebėjus kokybės reikalavimų pažeidimus apie tai nedelsiant informuojamas Tiekėjo atstovas. Tiekėjas privalo nekokybišką Kurą pakeisti kokybišku.

6.4. Tiekėjas garantuoja patiekto Kuro kokybę.

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Pirkimo sutarčiai įvykdyti.

7.2. Kuras tiekiamas pateikus užsakymą Tiekėjui (telefonu ar elektroniniu paštu) – pagal poreikį, prieš vieną darbo dieną iki numatomo patiekimo. Kuro poreikis bus kintamas ir priklausys nuo katilinės apkrovimo. Nesant katilinės panaudojimo poreikio, Kuras gali būti iš viso neužsakomas.

7.3. Tiekėjas kartu su kiekviena Kuro partija privalo pateikti šiuos dokumentus:

7.3.1. Kuro kokybės pažymėjimas, kuriame šalia Kuro partijos kokybės rodiklių būtų nurodoma ir Kuro žemutinė degimo šiluma kWh/kg bei komponentinė Kuro sudėtis procentais nuo masės;

7.3.2. saugos duomenų lapas;

7.3.3. krovinio važtaraštis.

7.4. Tiekėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitas – faktūras už faktiškai patiektą Kurą, pridedant:

7.4.1. Kuro priėmimo – perdavimo aktus, pasirašytus abiejų šalių;

7.4.2. AB „Orlen Lietuva“ protokolus, patvirtinančius Kuro kainas, naudojamas PVM sąskaitose – faktūrose (protokolai yra skelbiami AB „Orlen Lietuva“ internetinėje svetainėje adresu <https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx>).

7.5. PVM sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodoma:

– patiekto Kuro kiekis tonomis;

– Kuro kaina, kurią sudaro AB „Orlen Lietuva“ viešai skelbiamame kainų protokole nurodyta Suskystintų naftos dujų, PBT markės Pardavimo kaina vežant į akcizinį sandėlį AB „Orlen Lietuva“ Juodeikių terminale Kuro pristatymo dieną, arba paskutinio paskelbto protokolo kaina

prieš pristatymą jei pristatymo dienos protokolas neskelbiamas (EUR/t) plus/minus Tiekėjo siūlomas antkainis/nuolaida (EUR/t);

– Kuro transportavimo paslaugos kaina, EUR/t.

7.6. PVM sąskaita – faktūra bus apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau nei 2026 m. spalio 28 d. ir galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus.