

Atsakymas į gautą paklausimą Nr. 1

AB „KN Energies“ vadovaudamasi bendrųjų pirkimų sąlygų 6.3 p. į gautą paklausimą atsako taip:

1. Klausimas: Susipažinę su pirkimo techninės specifikacijos reikalavimu:

„WEB / SNMP / Modbus RTU ir TCP tinklo plokštė su kibernetinio saugumo sertifikatais, pramoninė relinė komunikacijų plokštė arba lygiavertė“, bei „Kibernetinis saugumas – Atitinka IEC 62443-4-2 reikalavimus arba lygiavertis“, prašome patikslinti šio reikalavimo taikymą.

Mūsų atstovaujamo UPS gamintojo komunikacijos modulis užtikrina nuotolinį valdymą ir stebėjimą per WEB, SNMP bei Modbus TCP/IP, palaiko vartotojų autentifikavimą, skirtingus vartotojų prieigos lygius, įvykių bei aliarmų registravimą ir kitas kibernetinio saugumo funkcijas.

Gamintojo dokumentacijoje taip pat nurodyta:

kad įranga tinkanti kariniams objektams.

Be to, komunikacijos modulis: palaiko trijų lygių vartotojų teises (administratorius, valdymo vartotojas ir paprastas vartotojas);

leidžia keisti administratoriaus slaptažodį bei gamintojas rekomenduoja jį pakeisti pirmojo prisijungimo metu saugumo sumetimais;

registruoja įvykius, aliarmus bei naudotojų veiksmus;

suteikia galimybę vykdyti nuotolinį UPS stebėjimą ir valdymą.

Tačiau gamintojas nėra pateikęs oficialaus IEC 62443-4-2 sertifikato būtent komunikacijos moduliui. Atsižvelgiant į tai, kad rinkoje tik labai nedidelė dalis UPS gamintojų turi oficialiai sertifikuotas tinklo valdymo kortas pagal IEC 62443-4-2, kyla abejonių, ar toks reikalavimas nepagrįstai nesusiaurina galimų tiekėjų konkurencijos.

Todėl maloniai prašome patikslinti:

Ar bus laikoma, kad reikalavimas yra įvykdytas, jeigu siūloma tinklo plokštė neturi oficialaus IEC 62443-4-2 sertifikato, tačiau užtikrina analogiškas kibernetinio saugumo funkcijas ir gamintojas pateikia tai pagrindžiančią techninę dokumentaciją?

Ar šiuo atveju sąvoka „arba lygiavertis“ reiškia, kad gali būti siūlomi ir sprendimai be IEC 62443-4-2 sertifikato, jeigu jų funkcionalumas ir saugumo priemonės yra lygiavertės?

1. Atsakymas: AB „KN Energies“ yra įmonė valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, ir veikianti srityje, kuri laikoma nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi. Atsižvelgiant į tai, AB „KN Energies“ siekia užtikrinti aukštą siūlomos įrangos kibernetinio saugumo lygį ir techninėje specifikacijoje yra nustatęs reikalavimą, kad siūloma įranga atitiktų IEC 62443-4-2 standarto reikalavimus arba lygiaverčius kibernetinio saugumo reikalavimus.

Įrangos gamintojo pateikta techninė dokumentacija ir jo paties deklaracija apie atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams (IEC 62443-4-2) nėra laikoma pakankamu įrodymu atitiktčiai pagrįsti, t. y. šie dokumentai nėra prilyginami kaip lygiaverčiai nepriklausomos akredituotos įmonės ar trečiosios šalies išduotam sertifikatui, dėl tos priežasties negali būti siūloma įranga be IEC 62443-4-2 sertifikato.

Perkantysis subjektas, rengdamas techninę specifikaciją, atliko rinkos analizę ir nustatė, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas, galintis pasiūlyti šį reikalavimą atitinkančius sprendinius. Todėl AB „KN Energies“ nustatyti reikalavimai yra susiję su pirkimo objektu, proporcingi siekiamam tikslui ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 29 str. nustatytų principų.