

**LIETUVOS KARIUOMENĖS
KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ**

TVIRTINU
Štabo viršininkas

mjr. Andrius Radevičius
2026 m. d.

**PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMOS STOVYKLAVIETĖS
ĮRENGIMO IR APTARNAVIMO NUOMOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. Nr. TS-
Šiauliai

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Stovyklavietė sudaryta iš konteinerių (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu), kuriuos apjungiant po kelis ir daugiau konteinerių (ilgosiomis ir trumposiomis sienomis) būtų įrengtos laikinos darbo vietos, dirbti visais metų laikais.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Priimančiosios šalies paramos stovyklavietės, įrengimo ir aptarnavimo paslauga susideda iš:

- 2.1.1. biuro konteinerių nuoma – 77 vnt., iš kurių viengubi – 15 vnt., dvigubi – 15 vnt. (30 vnt.), trigubi – 4 vnt. (12 vnt.), keturgubi – 3 vnt. (12 vnt.) ir salė sudaryta iš aštuonių konteinerių – 1 vnt. (8 vnt.);
- 2.1.2. miegamųjų konteinerių nuoma – 3 vnt.;
- 2.1.3. sanitarinio tualetų konteinerio nuoma – 2 vnt.;
- 2.1.4. sanitarinio dušo konteinerio nuoma – 2 vnt.;
- 2.1.5. sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir džiovinimo mašinų konteinerio nuoma – 1 vnt.;
- 2.1.6. sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio nuoma – 1 vnt.;
- 2.1.7. rezervuaro nuotekoms nuoma – 1 vnt.;
- 2.1.8. rezervuaro švariam vandeniui nuoma – 1 vnt.;
- 2.1.9. rezervuaro švariam vandeniui aptarnavimo (m³ vandens papildymas);
- 2.1.10. rezervuaro nuotekoms aptarnavimo (m³ nuotekų išvežimas).
- 2.1.11. biuro konteinerio atvežimo ir pastatymo paslauga;
- 2.1.12. biuro konteinerio išvežimo paslauga;
- 2.1.13. miegamojo konteinerio atvežimo ir pastatymo paslauga ;
- 2.1.14. miegamojo konteinerio išvežimo paslauga;
- 2.1.15. sanitarinio tualetų konteinerio atvežimo, pastatymo ir pajungimo paslauga;
- 2.1.16. sanitarinio tualetų konteinerio išvežimo paslauga;
- 2.1.17. sanitarinio dušų atvežimo pastatymo ir pajungimo paslauga;
- 2.1.18. sanitarinio dušų konteinerio išvežimo paslauga;
- 2.1.19. sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio atvežimo, pastatymo ir pajungimo paslauga;
- 2.1.20. sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio išvežimo paslauga;

2.1.21. sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir rūbų džiovinimo mašinų konteinerio atvežimo ir pajungimo paslauga;

2.1.22. sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir rūbų džiovinimo mašinų konteinerio išvežimo paslauga;

2.1.23. sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio atvežimo ir pajungimo paslauga;

2.1.24. sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio išvežimo paslauga;

2.1.25. rezervuaro nuotekoms atvežimo ir pajungimo paslauga;

2.1.26. rezervuaro nuotekoms išvežimo paslauga;

2.1.27. rezervuaro švariam vandeniui atvežimo ir pajungimo paslauga;

2.1.28. rezervuaro švariam vandeniui išvežimo paslauga;

2.1.29. konteinerių sujungimo ilgosiomis kraštinėmis paslauga;

2.1.30. konteinerių sujungtų ilgosiomis kraštinėmis išardymo paslauga;

2.1.31. konteinerių sujungimo trumposiomis kraštinėmis paslauga;

2.1.32. konteinerių sujungtų trumposiomis kraštinėmis išardymo paslauga;

2.1.33. rezervuaro švariam vandeniui aptarnavimo (m^3 vandens papildymas) paslauga;

2.1.34. rezervuaro nuotekoms aptarnavimo (m^3 nuotekų išvežimas) paslauga;

2.1.35. biuro ir miegamojo konteinerio pervežimo Aviacijos bazės teritorijoje (iki 5 km atstumu) paslauga;

2.1.36. sanitarinių konteinerių pervežimo Aviacijos bazės teritorijoje (iki 5 km atstumu) paslauga;

2.1.37. rezervuarų pervežimo Aviacijos bazės teritorijoje (iki 5 km atstumu) paslauga;

2.1.38. stovyklavietę sudarančių konteinerių kiekis teikimo laikotarpiu, bet ne dažniau nei vieną kartą per 6 mėn., gali kisti, pridedant ar mažinant: biuro iki 10 vnt., miegamųjų iki 3 vnt., sanitarinių tualetų – 1 vnt., sanitarinių dušų – 1 vnt.. Apie pasikeitusį konteinerių poreikį Tiekėjas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

2.1.39. minimalus stovyklavietės paslaugų teikimo (aktyvaus periodo) terminas – 30 mėn. per 60 mėn. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą (įvesti pasyvųjį periodą), apie tai Teikėją raštu įspėjęs ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Vieno užsakymo (aktyvaus periodo) trukmė – ne trumpesnė kaip 6 mėn. Pasyviuoju periodu Užsakovas nemoka Teikėjui už stovyklavietės paslaugas ar jos infrastruktūros išlaikymą. Pasyviuoju periodu Teikėjas turi teisę savo sąskaita stovyklavietės infrastruktūrą demontuoti ir išsivežti arba, suderinęs su Užsakovu, palikti ją paslaugų teikimo vietoje. Jei infrastruktūra paliekama vietoje, už jos priežiūrą, apsaugą ir techninę būklę atsakingas Teikėjas, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Teikėjui patekimą į teritoriją priežiūros darbams atlikti. Bendras pasyviojo periodo terminas per visą sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 30 mėn.

2.2. Priimančiosios šalies paramos stovyklavietės įrengimo reikalavimai:

2.2.1. stovyklavietė turi būti įrengta pagal užsakovo pateiktą planą, nurodytoje vietoje;

2.2.2. iš vieno biuro konteinerio turi būti suformuotas praleidžiamasis punktas su dvejomis durimis skirtingose pusėse;

2.2.3. konteineriai bus statomi eilėmis su ne didesniu nei 4 m tarpu, tarp konteinerių suformuojant koridorius;

2.2.4. koridoriai turi būti uždengti stogu, padarytu iš medinių ar alternatyvių, lengvai sumontuojamų ir demontuojamų konstrukcijų. Stogo danga turi būti nepermatoma, iš profiliuotos skardos ar alternatyvios medžiagos. Stoge turi būti suformuoti permatomi plotai iš skaidrios profiliuotos PVC dangos. Ne mažiau kaip $1\ m^2$ į $10\ m^2$. Preliminarus dengiamas koridorių plotas – $850\ m^2 \pm 50\ m^2$;

2.2.5. per visą koridoriaus plotą turi būti įrengta ne mažiau nei 15 mm storio laikina guminė danga;

2.2.6. tarpai tarp konteinerių turi būti uždengti PVC danga, apsaugančia nuo šoninių vėjų bei kritulių. Vieno koridoriaus gale turi būti suformuotos PVC danga uždengtos durys-vartai ne mažiau kaip 3,5 m pločio ir 2,60 m aukščio;

2.2.7. stovyklavietė gali būti statoma ant betoninės, asfalto, grunto ar kitos dangos, todėl paslaugos tiekėjas turi užtikrinti konteinerių stabilų sustatymą, bei jungčių tarp kombinuotų konteinerių sandarumą;

2.2.8. prijungimas prie elektros energijos tinklo vietos, bus iki 300 m atstumu nuo stovyklavietės, paslaugos tiekėjas turi užtikrinti elektros atvedimą ir pajungimą į stovyklavietę nuo prisijungimo taškų. Naudojamus elektros laidus įrengti pakeliant nuo žemės min. 0,5 m, apsaugant juos nuo pažeidimų. Žmonių bei transporto judėjimo vietose elektros laidai turi būti pakloti naudojant apsauginius kabelių lovelius per kuriuos galėtų judėti transportas, kurio didžiausia bendra masė 10 t, tų laidų nepažeidžiant (tiksliai vietas ir atstumus nurodo užsakovas, bet ne daugiau nei 150 m per visas stovyklavietes);

2.2.9. visi konteineriai turi būti įžeminti pagal galiojančius teisės aktus;

2.2.10. stovyklavietės perimetras iš išorės ir vidaus turi būti apšviestas, sumontavus lauko šviestuvus (apšviečiamus plotus nurodo užsakovas, bet ne mažiau nei po vieną 40 W 4000 lm šviestuvą prie konteinerio);

2.2.11. **Reikalavimai patalpų valymui:** stovyklavietės patalpos turi būti valomos sistemingai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl patalpų valymo;

- sanitariniai konteineriai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per parą (įsikaitant savaitgalius) su pilnu higienos reikmenų ir jų laikiklių aprūpinimu (tualetinis popierius, skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, klozetai, pisuarai, dušo kabinos;

- poilsio patalpos ir kitos bendro naudojimo patalpos (darbo patalpos, rūbų skalbimo džiovinimo patalpos) valomos 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su užsakovu). Valomos grindys, durų rankenos, stalai (valomi kartą per savaitę);

- langai turi būti valomi du kartus per metus pagal iš anksto abiejų šalių suderintą grafiką;

- šiukšlės turi būti išnešamos valant patalpas. Šiukšlės išnešamos į šiukšlių surinkimo aikštelę, įrengtą užsakovo nurodytoje vietoje;

- turi būti valomas atsiradęs pelėsis;

- Teikėjas turi pasirinkti paslaugų atlikimo būdą: sausą, drėgną, rankinį ar mechanizuotą (naudojant techniškai tvarkingas darbo priemones, įrangą ir mechanizmus). Pirmenybė turi būti teikiama pažangiausioms paslaugų atlikimo technologijoms;

- įspėti apie pavojus – pastatant įspėjamuosius ženklus (pvz. „atsargiai slidžios grindys“, „vyksta lauko darbai“ ir t. t.);

- užtikrinti, kad paslaugų atlikimui tiekiamos valymo ir dezinfekcijos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų instrukcijas atsižvelgiant į valomų ir prižiūrimų paviršių dangos bei įrenginių (kompiuteriai, org. technika ir kt.) specifines savybes.

2.2.12. **Reikalavimai techninei priežiūrai:** – techninė priežiūra turi būti teikiama Teikėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. Stovyklos patalpos turi būti prižiūrimos sistemingai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl patalpų techninės priežiūros.

Patalpų bendroji techninė priežiūra:

- nuolatiniai stebėjimai: ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

- kasmetinės (periodinės) apžiūros: atliekamos 1 kartą per metus pavasarį (pasibaigus žiemos sezonui);

- neeilinės apžiūros: vykdomos iš karto po stichinių nelaimių, gaisrų, didelių avarių ar pastebėjus stovyklavietės deformacijas.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos priežiūra:

- bendrasis ortakio valymas: ne rečiau kaip 1 kartą per metus (pagal Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles).

- filtrų keitimas / valymas: kas 3–6 mėnesius (priklausomai nuo aplinkos užterštumo ir įrenginio gamintojo nurodymų).

Šildymo sistemos:

- šildymo sistemų: atliekami kasmet prieš paleidžiant šildymą.

Vandentiekis, nuotekos ir legioneliozės prevencija:

- terminė dezinfekcija („termošokas“): atliekama kas 3 mėnesius viešosios paskirties pastatuose (vanduo pašildomas iki 65–66 °C legionelių naikinimui);

- vandens mikrobiologiniai tyrimai: ne rečiau kaip 1 kartą per metus;

- ne rečiau nei kartą per mėnesį atlikti įrenginių, konteinerių ir rezervuarų techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Gaisro gesinimo priemonės ir įranga:

- gaisrinė gaisro pavojaus signalizacija (sirenos / balso valdymo sistemos): bandoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį (dažniausiai atlieka pats už gaisrinę saugą atsakingas asmuo).

Elektros ūkis ir žaibosauga (gaisrų prevencijai):

- Elektros instaliacijos varžų matavimai: izoliacijos varžų matavimai atliekami ne rečiau kaip kas 3 metus (drėgnose ar sprogiose patalpose – kasmet).

2.2.13. higienos priemonių papildymo minimalūs kiekiai vieno papildymo metu:

2.2.13.1. sanitariniam tualetų konteineriui:

2.2.13.1.1. tualetinio popieriaus – 12 rul. (1 sl. 240 m);

2.2.13.1.2. skysto muilo ar/ir dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

2.2.13.1.3. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);

2.2.13.2. sanitariniam dušų konteineriui:

2.2.13.2.1. skysto muilo ar/ir dezinfekcinio rankų skysčio – 4 l;

2.2.13.2.2. popierinio rankšluosčio – 12 rul. (2 sl. 150 m);

2.2.13.3. sanitariniam kombinuotam dušų ir tualetų konteineriui:

2.2.13.3.1. tualetinio popieriaus – 6 rul. (1 sl. 240 m);

2.2.13.3.2. skysto muilo ar/ir dezinfekcinio rankų skysčio – 2 l;

2.2.13.3.3. popierinių rankšluosčių – 6 rul. (2 sl. 150 m);

2.2.14. įrengus stovyklavietę užsakovui turi būti perduoti du sukomplektuoti ir sunumeruoti visų rakinamų durų atsarginių raktų komplektai.

2.2.15. Konteinerinės stovyklos elektriniai visi oro kondicionieriai, kurių šaldymo, arba šildymo vardinis pajėgumas yra $\leq 12\text{kW}$, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 (aktuali redakcija) patvirtintą prekių sąrašą ir kuriems taikomi Europos Komisijos reglamentai dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo, turi būti paženklinami pagal Reglamentą Nr. 626/2011 (su pakeitimais) ir turi atitikti ne žemesnę **nei A+ energijos** vartojimo efektyvumo klasę šildymo ir vėsinimo funkcijoms. Gaminiai, kuriems energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo reikalavimai netaikomi, turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

2.3. Biuro konteinerio reikalavimai:

2.3.1. konteinerio pritaikyto žmonių darbui įrengimui panaudotos medžiagos privalo būti nekenksmingos žmonių sveikatai, naudotos dalinai nedegios arba visai nedegios medžiagos, atitinkančios Gyvenamųjų namų statybos reglamento ir Sanitarinių higienos normų reikalavimus. (HN 56:2004);

2.3.2. biuro konteineris privalo būti pritaikytas panaudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:

2.3.2.1. temperatūriniam režimui nuo -35 °C iki +40 °C;

2.3.2.2. 100 % oro drėgmei prie +35 °C temperatūros;

2.3.2.3. ne mažiau nei 1,0 g/m dulkėtumui;

2.3.2.4. intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²;

2.3.2.5. ne mažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui;

2.3.3. išoriniai išmatavimai, mm:

2.3.3.1. ilgis – 6058 (±100);

2.3.3.2. plotis – 2435 (±100);

2.3.3.3. aukštis – 2800 (±100);

2.3.4. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.3.4.1. plotis – 900 (± 100);

2.3.4.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.3.5. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.3.6. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia ir žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesni nei 0,4 W/m K;

2.3.7. grindys padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.3.8. konteineris turi turėti duris pagamintas iš nerūdijančios skardos, vidaus užpildas akmens vata, putų polistirolas ar kitos apšiltinimo medžiagos. Duryse sumontuota spyna ir rankena;

2.3.9. konteineriuose įrengti ne mažiau nei vienas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliužėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;

2.3.10. konteinerinis biuro namelis turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +20 °C temperatūrą visais metų laikais. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW šildytuvas su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.3.11. konteineriniame biuro namelyje turi būti įrengtas nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius;

2.3.12. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio biuro namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą;

2.3.13. turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis;

2.3.14. konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V;

2.3.15. buitinė įranga – viduje turi būti ne mažiau nei 3 biuro stalai, ne mažiau kaip 6 kėdės su atlošais, spintos rūbams ir dokumentams;

2.3.16. konteinerio viduje turi būti galimybė pritvirtinti magnetines ar kamštines lentas, projektorius bei kitus biuro reikmenis;

2.3.17. konteineryje turi būti įrengtos angos internetiniam ar laidinio telefono kabeliams praveisti;

2.3.18. konteinerinio biuro namelio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.

2.4. Miegamojo konteinerio reikalavimai:

2.4.1. miegamasis konteineris (20 pėdų jūrinio konteinerio pagrindu) skirtas karių poilsiui įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamento ir Sanitarinių higienos normų reikalavimais (HN 56:2004);

2.4.2. konteinerinis miegamasis namelis privalo būti tinkamas pastatyti lygioje, tačiau neturinėjoje kieto pagrindo, smėlėtoje arba dirvonuotoje teritorijoje;

2.4.3. privalo būti pritaikytas naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje esant:

2.4.3.1. temperatūriniam režimui nuo -35 °C iki +40 °C;

- 2.4.3.2. 100 % oro drėgmei prie +35 °C temperatūros;
- 2.4.3.3. nemažiau nei 1,0 g/m dulketumui;
- 2.4.3.4. intensyviems krituliams (lietus, sniegas arba kruša) iki 180 mm/m²;
- 2.4.3.5. nemažiau nei 20 m/sek. vėjo greičiui;
- 2.4.4. išoriniai išmatavimai, mm:
 - 2.4.4.1. ilgis – 6058 (±100);
 - 2.4.4.2. plotis – 2435 (±100);
 - 2.4.4.3. aukštis – 2800 (±100);
- 2.4.5. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:
 - 2.4.5.1. plotis – 900 (± 100);
 - 2.4.5.2. aukštis – 2000 (± 100);
- 2.4.6. konteineris pagaminamas suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniais poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;
- 2.4.7. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga ir privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;
- 2.4.8. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;
- 2.4.9. bent viename konteinerio gale turi būti įrengtas varstomas plastikinis langas su stiklo paketu ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurias iš išorės negalima būtų atidaryti;
- 2.4.10. turi turėti galimybę prie sienos pritvirtinti (pakabinti) magnetines ar kitas (kamštines) lentas;
- 2.4.11. miegamasis konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę nei +20 °C temperatūrą. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW šildytuvai su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;
- 2.4.12. konteineryje turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo kondicionierius, kuris šiltuoju metų laiku turi konteineryje užtikrinti ne didesnę +22 °C temperatūrą;
- 2.4.13. elektros įranga turi būti įrengta vadovaujantis Elektros saugos taisyklių reikalavimais, elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų miegamojo konteinerio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, šviestuvai, šviestuvų jungiklis. Konteinerio išorėje sumontuota elektros pajungimo jungtis, kuri transportavimo metu sandariai uždengiama, maitinimo įtampa – 380-230 V;
- 2.4.14. turi būti keturios atskiros miegamosios vietos su čiužiniais (gali būti dviaukštės, tačiau su galimybe pasidaryti vienaukštės miegamąsias vietas), stalai, keturios kėdės su atlošais ir spinta arba kabykla skirta drabužiams kabinti;
- 2.4.15. turi būti įrengta bent viena anga skirta internetiniams arba laidiniam telefoniniam tinklui įvesti;
- 2.4.16. miegamojo konteinerinio namelio eksploatacijos instrukcija ir prie jo priklausomų įrengimų eksploatacijos instrukcijos turi būti pateiktos anglų ir lietuvių kalbomis.

2.5. Sanitarinio dušų konteinerio reikalavimai:

2.5.1. Konteinerinis sanitarinis higienos namelis skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“:

- 2.5.2. išoriniai išmatavimai, mm:
 - 2.5.2.1. ilgis – 6058 (±100);
 - 2.5.2.2. plotis – 2435 (±100);
 - 2.5.2.3. aukštis – 2800 (±100);
- 2.5.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.5.3.1. plotis – 810 (± 100);

2.5.3.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.5.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.5.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.5.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.5.7. turi būti ne mažiau kaip keturios dušo kabinos su maišytuvais;

2.5.8. turi būti ne mažiau kaip keturi praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo turi būti pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo dozatoriai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams. Prie praustuvų turi būti įrengtas elektros vienas dvigubas kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu (skutimosi mašinėlei, plaukų džiovintuvui bei kitiems higienos palaikymo buitiniams elektros prietaisams);

2.5.9. turi būti įrengtos mažiausiai keturios kabyklos drabužiams ir suoliukas;

2.5.10. turi būti rūbų skalbimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

2.5.11. turi būti rūbų džiovinimo mašina, kurios skalbinių užkrovimo talpa ne mažesnė nei 6 kg;

2.5.12. įrengiama elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrina sanitarinio dušų konteinerio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.5.13. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.5.14. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas (ne mažiau 100 l talpos), kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 °C temperatūros) padavimą į dušus ir praustus;

2.5.15. konteineris turi turėti galimybę pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir švariam vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.5.16. sanitarinis dušų konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau nei vienas, nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo, elektrinis šildytuvas su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.5.17. konteineryje turi būti užtikrintas ne mažesnis nei 2 bar. slėgio vandens padavimas;

2.5.18. turi būti vandens ir kanalizacijos vamzdžiai su visa reikalinga įranga;

2.5.19. turi būti vandens ir kanalizacijos šalinimo sistema su prijungimu prie mobilių išorinių rezervuarų.

2.6. Sanitarinių tualetų konteinerio reikalavimai:

2.6.1. Sanitarinis tualetų konteineris skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“:

2.6.2. išoriniai išmatavimai, mm:

2.6.2.1. ilgis – 6058 (± 100);

2.6.2.2. plotis – 2435 (± 100);

2.6.2.3. aukštis – 2800 (± 100);

2.6.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.6.3.1. plotis – 810 (± 100);

2.6.3.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.6.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.6.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.6.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.6.7. bent keturios tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

2.6.8. bent du praustuvi su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

2.6.9. įrengtos kabyklos drabužiams;

2.6.10. konteineryje sumontuojami visi reikalingi įrengimai, kurie užtikrintų sanitarinių tualetų konteinerio funkcionavimą;

2.6.11. įrengiama elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio sanitarinio higienos namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.6.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.6.13. sanitariniame tualetų konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55° C temperatūros) padavimą į praustuves;

2.6.14. konteineris turi turėti galimybę pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.6.15. nešvarioms nuotekoms (fekalijoms) pašalinti turi būti įrengta sistema su pajungimu į mobilų rezervuarą;

2.6.16. sanitarinis tualetų konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažiau kaip +20 °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW šildytuvas su termoregulatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.6.17. sanitariniame tualetų konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema, kuri atitiktų higienos normų reikalavimus. Turi būti nuo 2 iki 3 KW galingumo šaldymo–šildymo kondicionieriai.

2.7. Sanitarinio kombinuoto dušų ir tualetų konteinerio reikalavimai:

2.7.1. sanitarinis tualetų konteineris skirtas, sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“:

2.7.2. išoriniai išmatavimai, mm:

2.7.2.1. ilgis – 6058 (± 100);

2.7.2.2. plotis – 2435 (± 100);

2.7.2.3. aukštis – 2800 (± 100);

2.7.3. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.7.3.1. plotis – 810 (± 100);

2.7.3.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.7.4. konteineris pagaminamas (gaminamas ar montuojamas) suvirinant plieno konstrukcijas, kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga;

2.7.5. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.7.6. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.7.7. turi būti bent dvi tualetų kabinos su visa įranga. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

2.7.8. turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

2.7.9. turi būti bent dvi dušo kabinos su visa įranga;

2.7.10. turi būti įrengtos kabyklos rūbams ir suoliukas;

2.7.11. įrengiama elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.7.12. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.7.13. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 °C temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves;

2.7.14. konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažiau kaip +20 °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.7.15. konteineris turi turėti galimybę pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.7.16. konteineryje turi būti nuo 1,5 iki 2,5 KW galingumo šaldymo–šildymo kondicionieriai.

2.8. Sanitarinio rūbų skalbimo mašinų ir rūbų džiovinimo mašinų konteinerio reikalavimai:

2.8.1. išoriniai išmatavimai, mm:

2.8.1.1. ilgis – 6058 (± 100);

2.8.1.2. plotis – 2435 (± 100);

2.8.1.3. aukštis – 2800 (± 100);

2.8.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.8.2.1. plotis – 810 (± 100);

2.8.2.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.8.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.8.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.8.5. konteineryje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 vnt. rūbų skalbimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg);

2.8.6. konteineryje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 5 vnt. rūbų džiovinimo mašinos (maksimalus skalbinių užkrovimo svoris ne mažiau 6 kg);

2.8.7. įrengiama elektros ir žeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis. Įrengiama elektros ir žeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis (2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

2.8.8. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.8.9. konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW šildytuvai su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.8.10. konteineris turi turėti galimybę pajungti mobilius autonominius rezervuarus nuotekoms ir vandeniui tam, kad užtikrinti nepertraukiamą švaraus vandens padavimą ir nuotekų šalinimą;

2.8.11. konteineryje turi būti ne mažesnis nei 2 KW galingumo šaldymo–šildymo kondicionierius.

2.9. Sanitarinio drėgnų rūbų džiovinimo konteinerio reikalavimai:

2.9.1. išoriniai išmatavimai, mm:

2.9.1.1. ilgis – 6058 (±100);

2.9.1.2. plotis – 2435 (±100);

2.9.1.3. aukštis – 2800 (±100);

2.9.2. durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

2.9.2.1. plotis – 810 (± 100);

2.9.2.2. aukštis – 2000 (± 100);

2.9.3. konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintas termoizoliacine medžiaga, privalo būti padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai valoma, drėgmei nepralaidžia, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga. Atitvarų šilumos laidumo koeficientai ne mažesnis nei 0,4 W/m K;

2.9.4. grindys turi būti padengtos neslidžia, lengvai valoma danga;

2.9.5. konteineryje turi būti ne mažiau nei 50 vnt. rūbų kabinimo vietų ir ne mažiau nei 50 vietų batų poroms džiovinti;

2.9.6. konteineryje sumontuotos įrangos vandens garinimo našumas turi būti ne mažesnis nei 10 g/min. vienam kilogramui šlapių rūbų;

2.9.7. konteineryje džiovinimo įranga turi būti sumontuota taip kad, užtikrintų saugų jos eksploatavimą;

2.9.8. įrengiama elektros ir žeminimo instaliacija, kuri užtikrina konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą, vadovaujantis standartais ir taisyklėmis;

2.9.9. konteineryje turi būti įrengti šviestuvai su jungikliais, elektros pajungimo dėžutė, išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.9.10. konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje ne mažesnę kaip +20 °C temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -35 °C. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis nuo 1,5 iki 2,5 KW galios šildytuvai su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų;

2.9.11. konteineryje turi būti įrengta vėdinimo ventiliacinė sistema.

2.10. Rezervuaro nuotekoms reikalavimai:

2.10.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m³;

2.10.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšiltintas, kad neleistų nuotekoms užšalti, esant išorinei temperatūrai -35 °C;

2.10.3. išorinėje konteinerio pusėje turi būti elektros pajungimo lizdai 380–230 V, kurie transportavimo metu sandariai uždengiami;

2.10.4. rezervuaras turi turėti elektros įrenginius, kurie užtikrintų nuotekų tekėjimą iš sanitarinių konteinerių;

2.10.5. rezervuaras turi turėti ne mažiau 15 cm skersmens angą nuotekoms ištraukti;

2.10.6. rezervuare turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

2.10.7. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas nuotekų išvežimas.

2.11. Rezervuaro švariam vandeniui reikalavimai:

2.11.1. rezervuaro talpa ne mažesnė kaip 12 m³;

2.11.2. rezervuaras šaltuoju metų laiku turi būti apšildintas, kad neleistų vandeniui užšalti, esant išorinei temperatūrai -35° C;

2.11.3. rezervuaras turi turėti elektros įrenginius, kurie užtikrintų švaraus vandens tiekimą į sanitarinius konteinerius;

2.11.4. konteineryje turi būti sumontuoti matavimo prietaisai, kurie rodytų rezervuaro užpildymo kiekį;

2.11.5. rezervuare turi būti sumontuotas matavimo prietaisas (skaitiklis), kuris rodytų rezervuaro užpildymo kiekį per visą nuomos laikotarpį, remiantis šio skaitiklio rodmenimis fiksuojamas išvežtų nuotekų kiekis;

2.11.6. tiekėjas privalo užtikrinti, kad laiku būtų atliekamas vandens papildymas.

3. Garantiniai reikalavimai:

Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti nuolatinį stovyklavietės funkcionalumą. Taip pat reguliariai prižiūrėti konteinerių, rezervuarų ir inventoriaus būklę.

Tiekėjas, gavęs informaciją apie gedimus darbo valandomis dėl kurių stovyklavietės tinkamai nefunkcionuoja (elektros instaliacijos, vandens tiekimo, nuotekų, konteinerių ne sandarumo bei kitus) pašalinti per 8 val., ne darbo valandomis, pašalinti per 24 val. Visus gedimus, defektus, eksploatacinius nusidėvėjimus, baldų ar kitos įrangos gedimus paslaugos tiekėjas turi šalinti savo lėšomis.

4. Papildoma informacija:

Paslaugų teikimo vieta – Aviacijos bazė, adresas: Lakūnų g. 3 Šiauliai. Stovyklavietės įrengimo terminas ne ilgesnis nei 14 k. d. nuo raštiško užsakymo gavimo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimui ar išnaudojus numatyta sutarties vertę tiekėjas privalo per 14 k. d. nuo pasibaigimo dienos išvežti visus konteinerius iš Aviacijos bazės teritorijos ir sutvarkyti stovyklavietės vieta taip, kaip buvo iki stovyklavietės pastatymo.

Parengė
Logistinio aprūpinimo eskadrilės
vado pavaduotojas

kpt. Paulius Kriščiūnas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS INFORMACINĖ LENTELĖ

1.	Registravimo data	
2.	Registravimo numeris	
3.	Pavadinimas	PRIIMANČIOSIOS ŠALIES STOVYKLAVIETĖS ĮRENGIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
4.	Tvirtintojas	Štabo viršininkas mjr. Andrius Radevičius
5.	Rengėjas	Logistinio aprūpinimo eskadrilės vado pavaduotojas kpt. Paulius Kriščiūnas
6.	Grupė	44211100 Moduliniai ir kilnojamieji statiniai
7.	BVPŽ kodas	44211100-3 Moduliniai ir kilnojamieji statiniai
8.	NSC kodas	PREKĖS
9.	INC kodas	PREKĖS
10.	Pastabos	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KOP Aviacijos bazė 300058177, Šiauliai, Lakūnų g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMOS STOVYKLAVIETĖS ĮRENGIMO IR APTARNAVIMO NUOMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-28 Nr. TS-204-(5.1.18E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	kpt. PAULIUS KRIŠČIŪNAS, Vado pavaduotojas, Logistinio aprūpinimo eskadrilė
Sertifikatas išduotas	PAULIUS KRIŠČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-28 09:39:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-28 09:39:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-08 21:31:52 – 2028-05-07 21:31:51
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	mjr. ANDRIUS RADEVIČIUS, Štabo viršininkas, Štabas
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS RADEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-28 10:24:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-28 10:25:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-06 18:38:07 – 2028-10-05 18:38:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-07-28 10:45:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-28 10:45:09 Dokumentų valdymo sistema Avily