

Kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 6,0	vnt.	15		
2	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 6,0	vnt.	15		
3	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš sieninio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 5,3 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu	vnt.	15		
4	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 3,5	vnt.	1		
5	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 3,5	vnt.	1		
6	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 3,5 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu	kompl	1		
7	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0	vnt.	2		
8	Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0	vnt.	2		
9	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 7,0 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu	vnt.	1		
10	Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 10 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu	vnt.	1		
11	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienų ar lubų, kai konstrukcijos masė, kg iki 10,0	vnt.	18		
12	Išorinio bloko pastatymo rėmas, pakeltas ne mažiau 30 cm nuo stogo dangos paviršiaus.	vnt.	18		
13	Antivibracininiu padų su garso slopinimu kondicionieriams įrengimas	vnt.	18		
14	Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22	m	1020		
15	Varinis vamzdelis 1/4" ir 3/8" su termoizoliacija	m	102		
16	Varinis vamzdelis 1/4" 1/2" su termoizoliacija	m	916		
17	Varinių vamzdžių tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys	vnt.	18		
18	Varinių vamzdžių slėgio bandymas azotu.	m	1018		
19	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia, iki 6kW	vnt.	18		
20	Matinimo ir tarpblokinio kabelių apsauginėse gofrose tiesimas	m	1102		

21	Maitinimo kabelis, 3x2,5mm ²	m	540		
22	Tarpblokinis kabelis 4x1,5 (ekranuotas)	m	562		
23	Kondensato vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	163		
24	Montavimo darbai ir aprišimui išlaidos	vnt.	18		
25	PVC kondensato vamzdis d32	m	163		
26	Fasoninės dalys kondensato vamzdžiui	kompl	1		
27	Kondensato vamzdžių hidraulinis bandymas	m	163		
28	Elektros skydo kondicionieriams įrengimas	kompl.	1		
29	Valdiklis nuotoliniam kondicionierių valdymui.	vnt.	18		
30	Nuotolinio ryšio valdymo įrengimas.	vnt.	18		
31	Sistemos paleidimas, derinimas	vnt.	18		
32	Angos kondicionierių vamzdynams ir komunikaciniams kabeliams įrengimas	vnt.	18		
33	Stogo dangos sandarinimas įrengiant sukiętintą plokštę po kondicionierių išoriniais įrenginiais	m ²	27		
34	Pakabinamų lubų atstatymas ir išardymas	m ²	30		
35	Patalpų valymas po kondicionierių montavimo darbų	kompl.	1		
36	Pastoliai kondicionierių montavimui. Pastolių surinkimas ir išrinkimas.	kompl.	1		
37	Medžiagoms ir atstatymui nenumatytos išlaidos	vnt.	18		
38	Išorinių kondicionierių lauko vamzdynų aptaisymas nuo paukščių panaudojant ultravioletiniams saulės spinduliams atsparias gofras.	vnt.	18		
39	Išpildomosios dokumentacijos parengimas. Pridavimas eksploatacijai.	vnt.	18		
40	Įrenginių automatizavimas ir suvedimas į pastato monitoringo sistemą BMS	kompl.	1		

* Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus kurie čia nepaminėti bet kuriuos būtina atlikti kad procesą sėkmingai pabaigti.

** Jeigu techninėje specifikacijoje, žiniaraštyje (veiklų sąrašė) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.