

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Štabo viršininkas, vykdomasis bataliono vado funkcijas

mjr. Tomáš Orlovskij

MOBILIŲ GENERATORIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-07- Nr. TS-
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (toliau – Užsakovas) iš spec. įrangos remonto įmonių (toliau – Teikėjas) numato įsigyti mobilių generatorių E-12 DMST-N; E-25 DMST-N; QAF TECHNOLOGIES 200 kW; RYGA DIESEL E-250D2 MST-N; STUBELJ LDE 275LP 200 kW; PEZAL PDE120RST3-3-W-125 100kW; Hibridinės elektros gamybos ir valdymo sistemos PRISTERER HPGS/CRP-150; PEZAL PDE312SC2P3-3-250-650L (toliau – generatorių) diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto paslaugas.

2. Reikalingų paslaugų sąrašas yra pateiktas 1 priede.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3. Generatorių techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos.

4. Generatorių diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis techninės priežiūros ir remonto nustatytų ir galiojančių Lietuvos standartizacijos departamento standartų LST 1438 reikalavimų.

5. Generatorių, techninės priežiūros ir remonto paslaugas atlieka tik kvalifikuotas Teikėjo personalas.

6. Teikėjas atvyksta į Pirkėjo nurodytą vietą savo transportu (mobiliu servisu) per 48 val. nuo Pirkėjo skambučio arba el. pašto žinutės apie gedimą.

7. Teikėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo generatorių praradimą arba sugadinimą jų rinkos verte.

8. Teikėjas, gavęs iš Pirkėjo generatorių, per 5 darbo dienas turi atlikti generatoriaus diagnostiką ir pateikti diagnostikos aktą. Diagnostikos akte turi būti nurodyta, jeigu reikalinga keisti, detalių pavadinimas, detalių identifikavimo kodas ar gamyklinis numeris ir kiekis, reikalingų atlikti darbų poreikis. Atlikus generatoriaus diagnostiką, Teikėjas diagnostikos aktą pateikia Pirkėjui el. paštu arba kitais būdais, kuriuos nurodys Pirkėjas.

9. Pirkėjas, gavęs generatoriaus diagnostikos aktą, priima sprendimą dėl generatoriaus remonto vykdymo arba nevykdymo:

9.1. jei Pirkėjas nusprendžia generatorių remontuoti savo pajėgumais, jis apmoka Teikėjui už atliktus diagnostikos darbus. Tuomet Teikėjas išrašo sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą už atliktą diagnostiką ir prideda generatoriaus diagnostikos aktą;

9.2. jei Pirkėjas nusprendžia generatorių remontuoti Teikėjo pajėgumais, prieš remontą suderinus darbų apimtį, pradedamas remontas.

10. Atsargines detales pagal generatoriaus diagnostikos aktą Pirkėjas pristato savo pajėgumais, o Teikėjas atlieka tik remonto darbus.

11. Teikėjas privalo suremontuoti generatorius ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo tada, kai Pirkėjas perduoda atsargines detales Teikėjui.

12. Teikėjas, prieš išrašydamas sąskaitą faktūrą turi parengti atliktų darbų aktą (remonto darbų išskaitinę prie PVM sąskaitos faktūros pateiktos sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje).

13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus. Todėl Teikėjas, atlikęs transporto priemonių ar įrenginių techninę apžiūrą, darbų atlikimo aktą turi įkelti į SABIS sistemą.

III. GARANTIJA

13. Teikėjas generatorių remonto darbams suteikia 6 (šešių) mėnesių garantiją, dažymo darbams – 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

14. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, nustatomi paslaugų trūkumai, Teikėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Štabo S4 skyriaus Įsigijimo poskyrio
įsigijimų vyresnysis specialistas
Sabalas

gr. Karolis

Eil. Nr.	Paslaugų sąrašas	Kiekis	Mato vienetas
1	2	3	4
Paslaugos			
1	Diagnostika su „Vodia“ programa	1	val.
2	Ilgalaikės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas)	1	vnt.
3	Dinaminės apkrovos patikra su išoriniu apkrovos moduliu (load bank testas)	1	vnt.
4	Aukštos įtampos elektros instaliacijos diagnostika	1	val.
5	Aukštos įtampos elektros instaliacijos remontas	1	val.
6	Aukštos įtampos elektros įrangos diagnostika	1	val.
7	Aukštos įtampos elektros įrangos remontas	1	val.
8	Variklio techninė priežiūra	1	val.
9	Variklio elektros įrangos diagnostika	1	val.
10	Variklio elektros instaliacijos diagnostika	1	val.
11	Elektros įrangos remontas	1	val.
12	Elektros instaliacijos remontas	1	val.
13	Kompiuterinė diagnostika	1	val.
14	Mechaninių sistemų gedimo diagnostika	1	val.
15	Remonto darbai	1	val.
16	Įkrovimo valdiklio diagnostika	1	val.
17	Įkrovimo valdiklio remontas	1	val.
18	Įkrovimo valdiklio priežiūra	1	val.
19	Degalų sistemos techninė priežiūra	1	val.
20	Degalų purkštuko patikra	1	val.
21	Degalų sistemos diagnostika	1	val.
22	Degalų sistemos valymas	1	val.
23	Degalų purkštuko suregulavimas	1	vnt.
24	Degalų sistemos remontas	1	val.
25	Aušinimo sistemos diagnostika	1	val.
26	Aušinimo sistemos remontas	1	val.
27	Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 1341GE“	1	kompl.
28	Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 531GE“	1	kompl.
29	Vožtuvų reguliavimas „Volvo Penta TAD 740GE“	1	kompl.
30	Vožtuvų reguliavimas „Deutz F4M1011F“	1	kompl.
31	Vožtuvų reguliavimas „Deutz F3M1011F“	1	kompl.
32	Vožtuvų reguliavimas „Deutz TCD2013L064V“	1	kompl.
33	Vožtuvų reguliavimas „PEZAL PD4105ZICRA5“	1	kompl.
34	Virinimo darbai	1	1 cm.
35	Paruošimo dažymui darbai	1 m ²	1 m ²
36	Dažymo darbai	1 m ²	1 m ²
37	Vožtuvų tarpų reguliavimas	1	kompl.
38	Variklio valdymo sistemos patikra	1	val.
39	Turbokompresoriaus patikra	1	val.
40	AVR plokštės patikra	1	val.
41	AVR plokštės remontas	1	val.
42	Trapecinių diržų tempiklių patikra	1	val.
Medžiagos			
43	Aušinimo skystis	1	1 (litras)
44	Plovimo skystis (riebalams, tepalams)	1	1 (litras)
45	Distiliuotas vanduo (papildyti akumuliatoriams)	1	1 (litras)
46	Variklinė alyva SAE 10W40 Volvo VDS-3	1	1 (litras)
47	Variklinė alyva SAE 10W40 API CI-4; ACEA E7	1	1 (litras)
48	Aerozolinis elektros kontaktų valiklis	500	ml

49	Epoksidinis gruntas	1	1 (kilogramas)
50	Dažai, rusvai žalsva spalva („chaki“) matiniai RAL 6031	1	1 (kilogramas)
Mobilus servisas			
51	Kelionė (serviso atvykimas)	1	km
52	Kelionė (serviso atvykimas)	1	val.