

TVIRTINU
Įgulų aptarnavimo tarnybos
vadas

**LABORATORIJŲ PASLAUGŲ (NESUSIETOS SU MAISTO GAMINIMU)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2026 m. liepos d. Nr. TS –
Rukla

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).

1.2. Pirkimo objektas – paviršinių, gamybinių nuotekų ir paviršinio vandens telkinio vandens laboratorinių tyrimų paslaugos (toliau – Paslaugos). Nuotekos susidaro technikos parkuose su degalinėmis ir plovyklomis.

1.3. Preliminarus ėminių kiekis – 1932 vnt. Paslaugos užsakomos pagal faktinį Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už visą sutarties kainą.

1.4. Konkrečių parametrų, kurie turi būti ištirti kiekviename ėminyje, sąrašą Užsakovas nurodo kiekvieno Paslaugos užsakymo metu. Galimi užsakyti tyrimai ir matavimai nurodyti šios techninės specifikacijos 5-oje dalyje.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS

2.1. Paslaugos gali būti užsakomos šiose vietose:

- Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, Jonavos r. sav.;
- Artilerijos g. 2, Rukla, Jonavos r. sav.;
- Artilerijos g. 3, Rukla, Jonavos r. sav.;
- Laumės g. 5, Rukla, Jonavos r. sav.;
- Laumės g. 9, Rukla, Jonavos r. sav.;
- Gaižiūnų poligonas, Jonavos r. sav.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Paslaugos teikėjas privalo savo jėgomis ir priemonėmis paimti ėminius, juos tinkamai paženklinti, konservuoti, saugoti ir pristatyti į laboratoriją tyrimams atlikti.

3.2. Ėminiai turi būti imami, konservuojami, ženklinami, transportuojami ir saugomi vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, taikomų standartų ir tyrimų metodų reikalavimais.

3.3. Paslaugos teikėjas Paslaugas atlieka savo medžiagomis, reagentais, preparatais, matavimo prietaisais ir kita Paslaugoms tinkamai atlikti reikalinga įranga.

3.4. Paslaugoms naudojami matavimo prietaisai turi atitikti galiojančius metrologinius reikalavimus ir, kai privaloma, turėti galiojančią metrologinę patikrą ir (ar) kalibravimą..

3.5. Tyrimai ir matavimai turi būti atliekami taikant galiojančiuose teisės aktuose, standartuose ir (ar) laboratorijos akreditavimo srityje nustatytus metodus.

3.6. Paslaugos užsakomos pagal Užsakovo poreikį elektroniniu paštu. Užsakyme nurodoma tiksli ėminio paėmimo ir (ar) matavimo vieta, objekto pavadinimas, žyma „prieš valymą“ arba „po valymo“, kai taikoma, tiriami parametrai bei kita Paslaugai atlikti būtina informacija.

3.7. Paslaugos teikėjas turi suderinti ėminio paėmimo ir (ar) matavimo laiką su Užsakovo atsakingu asmeniu. Konkretus Paslaugos atlikimo terminas derinamas pateikiant užsakymą.

3.8. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti patikimą, kokybišką ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Paslaugų teikimą.

4. TYRIMŲ IR MATAVIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMAS

4.1. Laboratorinių tyrimų protokolus Paslaugos teikėjas turi pateikti Užsakovui elektroniniu paštu (edita.prigorodoviene@mil.lt) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ėminio paėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl taikomo tyrimo metodo objektyviai reikalingas ilgesnis tyrimo atlikimo terminas. Apie ilgesnį terminą Paslaugos teikėjas informuoja Užsakovą.

4.2. Tyrimų protokole turi būti nurodyta ne mažiau kaip:

- ėminio paėmimo vieta ir, kai taikoma, objekto pavadinimas;
- ėminio paėmimo data ir laikas;
- ėminio rūšis (paviršinės nuotekos, gamybinės nuotekos arba paviršinio vandens telkinio vanduo);

- žyma „prieš valymą“ arba „po valymo“, kai taikoma;
- tirtas arba matuotas parametras;
- tyrimo arba matavimo rezultatas ir matavimo vienetas;
- taikytas tyrimo arba matavimo metodas;
- tyrimą atlikusios laboratorijos identifikaciniai duomenys.

4.3. Kiekvieną kartą atlikęs užsakytas Paslaugas, Paslaugos teikėjas pateikia tyrimų protokolą ir sąskaitą faktūrą.

5. TIRIAMY IR MATUOJAMI PARAMETRAI

Eil. Nr.	Tiriami parametrai
1.	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇)
2.	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)
3.	pH
4.	Skendinčios medžiagos
5.	Naftos produktai
6.	Vandens debetas
7.	Vandenyje ištirpęs deguonis
8.	Amonio azotas
9.	Nitratai
10.	Nitritai

11.	Bendras azotas
12.	Fosfatai
13.	Bendras fosfatas
14.	Temperatūra

6. PASLAUGŲ KONTROLĖ

6.1. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti teikiamų Paslaugų eigą ir kokybę, taip pat prašyti pateikti informaciją ir dokumentus, pagrindžiančius Paslaugų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams.

6.2. Nustačius Paslaugų ar pateiktų dokumentų trūkumus, Paslaugos teikėjas privalo juos pašalinti per su Užsakovu suderintą terminą, jeigu trūkumai atsirado dėl Paslaugos teikėjo veiksmų ar neveikimo.

RĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus
darbų saugos organizatorė

Edita Prigorodovienė