

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-01-24 Nr.

į 2025-01-22 Nr. 36639

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 6

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 601563) „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlupėnai ruožo nuo 3,533 iki 5,165 km kapitalinis remontas, įrengiant taką**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Pagal pateiktą detalę Tako dangos konstrukcijos šalčiui neįtrauktas sluoksnis yra vienalytė konstrukcija su drenažu užpylimu. Patvirtinkite, kad DKŽ pateiktame šalčiui neįtrauktas sluoksnio įrengimo kiekyje nėra įvertinta drenažo užpylimo darbai.	DKŽ 8.1 punkte nėra įvertinta drenažo užpylimo darbai
2.	Sandarinio juostos įrengimas numatytas ne tik tarp bordiūro ir asfalto, sandarinimo juosta pateikta abiejose įrengiamo asfalto sluoksnio pusėse. Patikrinkite sandarinimo juostos įrengimo visą kiekį, ir patikrinkite DKŽ.	Darbų kiekių žiniaraštyje sandarinimo juostos kiekis nepateiktas. Reikiamą kiekį rangovas įsivertina pats. Vieta kur įrengiama bituminė sandarinimo juosta aprašyta T.S 5.3.5 skyriuje. Darbus įsivertinti DKŽ 4.2 eilutėje.

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Informuojame, kad pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas. Pasiūlymus reikia pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis ne vėliau kaip iki **2025 m. sausio 29 d. 11.00 val.*** imtinai (Lietuvos Respublikos laiku).