



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Tiekėjams 2025-01- Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-
I 2025-01-23

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 648659

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija gavo tiekėjo klausimą dėl Sodų g., VK7727 ruožo ir Melioratorių g., VK7728, esančių Pilviškių mstl., kapitalinio remonto darbų pirkimo:

1. Klausimas:

Aiškinamajame rašte važiuojamosios dalies konstrukcijoje nurodytas asfalto storis – 0,1 m,

Sodų ir Melioratorių gatvių važiuojamosios dalies konstrukcija:

- Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, riškis 70/100 0,10 m;
- Stabilizuoto pagrindo įrengimas iš esamos dangos konstrukcijos, panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus 0,30 m.
- Žemės sankasa ($E_{v2} \geq 45$ MPa).

O kiekių žiniaraštyje nurodytas asfalto storis – 0,08 m. Prašome patikslinti asfalto storį.

4.2.	Kelio pagrindo - dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD h - 0,08 m	m ²	2415	
------	--	----------------	------	--

Atsakymas:

Projekte turi būti įrengta 8 cm storio asfalto danga.

2. Klausimas:

Prašome nurodyti kokį atstumą vertinti, nepanaudoto dirvožemio išvežimui į rangovo pasirinktą vietą.

2.8.	Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ³	154,5	
------	---	----------------	-------	--

Atsakymas:

Vertinti 5 km atstumą.

3. Klausimas:

Prašome nurodyti kokia medžiaga reikės užpilti pralaidą.

3.3.	Pralaidos užpylimas	m ³	67,2	
------	---------------------	----------------	------	--

Atsakymas:

Vandens pralaidų užpylimas yra pateikiamas PS24-06-TDP-BD.SMG-TS 11 skyriuje, taip pat vandens pralaidos turi būti užpilamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 bei IT ŽS 17 keliamais reikalavimais.

4. Klausimas:

Prašome nurodyti geomembranos ir geotekstilės technines specifikacijas.

3.5.	Geomembranos įrengimas	m ²	9,6	
3.6.	Geotekstilės įrengimas	m ²	185,2	

Atsakymas:

Projekte naudojama geomembrana bei geotekstilė turi atitikti ST 188710638.07:2004 keliamus reikalavimus.

Polimerinės geosintetinės užtvartos specifikacija 2,0 mm lygi (arba ne prastesnė):

Savybės	Funkcijos	Polimerinė geosintetinė užtvarta (minimalios/maksimalios reikšmės)
Tankis		$\geq 0,940 \text{ g/cm}^3$
Storis (leidžiama storio variacija į mažesnę pusę yra 10%)		$\geq 2,0 \text{ mm}$
Pralaidumas skysčiams		$\leq 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d}$
Atsparumas statiniam pradūrimui		$\geq 4,50 \text{ kN}$
Stipris tempiant abiem kryptimis		$Fk,5\% \geq 28 \text{ N/mm}^2$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai		$\geq 700 \%$
Ilgaamžiškumas		Eksplotacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $< 25^\circ\text{C}$.
Polimeras		HDPE

Neaustinės geotekstilės $\geq 150 \text{ g/m}^2$ specifikacija (arba ne prastesnė):

Savybės	Funkcijos	Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės)
Plotinis tankis		$\geq 150 \text{ g/m}^2$
Storis		$\geq 2,3 \text{ mm}$
Atsparumas statiniam pradūrimui		$\geq 2,0 \text{ kN}$
Stipris tempiant abiem kryptimis		$Fk,5\% \geq 11 \text{ kN/m}$
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai		$\geq 45 \%$
Atsparumas dinaminiam prakirtimui		$\leq 20 \text{ mm}$
Būdingasis kiaurymės matmuo		$0,06 \text{ mm} \leq \text{pasirinktas O90} \leq 0,13 \text{ mm}$
Pralaidumas vandeniui		$\geq 60 \text{ l/m}^2\text{s}$
Ilgaamžiškumas		Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė $4 \leq \text{pH} \leq 9$ bei grunto temperatūra $< 25^\circ\text{C}$.
Polimeras		PP

5. Klausimas:

Prašome patikslinti ar teisinga nurodytas "Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais" kiekis - 846,5 m.

Atsakymas:

Taip, nurodytas kiekis yra teisingas. Sodų gatvėje reikia apsaugoti 846,5 m. kabelio, o Melioratorių gatvėje reikia apsaugoti 138,5 m. kabelio. Taip pat projekte reikia pakloti 228 m. rezervinio d63 kabelių vamzdžio su 5 vnt. kinetės tipo ryšių šuliniais.

Komisijos pirmininkas

Valdimaras Bakutis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo Nr. 648659
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-24 Nr. SD-VŠ-13
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdimaras Bakutis Skyriaus vedėjas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-24 15:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-24 15:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:58 - 2028-07-01 09:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Malinauskaitė Vyriausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-24 19:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-16 18:23 - 2029-09-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-24 nuorašą suformavo Silvija Malinauskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-