

AB „Energijos skirstymo
operatorius“

SUTIKIMAS Nr. J115603
LEISTI VYKDYTI ŽEMĖS KASIMO DARBUS ESO ELEKTROS TINKLŲ, SKIRSTOMŲJŲ
DUJOTIEKIŲ BEI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ
INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONOSE

2026-05-06

Vilnius

Sutikimas išduodamas vykdyti žemės kasimo darbus 3 punkte nurodytoms darbo vietoms. Sutikimas galioja tik įvykdžius visus jame nurodytus reikalavimus ir reikalavimus nurodytus suderintame su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) projekte (kai reikalingas statinio projektas).

1. Žemės kasimo darbus atliekantis asmuo (Juridinis asmuo)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Pagirių seniūnija(žemės kasimo darbus atliekančio juridinio/fizinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas)

2. Darbų vadovas

Ryšard Semaško +37066940921(darbų vadovas/fizinis asmuo: vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

3. Žemės kasimo darbų vykdymo vieta

Pilkapių g., Papiškės, Vilniaus r. sav. (Vilniaus regionas)(Adresas)

4. Atliekamų darbų pavadinimas/tikslas/charakteristika

Papiškių kapinių teritorijos segmentinės tvoros su centriniais vartais ir varteliais įrengimo darbai

5. Duomenys apie darbų projektą/aprašą/statybą leidžiantį dokumentą (jeigu tokie yra)

**Projekto Nr. / ESO registracijos
Nr.****ESO suderinimo data****6. Darbų atlikimo pradžia**2026-05-11**pabaiga**2026-07-31

Privalomi vykdyti reikalavimai atliekant žemės kasimo darbus:

1. Žemės kasimo darbus pradėti vykdyti tik po to, kai gautas statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai, statinio projektas, arba gavus darbų vykdymo vietoje esančių požeminių inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų, valdytojų) ir žemės savininko sutikimus (kai nereikalingas statinio projektas);
2. Ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki darbų pradžios, užpildykite [Tinklų rodymo rezervavimo formą](#). Taip iškviesite ESO atstovą. Formoje turėsite nurodyti tikslų žemės

AB „Energijos skirstymo
operatorius“

- kasimo darbų pradžios laiką ir vietą, išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį. Jeigu internetu nesinaudojate, galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu +370 660 01852;
3. Vykdamas žemės kasimo darbus įvertinti, kad ESO atstovo darbų vykdymo vietoje parodytų dujotiekių ir elektros kabelių vietos ir gylio bei elektroninių ryšių tinklų vietos duomenys yra preliminarūs*;
 4. Vykdamas žemės kasimo darbus, inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų betranšėjinio tiesimo darbus, inžinerinių tinklų vietų susikirtimuose ir/arba suartėjimuose atlikti ESO esamų tinklų rankinį kontrolinį atkasimą vietos ir gylio patikslinimui / nustatymui;
 5. Prieš kertant dujotiekį ir/arba elektros kabelį, ir/arba elektroninių ryšių tinklą uždaru betranšėjiniu būdu, kur neįmanoma atlikti kontrolinių atkasimų, būtina sutikslinti realią žemės paviršiaus, dujotiekio ir/arba elektros kabelio ir/arba elektroninių ryšių tinklų viršaus altitudę (-es) su projektine (-ėmis);
 6. Nustačius tikslią ESO esamų tinklų buvimo vietą žemės kasimo darbų vykdymo vietoje, pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių, ESO esamų tinklų, susisiekimo komunikacijų vietas, jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, esamus tinklus, dirvožemį, želdinius nuo galimo pažeidimo ir žalos;
 7. Virš dujotiekio bei elektros kabelio žemę kasti tik rankiniu būdu;
 8. Naudoti smūginius žemės smulkinimo mechanizmus ne arčiau kaip 5 m nuo dujotiekio;
 9. Atkasus ilgesnę kaip 2 m dujotiekio/kabelio/elektroninio ryšio tinklo kabelių linijų atkarpą, dujotiekį/kabelį/elektroninio ryšio tinklą papildomai pritvirtinti (pakabinti), apsaugoti nuo pažeidimo. Šiuos dujotiekio/elektros kabelio/elektroninio ryšio tinklo apsaugos darbus vykdyti prižiūrint ESO/ UAB „Ignitis grupės paslaugų centro“ atstovui;
 10. Dujotiekius elektros kabelius, elektroninio ryšio tinklus užpilti gruntu tik dalyvaujant ESO atstovui;
 11. Ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki dangų atstatymo darbų pradžios, užpildykite [Tinklų rodymo rezervavimo formą](#). Taip iškviessite ESO atstovą įvertinti dujotiekio įtaisų būklę (įtaisų įgilinimą/pakėlimą pagal esamą dangų paviršių). Jeigu internetu nesinaudojate, galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu +370 660 01852;
 12. Vykdamas žemės kasimo darbus, draudžiama ESO elektros tinklų, skirstomųjų dujotiekių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose esančias tranšėjas užversti medžiagomis neskirtomis tranšėjų užpylimui (statybos produktais, jų atliekomis, akmenimis ir pan.). Užpilamas gruntas turi būti tankinamas sluoksniais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas;
 13. Tiesiant inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ESO elektros tinklų, skirstomųjų dujotiekių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose išlaikyti norminiuose dokumentuose nurodytus atstumus;
 14. Užtikrinti ESO esamų tinklų bei įrenginių apsaugą nuo mechaninių pažeidimų.
 15. Išsaugoti ar atkurti įspėjamąsias juostas, jei jos buvo pažeistos ar nutrauktos žemės kasimo darbų metu;
 16. Elektros tinklų, skirstomųjų dujotiekių bei elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, kaupti gruntą, užversti dujotiekio šulinius ir kitus įrenginius;
 17. Vykdamas žemės kasimo darbus ir radus techniniuose dokumentuose nenurodytus ir/ar neteisingai nurodytus ESO požeminius tinklus, žemės kasimo darbus atliekantis asmuo turi imtis šių tinklų išsaugojimo priemonių ir telefonu +370 660 01852 išsikviesti ESO atstovą bei atitikti kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, jei tokie veiksmai numatyti;
 18. Asmuo, kuriam išduotas šis sutikimas pasitelkdamas darbų atlikimui/veiklos vykdymui ESO elektros tinklų, dujotiekių ir elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonose trečiuosius asmenis (subrangovus ar pan.) yra atsakingas už trečiųjų asmenų supažindinimą su šiuo sutikimu ir ESO eksploatuojamų požeminių tinklų nužymėjimo schema;
 19. Vykdamas darbus vadovautis aktualios redakcijos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektrinių ir

AB „Energijos skirstymo
operatorius“

elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos techninio reglamento „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Elektroninių ryšių įstatymo, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Sutikimą išdavė: ESO Tinklo duomenų valdymo departamentas.

Sutikimą išdavęs asmuo:

Žydrūnė Lissauskaitė, Inžinierė

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Įvykus bet kokiems elektros ir elektroninių ryšių tinklų pažeidimams, nedelsiant pranešti tel. 1852.

Įvykus bet kokiems dujotiekio pažeidimams, nedelsiant pranešti tel. 1804.

ESO atstovo darbų vykdymo vietoje atlikti konkrečių taškų, pažymėtų schemoje, dujotiekių ir elektros tinklų gylio matavimai*

Elektros tinklo gylio matavimai*:

1. Taškas:m;
2. Taškas:m;
3. Taškas:m;
4. Taškas:m;
5. Taškas:m;
6. Taškas:m;
7. Taškas:m;
8. Taškas:m;
9. Taškas:m;
10. Taškas:m;

Dujotiekio tinklo gylio matavimai*

1. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
2. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
3. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
4. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
5. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
6. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
7. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
8. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
9. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;
10. Taškas: m₁, vamzdžio DN.....;

* Dujotiekio ir elektros tinklų gylio matavimus ESO atlieka tik esant techninėms galimybėms. Dujotiekio ir elektros tinklų gylio ir įrengimo vietos duomenys pateikti su 0,5 m paklaida į abi puses nuo pateiktų gylio ir vietos duomenų. Papildomai prie nurodytos dujotiekio gylio paklaidos įvertinti dujotiekio vamzdžio, o jei vamzdis sumontuotas apsauginiame dėkle, dujotiekio apsauginio dėklo skersmenį į abi puses.

An aerial photograph showing a residential area with a red line and white dots indicating a survey or boundary. An inset map shows a larger area with labels 'Pilkapiņi g.', 'Vokē 10-oji g.', and 'Vokē g.'.

Data: _____
ESO / UAB „Ignitis grupės paslaugų centro“ atstovas: _____
Trasos nužymėjimo ribos [-]