

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Donatas Venzlauskas	2024-10-25	Pritarta	Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių normatyvinį įgilinimą (ne mažiau kaip 1m) apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu. Nesant galimybei užtikrinti normatyvinių įgilinimų informuoti projekto autorių, koreguoti šio projekto sprendinius arba inicijuoti ESO priklausančių tinklų iškėlimo procesą nustatyta tvarka.	-

Registracijos Nr. P107723

Pasirašymo data 2024-10-25 13:08