

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas Šiaulių 330/110/10 kV TP 10 kV reguliuojančių transformatorių keitimo darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

Klausimas: Prašome patikslinti ar reguliuojami transformatoriai nėra įregistruoti kaip 110 kV skirstyklos statiniai? Jeigu RT įregistruoti kaip statiniai, tuomet reikės PP stadijos ir 6 mėnesių terminas projektavimui yra per trumpas.

Atsakymas: Reguluojami transformatoriai **nėra** įregistruoti kaip 110 kV skirstyklos statiniai.

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo sąlygų 16.2 punktu, kadangi klausimas pateiktas likus mažiau nei 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino, pirminių pasiūlymų pateikimo **terminas pratęstas nebus**.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. rugile.endzinaite@litgrid.eu