

UAB „LITESKO“ filialas
„Druskininkų šiluma“

TECHNINĖS SĄLYGOS

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ PIRKIMUI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

1.3. Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma žodinė pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

1.4. Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu Tiekėju sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – šilumos apskaitos prietaisai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Prekių kiekis - 5 kompl.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Druskininkų katilinė, Pramonės g. 7, LT-66181 Druskininkai.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto techniniai duomenys pateikti priede Nr.1.

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Prekės turi būti naujos (nenaudotos), be defektų, turi būti teisingai sukomplektuotos ir gamykliniame įpakavime. Tiekėjas turi užtikrinti tokį papildomą Prekių įpakavimą, kuris yra būtinas siekiant išvengti pažeidimo ar gedimo pristatant Prekes į paskyrimo vietą. Įpakavimas turi būti pakankamas, kad būtų užtikrintas Prekių nepažeidžiamumas krovimo bei pervežimo metu.

6.2. Tiekėjui pateikus defektuotą Prekę, arba neatitinkančią sutartyje nurodytos specifikacijos, Pirkėjas turi teisę Prekės nepriimti, o priėmus, grąžinti. Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjui pranešti apie defektuotą Prekę. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Prekę per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo. Prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas padengia Tiekėjas.

7. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Tiekėjas Prekėms turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 (penkių) metų garantiją.

8. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Tiekėjas Prekes turi pristatyti per 45 k.d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

9. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

9.1. Sutartis galioja iki Tiekėjo ir Pirkėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Priedas Nr.1
Techniniai reikalavimai

1. Šilumos apskaitos prietaisas DN100 – 2 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai
1.	Komplektacija	skaičiuotuvas su debitomačiu ir temperatūros jutikliais
2.	Terpė	termofikacinis vanduo (temp. iki 130°C, slėgis iki 16 bar)
3.	Debitomačio tipas	ultragarsinis
4.	Debitomačio pajungimas	flanšinis
5.	Vamzdyno diametras	DN100
6.	Srauto diapazonas	ne mažiau 10...120 m ³ /h
7.	El. maitinimo įtampa	230V AC
8.	Temperatūros jutikliai	panardinami, PT100, komplektuojami su gilžėmis
9.	Tikslumo klasė	Class 2 (arba geresnė)
10.	Komunikacija	Modbus TCP/IP; srauto signalo perdavimas 4..20 mA
11.	Aplinkos darbo sąlygos	montuojamas patalpoje 10...40 °C

2. Šilumos apskaitos prietaisas DN150 – 3 kompl.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai
1.	Komplektacija	skaičiuotuvas su debitomačiu ir temperatūros jutikliais
2.	Terpė	termofikacinis vanduo (temp. iki 130°C, slėgis iki 16 bar)
3.	Debitomačio tipas	ultragarsinis
4.	Debitomačio pajungimas	flanšinis
5.	Vamzdyno diametras	DN150
6.	Srauto diapazonas	ne mažiau 10...250 m ³ /h
7.	El. maitinimo įtampa	230V AC
8.	Temperatūros jutikliai	Panardinami, PT100, komplektuojami su gilžėmis
9.	Tikslumo klasė	Class 2 (arba geresnė)
10.	Komunikacija	Modbus TCP/IP; srauto signalo perdavimas 4..20 mA
11.	Aplinkos darbo sąlygos	montuojamas patalpoje 10...40 °C