

Tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime/

Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2025-01-27

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) CVP IS elektroninėmis priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus **Projekto „330 kV oro linijos Lietuvos Elektrinė - Jonava rekonstravimas“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo paslaugų** pirkime (toliau – Pirkimas).

Perkantysis subjektas teikia atsakymus į juos:

1. Klausimas

Pagal pateiktus atsakymus Tiekėjas supranta, kad prieš pradėdant rengti atranką dėl PAV esamos 330 kV oro linijos turės parengti rekonstravimo technologinius sprendinius. Pateiktuose pirkimo dokumentuose nėra aiškiai identifikuoti tokie dabai ir nėra nustatyti reikalavimai kokiu detalumu, kokia apimtimi turi būti parengti technologiniai sprendiniai rekonstruojamai oro linijai, taip pat nėra nustatyti aiškių reikalavimų technologinei daliai naujai projektuojamai oro linijai. Prašome pirkimo techninę specifikaciją papildyti aiškiais ir tiksliais reikalavimais objektų technologiniams sprendiniams. Objektai - rekonstruojama 330 kV oro linija atkarpoje tarp atramų Nr. 1 – Nr. 166; naujai projektuojama 330 kV oro linija atkarpoje tarp atramų Nr. 166 – Nr. 209; užvedimas į transformatorių pastotę "Rimkai".

Atsakymas

Tiekėjas neturės parengti rekonstravimo priešprojektinių pasiūlymų (technologinių sprendinių). Esamos 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė – Jonava (nuo 330 kV transformatorių pastotės „Lietuvos elektrinės“ (Elektrinės g. 21G, Elektrėnai)) iki atramos Nr. 166 ir nuo atramos 209 iki 330 kV transformatorių pastotės „Jonava“ (Girelės g. 9, Jonava) rekonstravimas į dvigrandę oro liniją bus vykdomas **esamos apsaugos zonos ribose jos neišplečiant, o atramos rekonstravimo metu bus naudojamos tipinės atramos**. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad techninės specifikacijos II dalyje numatyta, kad tiekėjas turi „Atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai atlikti PŪV atranką dėl PAV <...>“.

2. Klausimas

Techninės specifikacijos 1.3.4 punkte nustatytas reikalavimas organizuoti pasirinktos trasos apžiūrą bepiločio orlaivio pagalba. Prašome patikslinti kaip suprasti "pasirinktos" ir kokiam trasos ilgiui - ar nuo atramos Nr. 1 iki Nr. 166 atramos, ar nuo atramos Nr. 166 iki Nr. 209 ?

Atsakymas

Techninės specifikacijos 1.3.4 punkte nustatytas reikalavimas skirtas naujos atkarpos tarp atramų Nr. 166-209 (ilgis apie 3,72 km) sprendinių konkretizavimui.

3. Klausimas

Atskymu metu identifikavus didesnes projekto rengimo apimtis Tiekėjui reikalingas papildomas laikas įvertinti projekto apimtis gaunant atsakymus į papildomai pateiktus klausimus, todėl prašome nukelti pasiūlymų pateikimo datą į 2025 vasario 10 d.

Atsakymas



Atsižvelgiant į tai, kad didesnės projekto rengimo apimtys nenumatomos, Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas nebus.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 2275, el. p. edita.kazakeviciene@litgrid.eu