

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

- 1.1.1. **Pirkėjas/Užsakovas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **Tiekėjas/Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. **Paslaugos** – Gesintuvų bei gesinimo sistemos („Minimax“ PLA 250), toliau Gesinimo sistema, patikros, aptarnavimo, gesinamosios medžiagos keitimo ir/ar remonto paslaugos.
- 1.1.4. **Papildomos paslaugos** - kitos Lentelėje Nr. 1 nenurodytos, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašios Paslaugos.
- 1.1.5. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** – Gesintuvų patikros, aptarnavimo bei remonto paslaugos (toliau – **Paslaugos**).
- 1.2.2. Pirkėjas/Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų už maksimalią sutarties vertę, t. y. už 45.000,00 EUR be PVM.
- 1.2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr.1 nenurodytas Prekes. Nenumatytų Prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių Prekių bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t. y. 45.000,00 Eur be PVM, neviršijant 1.2.4. punkte nurodytos kainos. Nenumatytos prekės turi būti funkciškai, technologiškai ir paskirtimi susijusios su pagrindiniu Pirkimo objektu ir negali keisti pirkimo pobūdžio.
- 1.2.5. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Už 1.2.8. p. nurodytas Paslaugas Pirkėjas apmokės taikant Tiekėjo pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius. Pirkėjas taip pat atlygins Tiekėjui už faktiškai patirtas, tiesiogiai su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas detalėms/trečiosioms šalims.
- 1.2.6. Tiekėjas užtikrina, kad detalės/trečiųjų šalių paslaugos, reikalingos tinkamam užsakytų Paslaugų suteikimui, būtų įsigytos ir Pirkėjui parduotos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą. *Į faktiškai patirtas išlaidas už Paslaugų suteikimui reikalingas detales/trečiųjų šalių paslaugas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas.*
- 1.2.7. Tiekėjas turi pagrįsti faktines išlaidas Paslaugų suteikimui reikalingoms detalėms/paslaugoms ir pateikti jų įsigijimo iš trečiųjų šalių dokumentus – sąskaitas faktūras arba įskaitant detalių tiekėjo / gamintojo internetinio puslapio kopiją.
- 1.2.8. Lentelė Nr. 1 – perkamų paslaugų sąrašas:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vienetas	Tikrinamos įrangos kiekis	Preliminarus paslaugų kiekis per 36 mėn.
1.	Gesintuvų patikra	Vnt.	920	1 kart per 12 mėn.
2.	Gesintuvų aptarnavimas	Vnt.	920	1 kart per 12 mėn.
4.	Gesinimo sistemos patikra	Vnt.	9	1 kart per 12 mėn.
5.	Gesinimo sistemos aptarnavimas	Vnt.	9	1 kart per 12 mėn.

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.3.1. Lentelė Nr. 2 – Gesintuvų sąrašas

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Paslaugos mato pavadinimas	Tikrinamos įrangos kiekis
----------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

1.	ABC Gesintuvai MG – 2	Vnt.	80
2.	ABC Gesintuvai MG – 4	Vnt.	70
3.	ABC Gesintuvai MG – 6	Vnt.	300
4.	AB Vandens putų gesintuvas – 6 AFFF	Vnt.	20
5.	ABC Gesintuvai MG – 12	Vnt.	160
6.	ABC Gesintuvai MG – 25	Vnt.	60
7.	ABC Gesintuvai MG – 50	Vnt.	70
8.	ABC Gesintuvai MG – 100	Vnt.	60
9.	AG Gesintuvas AG – 5	Vnt.	20
10.	D Gesintuvai MG – 50	Vnt.	80
11.	Gesinimo sistema PLA 250	Vnt.	9
Eil. Nr.	Parametrų arba funkcijų išpildymas		
1. Reikalavimai gesintuvų techninei priežiūrai			
1.1 Tiekėjas privalo atlikti visus teisės aktuose ir gamintojo techninėje dokumentacijoje numatytus techninės priežiūros darbus, įskaitant:			
	1.1.1 gesintuvo korpuso vizualinę apžiūrą; 1.1.2 korpuso sandarumo patikrinimą; 1.1.3 manometro veikimo ir rodmenų patikrinimą; 1.1.4 uždarymo – paleidimo įtaiso veikimo patikrinimą; 1.1.5 apsauginės plombos ir saugos kaiščio būklės įvertinimą; 1.1.6 žarnos, purkštuko ir kitų sudedamųjų dalių techninės būklės patikrinimą; 1.1.7 gesinimo medžiagos ir varomųjų dujų būklės bei galiojimo terminų patikrinimą; 1.1.8 esant poreikiui atlikti gesintuvo remontą (derinama su užsakovu); 1.1.9 pagal teisės aktų reikalavimus atlikti hidraulinius bandymus, jų atlikimą iš anksto suderinus su Užsakovu; 1.1.10 pagal poreikį, suderinus su užsakovu, užpildyti ir/ar pakeisti gesinimo medžiagą, varomąsias dujas, žarnas, manometrus, uždarymo mechanizmus ar kitas susidėvėjusias dalis.		
2. Reikalavimai gesinimo sistemos PLA-250 techninei priežiūrai			
2.1 Techninės priežiūros metu Tiekėjas privalo:			
	2.1.1 Patikrinti ir įvertinti gesinimo sistemos techninę būklę; 2.1.2 patikrinti gesinimo miltelių kiekį ir būklę (BC tipo gesinimo milteliai „Combi Troxin“ arba lygiaverčiai); 2.1.3 patikrinti 25 litrų azoto balioną ir jo slėgį; 2.1.4 prireikus papildyti arba pakeisti gesinimo miltelius ir/ar azotą; 2.1.5 patikrinti lanksčias gumuotas žarnas ir jų jungtis; 2.1.6 prireikus pakeisti susidėvėjusias ar pažeistas dalis; 2.1.7 atlikti būtinus remonto darbus, užtikrinančius sistemos tinkamumą eksploatuoti. 2.1.8 gesinimo sistemos techninę priežiūrą turi būti atliekama Užsakovo teritorijoje.		
3. Techninės priežiūros rezultatai			
3.1 Atlikęs techninę priežiūrą Tiekėjas privalo:			
	3.1.1 užplombuoti gesintuvą; 3.1.2 priklijuoti techninės priežiūros lipduką, kuriame būtų nurodyta: 3.1.3 techninės priežiūros data; 3.1.4 kitos techninės priežiūros data; 3.1.5 kito hidraulinio bandymo data (jeigu taikoma); 3.1.6 paslaugą atlikusio Tiekėjo pavadinimas arba oficialus logotipas; 3.1.7 jeigu gesintuvo patikros arba hidraulinio bandymo rezultatai neigiami, surašyti defekto aktą ir perduoti jį Užsakovui kartu su netinkamu eksploatuoti gesintuvu. 3.1.8. Tiekėjas privalo pateikti atliktų darbų ataskaitą (priėmimo perdavimo aktą) elektroniniu formatu (MS Excel ir (ar) PDF).		
4. Atsarginės dalys ir medžiagos			
4.1 Techninės priežiūros metu naudojamos atsarginės dalys turi būti naujos, nenaudotos ir tinkamos konkrečiam gesintuvo modeliui.			
4.2 Gesinimo medžiagos, varomosios dujos ir atsarginės dalys turi atitikti gamintojo techninius reikalavimus arba būti lygiavertės.			

- 4.3 Draudžiama naudoti medžiagas, kurių galiojimo terminas pasibaigęs arba kurios neatitinka galiojančių standartų.
- 4.4 Atliktiems remonto paslaugoms ir pakeistoms detalėms suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.
- 4.5 Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai šalinami Tiekėjo lėšomis.

5. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

5.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2026 m. gegužės 11 d.) 4.4.4.1 papunktyje nustatytais aplinkosauginiais principais:

Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vykimas į Paslaugų teikimo vietą būtų planuojamas ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadienį–penktadienį nuo 9.30 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 14.00 val., bei pasirenkant trumpiausius galimus maršrutus.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- ☒ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- ☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- ☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

2.2.1. Užsakymų vykdymo terminai

- 2.2.1.1. Paslaugos teikiamos pagal Užsakovo išankstinį užsakymą.
- 2.2.1.2. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Paslaugos teikėjui dienos.
- 2.2.1.3. Jeigu gesintuvai išvežami techninei priežiūrai už Užsakovo teritorijos ribų, Tiekėjas privalo laikinai pateikti tokio paties tipo ir ne mažesnio gesinimo pajėgumo gesintuvus.
- 2.2.1.4. Patikrinti gesintuvai turi būti grąžinti į tas pačias vietas, iš kurių buvo paimti.
- 2.2.1.5. Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų trikdoma oro uosto veikla.
- 2.2.1.6. Užsakovo teritorijoje dirbantys Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis visų oro uosto saugos, aviacinio saugumo, eismo bei patekimo į teritoriją reikalavimų.
- 2.2.1.7. Tiekėjas atsako už savo darbuotojų veiksmus ir dėl jų kaltės padarytą žalą Užsakovui ar tretiesiems asmenims.
- 2.2.1.8. Visos su Paslaugų teikimu susijusios transportavimo ir atvykimo į Užsakovo objektą išlaidos turi būti įskačiuotos į Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius ir papildomai Užsakovo neapmokamos.
- 2.2.1.9. Be išankstinio Užsakovo sutikimo draudžiama keisti gesintuvus kitais.
- 2.2.1.10. Jeigu Tiekėjas nustato, kad gesintuvo remontas yra techniškai negalimas arba ekonomiškai netikslingas, jis privalo pateikti rašytinę išvadą, nurodydamas nustatytus defektus, remonto galimybę ir preliminarį remonto kainą.
- 2.2.1.11. Paslaugų teikimo metu Tiekėjas privalo laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimų.

2.2.2. Užsakymų teikimo būdas:

- ☒ El. paštu
- ☐ Telefonu
- ☐ Kita.

2.2.3. Užsakymų vykdymo tvarka

- 2.2.3.1. Tiekėjas Paslaugas turės atlikti 2.1 punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo/Užsakovo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.).
- 2.2.3.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskačiuota:
- 2.2.3.3.1 atvykimas į objektą ar transportavimo išlaidos;

- 2.2.3.3.2 laikinų gesintuvų suteikimas (pagal poreikį, derinti su užsakovu);
- 2.2.3.3.3 techninės priežiūros darbai;
- 2.2.3.3.4 plombos;
- 2.2.3.3.5 techninės priežiūros lipdukai;
- 2.2.3.3.6 atliekų sutvarkymas;
- 2.2.3.3.7 visos kitos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties vykdymui.

3. PRIEDAI

1 pav. Gesinimo sistemos PLA-250 pavyzdys

