

Suinteresuotiems tiekėjams

2026 m. rugpjūčio 21 d.

DĖL ATSAKymo Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostai, vykdydama Gesintuvų bei gesinimo sistemos patikros paslaugų, pirkimą, CVP IS Nr. 93160087 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI
1.	Klausimas dėl gesinimo sistemos Minimax PLA 250 - Kokių metų gamybos, ar slėginei indai senesni kaip 10 m., ar jiems atlikinėtas slėginio indo hidraulinis bandymas?	4 gesinimo sistemos yra senesnės kaip 10 metų, 5 gesinimo sistemos – ne senesnės kaip 10 metų. Slėginių indų hidrauliniai bandymai nė vienai iš 9 sistemų nebuvo atlikti.

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant paraiškas/pasiūlymus.

AB Lietuvos oro uostai

Rengė: Ilona Kontautienė