



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

2025-01-28 Nr. IS – 408(26.4)

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „PASPIRTUKŲ IR DVIRAČIŲ STOVŲ ĮSIGIJIMAS, JŲ PRISTATYMAS, ĮRENGIMAS IR PARUOŠIMAS TINKAMAM NAUDOJIMUI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Perkančioji organizacija, atsakydama į pirkimo dalyvio prašymą patikslinti mažos vertės pirkimo „Paspirtukų ir dviračių stovų įsigijimas, jų pristatymas, įrengimas ir paruošimas tinkamam naudojimui“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, patikslina:

1 Klausimas: „Ar galite patikslinti "Techniniai reikalavimai Prekėms ir jų kiekiai", Paspirtukų stovai, 20 vnt., punktas 1.3 Pamatas - Ar tikrai pamato gylis turi būti 600 cm? Dviračių stovai, 280 vnt., punktas 2.3 Pamatas - Ar tikrai pamato gylis turi būti 600 cm?“.

Atsakymas: Informuojame, kad Perkančioji organizacija patikslino pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelės "Techniniai reikalavimai Prekėms ir jų kiekiai" 1.3 ir 2.3 punktus ir juos išdėstė taip:

- „1.3. Pamatas-Gręžtiniai betono pamatai, skersmuo 150 mm, gylis 600 mm“.
 - „2.3. Pamatas-Gręžtiniai betono pamatai, skersmuo 150 mm, gylis 600 mm“.
- Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos aktuali redakcija pridedama.

2 Klausimas: „Ar galite patikslinti "Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis prekių techniniams parametrų", Paspirtukų stovai, 20 vnt., punktas 1.3 Pamatas - Ar tikrai pamato gylis turi būti 600 cm? Dviračių stovai, 280 vnt., punktas 2.3 Pamatas - Ar tikrai pamato gylis turi būti 600 cm?“.

Atsakymas: Informuojame, kad Perkančioji organizacija patikslino pirkimo sąlygų 1 priedo tęsinio "Tiekėjų siūlomų prekių atitiktis prekių techniniams parametrų" 1.3 ir 2.3 punktus ir juos išdėstė taip:

- „1.3. Pamatas-Gręžtiniai betono pamatai, skersmuo 150 mm, gylis 600 mm“.

- „2.3. Pamatas-Gręžtiniai betono pamatai, skersmuo 150 mm, gylis 600 mm“.
Pirkimo sąlygų 1 priedo aktuali redakcija pridedama.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų 1 priedo aktuali redakcija.
2. Pirkimo sąlygų 2 priedo Techninės specifikacijos aktuali redakcija.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja



Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Nijolė Geležienė, tel. (+370 45) 50 44 72, el. p. nijole.geleziene@panevezys.lt