

**VIEŠOJO PIRKIMO
„REANIMACIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS II SKYRIAUS (B KORPUSAS)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (NR. 9197)“
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI**

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (*toliau – CVP IS*) priemonėmis gautą tiekėjo klausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomą atsakymą.

2025-01-24 CVP IS pranešimas Nr.39552

Klausimas (*kalba netaisyta*)

Prašau patikslinti žemiau pateiktą informaciją.

1. Remonto darbų aprašo 9.1 skyriaus Elektroninių ryšių sistemos aprašyme yra nurodyta, kad visa įranga turi būti suderinama su esama ligoninės įranga. Prašome nurodyti kokia yra esama įranga, kad pasiūlyme būtų įvertinta tinkamai.
2. Remonto darbų aprašo 9.5 skyriaus vaizdo kamerų aprašyme yra nurodyta, kad įranga turi būti suderinama su įstaigoje naudojama vaizdo stebėjimo sistema. Prašome nurodyti kokia yra esama įranga, kad pasiūlyme būtų įvertinta tinkamai.

Atsakymas

1.RVUL naudojama įranga:

Komutatoriai - HPE Aruba R8N85A

WiFi - UBIQUITI UniFi 6 Access Point U6+

2.RVUL naudojama įranga:

Vaizdo stebėjimas – NVR PELCO VXP-E3-24-J-S Eco;

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisija