VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8 5) 275 1990, 275 4206,
el. p. pirkimai@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188708224
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188708224

Tiekėjams, priėmusiems kvietimus teikti pasiūlymus supaprastintam atviram konkursui „Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos paprastojo remonto darbai“	2025-01-28 Į 2025-01-24	Nr. CVP IS Nr. 40041 CVP IS Nr. 40066 CVP IS Nr. 40371

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO (PIRKIMO ID. 593136)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, gavo konkurso dalyvių prašymus paaiškinti, patikslinti supaprastinto atviro konkurso „Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos paprastojo remonto darbai“ (toliau – Konkursas) sąlygas, patvirtintas Viešojo pirkimo komisijos 2024-12-23 protokolu Nr. VP2-326 (toliau – Konkurso sąlygos).

Klausimai: *„Pagal pirkimo dokumentus patalpoje 1-10 "Tylos kampelis" yra numatytas rekuperatoriaus įrengimas, tačiau nėra duotos rekuperatoriaus įrengimo techninės specifikacijos. Prašome pateikti“*

Atsakymas: Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija 2025-01-24 pranešimu (ID 40351) pateikė rekuperatoriaus specifikaciją. Rekuperatoriaus specifikacija:

Našumas, ne mažiau 50 m3/h;
Šilumos grąžinimas, ne mažiau 70%;
Triukšmo lygis ne daugiau 40dB (A).

Klausimas: *„Pirkimo dokumentuose gaminių nuotraukos ir techninės charakteristikos yra nurodytos kaip plieninių durų, tačiau aprašyme nurodyta aliuminio medžiaga durų įrengimui. Prašome patikslinti durų įrengimo medžiagiškumą. Tiekėjo nuomone pagal patalpų paskirtį plieninių durų įrengimas netikslingas“.*

Atsakymas: Paaiškiname, kad tiekėjai turi vertinti aliuminio profilio duris, taip kaip aprašyta durų techninėse specifikacijose.

Klausimas: *„Pirkimo dokumentuose aktų salėje yra numatyta įrengti 63 kv. m. apdailinių plokščių ir 134 kv. m. akustinių plokščių. Techninėje specifikacijoje "Aktų salės sienų apdaila: akustinės ir apdailinės plokštės" yra duoti reikalavimai tik akustinėms plokštėms, tačiau nėra duoti reikalavimai apdailinėms plokštėms. Prašome pateikti apdailinių plokščių reikalavimus ir specifikacijas“.*

Atsakymas: Perkančioji Organizacija teikia apdailinių plokščių specifikaciją:

Plokštės turi būti pagamintos iš vidutinio tankio medienos plaušų plokštes padengiant melamino dervoje mirkytu dekoratyviniu popieriumi.

Plokštė turi būti atspari UV spinduliuotės poveikiui, dėmėms.

Vilniaus rajono savivaldybė

Plokštė turi atitikti standartus EN 316; EN 622-5; emisijos klasė E1 (EN ISO 12460-5).

Taip pat informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į tai, kad tiekėjai negali gauti atsakymų likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo dienos, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, kad būtų išlaikytas reikalaujamas laikotarpis.

Naujas pasiūlymų pateikimo terminas **– 2025 m. vasario 3 d. 09:00 val**., susipažinimo su pasiūlymais terminą – **2025 m. vasario 3 d. 09:30 val.**

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Aleksandr Liachovič

Originalas nebus siunčiamas.

Katažina Mikelevič, 275 4206, el. p. katazina.mikelevic@vrsa.lt

Vilniaus rajono savivaldybė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO (PIRKIMO ID. 593136)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-28 Nr. S-1521
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Liachovič, Vedėjas, Viešųjų pirkimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR LIACHOVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-28 15:31:56 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-28 15:32:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-17 16:28:54 – 2025-06-16 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-28 15:49:20)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-28 15:49:20 DBSIS