

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

To the suppliers participating in the procurement
Via CVP IS means

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS TIEKĖJO KLAUSIMUS

REGARDING RESPONSES TO THE SUPPLIER'S QUESTIONS RECEIVED

Pranešame, kad gauti klausimai „Mobili 110 kV skirstykla“
pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

Please be informed that questions have been received in
the procurement “Mobile 110 kV Switchyard” (hereinafter –
the Procurement), and the responses are provided below:

Klausimas

Prašome patvirtinti, kad mobilios pastotės
lauko įrangai (MTS įrenginys, matavimo
transformatoriai, ribotuvi ir t.t.) taikomas aplinkos
temperatūros reikalavimas: -40 iki +35 C.

Question

Please confirm that the ambient temperature
requirement applicable to the outdoor equipment of
the mobile substation (MTS device, instrument
transformers, surge arresters, etc.) is from -40 to
+35 °C.

Atsakymas

Patvirtiname, kad mobilios skirstyklos lauko
įrenginiai turi atitikti nurodytas aplinkos
temperatūras, t.y. nuo -40 iki +35 °C, kaip nurodyta
Techninės specifikacijos 2.1 punkte.

Answer

We confirm that the outdoor equipment of the mobile
switchyard must comply with the specified ambient
temperatures, i.e. from -40 to +35 °C, as indicated in
Clause 2.1 of the Technical Specification.

Jurgita Latvé, tel. +370 603 91139, el. p. jurgita.latve@litgrid.eu