

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras šildymui, įsigijamas siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams (vykdant viešąjį interesą). Tiekėjai privalo užtikrinti, kad parduodamas kuras būtų ne Rusijos valstybės kilmės.

1. Preliminarus numatomas įsigyti kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu 750 000 litrų. Įsigijančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą nurodytą preliminarų kiekį.

2. Pristatymo vietos:

2.1. Klaipėdos g. 5 a, Ukmergė;

2.2. Miškų g. 45, Ukmergė.

3. Pristatomas Kuras privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.

Kuro kokybė turi atitikti LST EN 590:2013+A1:2017 kokybės standarto reikalavimus.

4. Dyzelinis kuras turi būti nudažytas ir pažymėtas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakyme Nr. 1-279 „Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos 1 priede Šildymui skirto kuro žymėjimas”.

5. Tiekėjas įsipareigoja tiekti dyzelinį (žymėtą) krosnių kurą šildymui adresu, Klaipėdos g. 5a, Ukmergė ir Miškų g. 45, Ukmergė pagal Įsigijančiosios organizacijos poreikį partijomis ne didesnėmis kaip 18000 litrų talpos autocisternomis. Pastaba: didesni automobiliai, kurių autocisternos talpa didesnė negu 18000 ltr. neturės galimybės privažiuoti prie kuro išpylimo vietos.

6. Galimas minimalus užsakomas kiekis 2000 ltr.

7. Planiniu kuro užsakymo atveju (nesant skubiam poreikiui) kuras pateikiamas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) valandų, įskaitant poilsio ir šventines dienas, nuo užsakymo gavimo momento. Kuras esant skubiam poreikiui (avarijos, sutrikimai bei kitos nenumatytos priežastys) pateikiamas ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas įskaitant poilsio ir šventines dienas nuo užsakymo gavimo momento.