

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA
VIEŠOJO PIRKIMO „DOLOMITO SKALDA (PRĮAC)“ KOMISIJA**

Suinteresuotiems dalyviams
CVP IS priemonėmis

2026-09-10 Nr. 1546/1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Įgulų aptarnavimo tarnyba 2026 m. rugsėjo 4 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešąjį pirkimą „Dolomito skalda (PRĮAC)“ Nr. 9503321 (toliau – Pirkimas).

Tiekėjas pateikė klausimą:

„Susipažinę su pirkimo dokumentų 1 priedo „Techninė specifikacija TS-124“ 2 punktu, prašome patikslinti pirkimo objektui (dolomito skalda, fr. 0/45 mm) keliamus kokybės reikalavimus.

Pirkimo dokumentuose 2.1 priedas Techninė specifikacija TS-124 2p. nurodyta, kad:

"2.1. Dolomito skalda turi būti 0/45 mm. frakcijos;

2.2. Organinės medžiagos ne daugiau kaip 0,01 proc. bendros masės;

2.3. Dolomito skaldoje negali būti kitų pašalinių medžiagų ir priemaišų;

2.4. Turi būti pateikti dokumentai kurie patvirtina birių medžiagų sudėtį ir frakciją."

Prašome pateikti tikslesnę informaciją dėl kokybės reikalavimų pirkimo objektui Dolomito skalda Fr.0/45mm.

1. Dėl kokybės klasės (rūšies): Ar tiekiamas pirkimo objektas turi atitikti I (aukščiausios) rūšies, II rūšies, ar nesertifikuotos klasės kokybės reikalavimus?

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad tiekiamas pirkimo objektas turi atitikti I (aukščiausios) rūšies kokybės reikalavimus.

Tiekėjas pateikė klausimą:

2. Dėl standartų ir atitikties reikalavimų: Ar pirkimo objektui yra taikomi LST EN 13285 arba LST EN 13242 standartų reikalavimai, ar atitiktis pagal šiuos standartus nėra reikalaujama (t. y. Pirkimo objektas Dolomito skalda Fr.0/45 gali būti nesertifikuota)?

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad pirkimo objektui yra taikomi LST EN 13285 standartų reikalavimai.

Tiekėjas pateikė klausimą:

Dėl pirkimo objekto pristatymo terminų:

Pirkimo dokumentuose 2 priedas Sutarties projektas 4.1.1.p. nurodyta, kad "Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti prekes ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos"

3. Prašome patikslinti, ar visas pirkime numatytas įsigyti kiekis 3100t. turi būti pristatytas vienu užsakymu, ar produkcija bus užsakoma dalimis per numatytą maksimalų terminą 6 mėn.“

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad bus užsakoma dalimis ir pristatoma per 5 d.d. po užsakymo pateikimo.

Tiekėjas pateikė klausimą:

Konkurso sąlygų techninės specifikacijos 3.1. punkte nurodyta, kad visos medžiagos turi būti pristatytos adresu: Mažalotės km., Pabradės sen., Švenčionių rajonas.

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.1 punkte nurodyta, kad Tiekėjas įsipareigoja pristatyti prekes šiuo adresu: Generolo Silvestro Žukausko poligonas, Meškerinės vs., Pabradės sen., Švenčionių r.

Kadangi prekės perkamos su pristatymu į vietą, tai Tiekėjui teikiant pasiūlymą svarbu žinoti tikslią prekių pristatymo vietą: Mažalotės km., Meškerinės vs. ar konkreči Generolo Silvestro Žukausko poligono vieta. Prašome pateikti tikslią prekių pristatymo vietą nurodant WGS ar LKS koordinatas.

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad reikės pristatyti į dvi vietas. 570 t. į vieną vietą, koordinatės 55°02'33.0"N 25°50'42.2"E. O likusi kiekį į pagrindinį karinį miestelį, koordinatės 55°01'56.5"N 25°47'58.4"E .

Viešojo pirkimo komisija