

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-790) Vaizdo stebėjimo sistemų su intelektika projektavimo, įrengimo ir aptarnavimo pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas į klausimą
1	Prašome patikslinti kvalifikacinį reikalavimą Nr. 3. Pagal pateiktą formuluotę nenurodoma, kokiose statinių grupėse ir kokiose projekto dalyse turi būti atestuotas specialistas. Ar teisingai suprantame, kad statinių grupė yra negyvenamieji pastatai, o projekto dalis yra apsauginės signalizacijos?	Taip, specialisto kvalifikaciją statinių grupėje „negyvenamieji pastatai“ ir projekto dalyje „apsauginė signalizacija“ Perkančioji organizacija vertintų kaip tinkamą. Tačiau specialistas turi atitikti visą kvalifikacinį reikalavimą Nr. 3, įskaitant reikalavimą per pastaruosius 3 metus būti atsakingam už ne mažiau kaip 2 VSS projektų įdiegimą ir koordinavimą. Perkančioji organizacija siekia įvertinti platesnę specialisto kompetenciją ir patirtį, reikalingą teikiant paslaugas ypatinguose statiniuose. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, kvalifikacijos reikalavimas Nr. 3 lieka nepakeistas.
2	Taip pat, pažymime, kad trečioji kvalifikacinio reikalavimo dalis yra nesusijusi su projekto dalies vadovo ar projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kompetencijomis. Projekto dalies vadovas rengia techninius darbo projektus atitinkamai projekto daliai, o projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas sistemos įrengimo metu kontroliuoja, kad diegiama sistema nenukryptų nuo suprojektuotų techninių sprendinių. Nei vienas iš jų nėra atsakingas už VSS projektų įdiegimą. Remiantis statybos įstatymu ir SSVA atestavimo gairėmis, sistemos diegimo ir įrengimo darbus kuruoja atitinkamos srities darbų vadovas, kuris yra atsakingas už sistemos diegimą, įrengimą objekte.	Perkančioji organizacija sutinka, kad projekto dalies vadovo ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo funkcijos nėra tapačios specialiuųjų darbų vadovo funkcijoms ir neapima tiesioginio vaizdo stebėjimo sistemos (toliau – VSS) montavimo. Tačiau pagal STR 1.04.04:2017 projekto dalies vadovas atsako už projekto dalies techninių sprendinių parengimą, koordinavimą ir jų atitiktį reikalavimams, o pagal STR 1.06.01:2016 projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas vykdo šių sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ir vertina jų atitiktį projektui bei techninėms specifikacijoms.

		Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija pagrįstai siekia įsitikinti, kad siūlomas specialistas turi ne tik formalią teisę eiti nurodytas pareigas, bet ir praktinę patirtį koordinuojant bei įgyvendinant vaizdo stebėjimo sistemų projektus. Reikalavimu nesiekiama nustatyti, kad specialistas pats vykdė VSS montavimą. Reikalavimu siekiama įsitikinti, kad specialistas turi patirties koordinuojant ir valdant VSS projektų įgyvendinimą bei prisiimant atsakomybę už jų rezultatus. Papildomai pažymėtina, kad iki pirkimo paskelbimo, perkančioji organizacija atliko rinkos tyrimą, kuriuo siekė įvertinti ar kvalifikaciniai reikalavimai gali būti įgyvendinti ir gavo teigiamus rezultatus. Tai patvirtina, kad toks reikalavimas rinkoje yra įprastas, suprantamas ir gali būti praktiškai įgyvendinamas. Atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį ir paslaugų teikimą ypatinguosiuose statiniuose, kvalifikacinis reikalavimas laikomas susijusiu su pirkimo objektu, proporcingu ir būtinu tinkamam sutarties vykdymui užtikrinti. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, kvalifikacijos reikalavimas Nr. 3 lieka nepakeistas.
3	Prašome patikslinti techninės specifikacijos 4.2.1 punkto 3 lentelės reikalavimų vaizdo stebėjimo kamerai reikalavimą dėl duomenų šifravimo metodų. Reikalaujama, kad vaizdo kamera turėtų NIS2 duomenų šifravimo metodą. Toks metodas neegzistuoja. NIS2 yra Europos Sąjungos kibernetinio saugumo direktyva („Network and Information Security Directive 2“). Ji nustato reikalavimus organizacijoms dėl kibernetinio saugumo rizikų valdymo, incidentų valdymo, tiekimo grandinės saugumo ir pan. Prašome pašalinti šį reikalavimą dėl to, kad toks duomenų šifravimo metodas neegzistuoja.	Perkančioji organizacija paaiškina, kad NIS2 nėra laikoma atskiru duomenų šifravimo algoritmu. Techninės specifikacijos 4.2.1 punkto 3 lentelėje nurodytas reikalavimas suprantamas kaip bendras reikalavimas siūlomos įrangos kibernetiniam saugumui ir duomenų apsaugai. Konkretūs privalomi duomenų apsaugos ir šifravimo reikalavimai nustatyti tos pačios lentelės eilutėje „Duomenų apsauga“: TPM, AES-256, TLS 1.3 ir vidaus archyvo apsauga AES-XTS. Vertinant pasiūlymą bus tikrinama siūlomos įrangos atitiktis visiems Techninėje specifikacijoje nustatytiems duomenų apsaugos reikalavimams, įskaitant duomenų konfidencialumo, vientisumo ir apsaugos užtikrinimą juos perduodant bei saugant.

		Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, Techninės specifikacijos reikalavimas lieka nepakeistas.
4	Prašome patikslinti techninės specifikacijos 4.2.3 punkto 5 lentelės reikalavimą vaizdo valdymo ir įrašymo programinės įrangos (VMS) bei kamerų palaikymo licencijoms. Ar sistema turi turėti įdiegtas 20 operatorių darbo vietų licencijas, ar tik turi turėti galimybę išplėsti naudojamų operatorių darbo vietų skaičių iki 20?	Sistemoje turi būti įdiegtos ir aktyvuotos ne mažiau kaip 20 operatorių darbo vietų licencijos. Vien galimybės ateityje išplėsti operatorių darbo vietų skaičių iki 20 nepakanka.
5	Prašome patikslinti kvalifikacinį reikalavimą Nr.1, pagal kurį yra reikalaujama, kad: „Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo įėjomis pristatęs ir įrengęs (sumontavęs) teritorijos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemas su vaizdo intelektika bei vykdęs šių sistemų techninę priežiūrą/aparnavimą, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 80 000,00 EUR be PVM.“ Pažymime, kad vaizdo stebėjimo sistemų diegimo projektai dažnai apima ne tik teritorijos, bet ir vidaus patalpų stebėjimą, atitinkamai tokiuose projektuose nėra išskiriama teritorijos ar vidaus patalpų stebėjimo sistemos vertė, nes tai yra viena sistema. Prašome patikslinti ar tiekėjo kvalifikacija yra laikoma tinkama, jei tiekėjas yra įdiegęs teritorijos ir vidaus patalpų vaizdo stebėjimo su vaizdo intelektika sistemą, bei vykdęs ar vis dar tebevykdantis šių sistemų techninę priežiūrą, kurios vertė buvo didesnė nei 80 000,00 Eur be PVM.	Paaiškiname, kad kvalifikaciniu reikalavimu Nr. 1 vertinama tiekėjo per paskutinius 3 metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų sutarčių <u>faktiškai įgyta</u> patirtis pristatant ir įrengiant teritorijos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemas su vaizdo intelektika bei vykdant šių sistemų techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą. Jeigu įvykdyta sutartis apėmė tiek teritorijos, tiek vidaus patalpų vaizdo stebėjimo sistemas, kvalifikacijai pagrįsti bus vertinama tik reikalavimą atitinkanti sutarties dalis, susijusi su teritorijos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemų su vaizdo intelektika pristatymu, įrengimu ir šių sistemų technine priežiūra ir (ar) aptarnavimu. Todėl bendra tokios mišrios sutarties vertė savaime nepatvirtina atitikties kvalifikaciniam reikalavimui. Tiekėjas turės pateikti dokumentus, pagal kuriuos būtų galima objektyviai nustatyti reikalavimą atitinkančios faktiškai įvykdytos sutarties dalies apimtį ir vertę. Šios dalies vertė, atskirai arba kartu su kitomis kvalifikacijai pagrįsti pateiktomis įvykdytomis sutartimis, turi būti ne mažesnė kaip 80 000 Eur be PVM. Atkreipiame dėmesį, kad galima sumuoti patirtį įvykdžius / vykdant keletą sutarčių. Nėra reikalaujama, jog patirtis būtų įgyta vienos sutarties apimtyje. Reikalavimas turėti patirties būtent teritorijos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemų srityje yra tiesiogiai susijęs su Pirkimo objektu ir

		jam proporcingas. Pagal Pirkimo sąlygas vaizdo stebėjimo sistemos bus projektuojamos ir įrengiamos transformatorinių pastočių teritorijose, o kameros bus naudojamos teritorijai, perimetrai ir lauko objektams stebėti, taikant vaizdo analitikos funkcijas. Tokiems sprendiniams būtina patirtis parenkant, įrengiant, konfigūruojant ir prižiūrint lauko sąlygoms skirtą įrangą, užtikrinant jos bei vaizdo analitikos veikimą kintančiomis aplinkos ir gamtinėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į saugomų objektų specifiką. Dėl to vien vidaus patalpų vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo ir aptarnavimo patirtis nelaikoma lygiaverte šiame Pirkime reikalaujamai teritorijos apsaugos vaizdo stebėjimo sistemų patirčiai.
--	--	---

Pirkimų projektų vadovė Karolina Čizaitė, Mob. +370 612 25185