

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO

AB „Miesto gijos“ (toliau – Perkantysis subjektas) Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą **Apšvietimo tinklo statybos darbų pirkimą** (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) pirkimo ID 9459215) (toliau – **Pirkimas**).

Perkantysis subjektas 2026 m. rugsėjo 9 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo klausimus ir pateikia atsakymus į juos:

Eil. Nr.	Klausimas ¹	Atsakymas
1.	Kokių matmenų gembes reikia vertintis "Lentelė Nr. 1 Darbų sąrašas ir preliminarūs kiekiai" 1 ir 2 pozicijose?	Su užsakyму gali būti pateikiama techninė dokumentacija, kurioje nurodomi gembių parametrai pagal šviestuvų aukščio parinkimo lentelę (https://www.vilniausapsvietimas.lt/uploads/projektuotojams/sviestuvo-aukscio-parinkimo-lentele.pdf). Konkretūs gembių matmenys nustatomi vadovaujantis techninės dokumentacijos reikalavimais ir projekto sprendiniais. Informuojame, kad praktikoje dažnai taikomos 1 m aukščio ir nuo 1m iki 1,5 m siekio gembės, tačiau gali būti naudojami ir kiti techninius reikalavimus atitinkantys sprendiniai.
2.	Ar tiekėjams reikia vertintis nuorodoje https://www.vilniausapsvietimas.lt/teikiamos-paslaugos/ nurodytus įkainius, kurių gali prireikti sutarties vykdymo metu?	Ne, nurodytų įkainių sutarties vykdymo laikotarpiu netaikome.

Vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.5 punktu, bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 3.3.1 punkto nuostatomis, Perkančiojo subjekto Pirkimo komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki **2026 m. rugsėjo 16 d. 14:00 val.**

Pagarbiai
Pirkimo komisija

¹ Tiekėjo tekstas neredaguotas.