

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-GEN-269) Vibracijų matavimo ir tepimo sistemos pirkime.

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas	Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	Techninė specifikacija, lentelė Nr. 1	Manome, kad tam tikros vibracijos jutikliui keliamos sąlygos yra perteklinės (Techninė specifikacija, lentelė Nr. 1). Ar tam tikri reikalavimai – tokie kaip matavimo temperatūros ribos ar IP klasė – yra svarstylini derybose? Ar privalome 100 proc atitikti visus punktus?		Atkreipiame dėmesį, kad šiame pirkime yra nenumatytos derybos dėl pirkimo sąlygų, išskyrus Techninės specifikacijos Priedą Nr. 1. Perkančioji organizacija pažymi, kad jutikliai turi atitikti IP69K apsaugos klasę, kadangi jie naudojami elektrinėje ir turi atlaikyti aukštą aplinkos temperatūrą, garų išsiveržimą, karštą vandenį, kaip nurodyta Techninės specifikacijos punktuose. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiek siūlomi vibracijos matavimo jutikliai, tiek automatinės tepalinės bei programinės įranga turi atitikti visus Techninės specifikacijos reikalavimus.

Pirkimų projektų vadovė Indrė Unguraitienė, Mob. +370 642 96234