

## PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

---

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

---

**1.1. Pirkėjas** – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas** - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekęjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

**1.6. Važtaraštis** - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

**1.7. Užsakymas** - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

---

### 2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

---

**2.1. Kompiuterinių tinklų, apsaugos signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos, praėjimo ir pravažiavimo kontrolės sistemų remontas ir įrengimas, ir šių paslaugų suteikimui reikalingas medžiagas (toliau – Prekės).**

**2.2.** Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

**2.3. Kiekiai/APImtys:** Perkamas prekių kiekis yra preliminarus.

---

### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

---

#### Esamos situacijos aprašymas

---

**3.1.** Prekės ir/ar paslaugos perkamos pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas sutartyje nurodytu elektroniniu paštu pateikia užsakymus.

#### 3.2. Pirkimo objekto aprašymas

---

**3.2.1.** Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Pasiūlymo formos priede Nr. 3 – Žiniaraštyje nurodytus reikalavimus.

**3.2.2.** Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.3. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Paslaugoms turi būti taikoma ne mažiau kaip 5 (penki) metai nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Akto pasirašymo dienos

3.2.4. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

3.2.5. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertės medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.2.6. Rengdamas techninį projektą turi naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrenginius ir gaminius, atitinkančius reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žemiau išvardintus arba lygiaverčius standartus ir normas:

3.2.7. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3.2.8. Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimui – EN50173 arba lygiavertį;

3.2.9. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas – EN50174-1 arba lygiavertį;

3.2.10. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas – EN50174-2 arba lygiavertį;

3.2.11. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – EN50085 arba lygiavertį, EN50086 arba lygiavertį, EN61537 arba lygiavertį;

3.2.12. Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių tipinių darbų saugos ir elektros saugos taisyklių.

### **3.3. Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms:**

3.3.1. Sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, taip pat netrukdytų žmonių judėjimui patalpose.

3.3.2. Prietaisai ir detalės turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal prietaiso ar detalės svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą.

3.3.3. Visi montuojami IPVSS sistemų prietaisai ir detalės turi būti geros kokybės, nepažeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojančiais priimtas sertifikavimo, atestavimo normas.

3.3.4. Visos tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos korozijai atspariu sluoksniu. Įrangą įžeminti pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. Nr. 1-22 (toliau – EĮBT), reikalavimus.

3.3.5. Montuojant kabelius statiniuose esančiose elektroninių ryšių trasose, privalomas kitų ryšių kabelių išsaugojimas.

Jei tiesiami keli šių sistemų kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa būtina, kad ryšių kabeliai sandariai prisispautų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų.

3.3.6. Pagal išorinį skersmenį ploniausias kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio kabelio arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo.

3.3.7. Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. Kabelių negalima paslėpti statybinėse konstrukcijose.

3.3.8. Jei kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų. Kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius. Kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros jėgos kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm. Horizontaliose atkarpose kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose – mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200 mm. Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. Kirsti sienas, panaudojant durų ir langų eiles, leidžiama tik išimtiniais atvejais, raštiškai (el. paštu) suderinus su Pirkėju.

3.3.9. Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po kabelių montavimo turi būti hermetizuoti.

3.3.10 Po montavimo darbų užbaigimo darbo vieta turi būti sutvarkyta pagal Pirkėjo reikalavimus.

3.3.11. IPVSS dalies trasų įrengimas statiniuose planuojant šių sistemų linijas ir patalpas turi būti laikomasi higienos, priešgaisrinės saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų.

3.3.12. 19“ spinta montuojama ant sienos gerai prieinamoje vietoje, elektros 230V maitinimas prijungiamas per atskirą viršįtampį ribotuvą, automatinį išjungiklį.

3.3.13. 19“ spinta turi būti įžeminta pagal EJT reikalavimus.

**3.3.14 Prekės skirtos GASS/ AGS / Įeigos kontrole sistemoms privalo būti suderinamos/native integruojamos su Pirkėjo naudojama UTC Fire & Security / Aritech ATS8600 valdymo sistema.**

**3.3.15 Prekės susijusios su IPVSS sistemomis privalo būti suderinamos/integruojamos su Pirkėjo naudojama IPVSS sistema Mxmanager center, Qnap. Rekomenduojamos: Mobotix tipo kameros.**

**3.3.16 Prekės susijusios su Įvažiavimo kontrolės sistemomis privalo būti siūlomos ir/ar gedimo atveju keičiamos į tokias pačias prekes ( išskyrus jei jau negaminamos ) siekiant užtikrinti greitesnį ir mažiau sąstūčių reikalaujantį atstatymą. Rekomenduojamos: Proteco Matrix HS; CAME BKV-2000; CAME AXO3024; CAME AXO5024; ZLX24SA;**

**3.3.17 Fizinės saugos infrastruktūroje draudžiama naudoti įrangą, programinę įrangą ar paslaugas, galinčias kelti nacionalinio, kibernetinio ar tiekimo grandinės saugumo riziką.**

#### **3.4. Praėjimo skylių gręžimas:**

3.4.1. Vietose, kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, o vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose.

3.4.2. Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiau 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje įrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

#### **3.5. Instaliacija:**

3.5.1. Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius.

3.5.2. Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema.

3.5.3. Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų.

3.5.4. Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis. Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti tvirtinamos ne didesniais nei 1 m atstumais. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą.

3.5.5. Pratrankimo dėžutės statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90°). Pratrankimo dėžutės montuojamos ant sienos arba kitų konstrukcijų, tvirtinamos varžtais. Dėžutės turi būti iš tokios pat medžiagos kaip ir vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dėžutėse. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratrankimo vielą ir pratraukti kabelius.

3.5.6. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas.

3.5.7. Apsaugos-gaisrinė sistemos turi būti instaliacija atskirta nuo kitų kabelių sistema. Kabeliai varinėmis gyslomis, alavuoti. Sistemos tinklas nuo centralės iki daviklių turi būti tiesiamas signaliniais kabeliais, tinkamais kloti sienomis po tinku ar virš pakabinamų lubų. Kabelio gyslų skersmuo turi būti ne mažesnis nei 0,22 kv.mm. Išorinis apvalkalas iš PVC plastmasės.

3.5.8. Sisteminiam ryšiui numatoma naudoti FTP (4x2x0.5) 5 kategorijos ir/arba 6 kategorijos pritaikyti pagal poreikį ir/ar projektavimą.

3.5.9. Gaisro signalizacijos kabelis ekranuotas 4x0.8 .

3.5.10. PVC vamzdeliai naudojami papildomai kabelių mechaniniam atsparumui padidinti. Turi būti skirti klojimui po žeme. Kabeliai abiejuose galuose ženklinami etiketėmis, nurodant kabelio numerį, adresus ir žymes. Tvirtinimo konstrukcijos bei elementai turi būti atsparūs korozijai ir skirtos naudoti nuotekų siurblinėse. Diametras parenkamas pagal kabelių kiekį ir jų diametrą.

3.5.11. Įžeminimą atlikti pagal EJT reikalavimus.

3.5.12. Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EJT reikalavimus.

### 3.6. Žymėjimas ir sutartiniai žymėjimai:

3.6.1. Įranga turi būti sužymėta, priklausomai nuo jos funkcinės paskirties. Gnybtai ir valdymo įranga turi būti aprūpinti užrašais ir/arba pažymėjimais, kuriuose nurodyta informacija apie atliekamas funkcijas, techniniai parametrai ir prijungimo poliaringumą. Žymėjimas turi būti toks, kad leistų vartotojui lengvai identifikuoti valdymo įrangos padėtį ir nustatyti juos į reikiamą režimą, tiksliai laikantis naudojimo instrukcijos.

3.6.2. Pažymint įrangą rekomenduojama naudoti raidinius simbolius, užrašus, skaičius ir spalvas, kurių naudojimas numatytas tarptautiniais standartais IEC 60027 ir IEC 60417 arba lygiaverčiais. Komutavimo – jungiamąsias dėžes rekomenduojama montuoti mažai į akis krintančiose vietose.

### 3.7. Saugos reikalavimai:

3.7.1. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus dirbančiam personalui. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis.

3.7.2. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Tiekėjo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Tiekėjas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią būklę.

3.7.3. Rangovas privalo turėti galiojančius atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus, reikalingus atitinkamų darbų atlikimui (AGS, GASS, IPVSS, Įeigos kontrolės, Įvažiavimo kontrolės sistemų gedimų šalinimui ar įrengimui)

3.7.4. Darbų atlikimui paskirti tik tinkamai apmokytus, instruktuos ir turinčius reikalingus pažymėjimus Rangovo darbuotojus; Daugiau informacijos reikalavimų: <https://www.vv.lt/veikla/partneriams/>

---

## 4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

---

4.1. Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. Pristatymo išlaidas prisiima pardavėjas.

4.4. **Užsakius Prekes ir Paslaugas, kurios turi būti atliktos už Vilniaus miesto ribų būtų apmokamos nuvykimo paslaugos pagal pateiktus įkainius.**

4.5. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

4.6. **Užsakant Prekes**, įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

4.7. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

4.8. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

### 4.9. *Užsakant Prekes ir Paslaugas:*

4.9.1 Pirkėjui pateikus Užsakymą raštu (el. paštu), Pardavėjas per 20 kalendorinių dienų parengia ir pateikia Pirkėjui techninį darbo projektą.

4.9.2 Pirkėjas pateiktam techniniam darbo projektui pritaria arba pateikia pastabas per 5 darbo dienas.

4.9.3 Techninio darbo projekto trūkumų šalinimo terminas - 5 darbo dienas.

4.9.4 Pirkėjui pritarus techniniam darbo projektui, Pardavėjas pristato Prekes ir atlieka (montavimo, programavimo ir sistemos paleidimo) paslaugas per 45 darbo dienas.

---

## 5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

---

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per **20 kalendorinių dienų**, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per **28 kalendorines dienas** nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

5.2. Garantinio laikotarpio metu Pirkėjui pranešus apie sistemos gedimą, Tiekėjas privalo:

5.2.1 reaguoti į pranešimą per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) valandų terminą;

5.2.2 pradėti trūkumų šalinimą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo gavimo.

5.3. Garantijos sąlygos negalioja, jeigu sistemos gedimai atsirado dėl:

5.3.1 netinkamos sistemos eksploatacijos, prieštaraujančios gamintojo nustatytoms naudojimo taisyklėms.

---

## 6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

---

6.1. Pardavėjas atsako už reikalingos projektinės ir techninės dokumentacijos rengimą ir pateikimą derinimui.

6.2. Pardavėjas darbų atlikimui parengia techninį darbo projektą ir suderina su Pirkėjo atstovu.

6.3. Techniniame darbo projekte turi būti – principinė schema (-os).

6.4. Techniniame darbo projekte turi būti – įrenginių ir komunikacijų išdėstymo brėžiniai.

6.5. Pardavėjas atsako už Prekių sukomplektavimą ir sumontavimą objektuose.

6.6. Pardavėjas turi atlikti paleidimo-derinimo, programavimo darbus.

6.7. Pardavėjas, įvykdęs užsakymą, Techninio darbo projekto priėmimui/perdavimui turi parengti atliktų darbų išpildomas schemas. Pardavėjas Pirkėjui pateikia visų dokumentų vieną popierinį egzempliorių ir vieną elektroniniame DWG. ir/ar PDF. formate.

---

## 7. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

---

### 7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

### 7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

7.2.2. Prekės ir (ar) įsigyjamos Paslaugos Paslaugų teikėjas (Pardavėjas) teikdamas Paslaugas ir (ar) Prekes privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).